

回 答 書

工事の名称 令和7年度 三下北修 第1号

北部浄化センター1-A2系水処理設備ほか直流電源盤蓄電池取替修繕工事

上記業務について下記のとおり質問がありましたので回答します。

令和7年7月17日

質問事項
下記、蓄電池の同等品は可能でしょうか？ GSユアサ製 長寿命蓄電池 SNS-50-12×9個 ↓ 古河電池製 長寿命蓄電池 FVL-50-12×9個

回 答
仕様書に記載のとおり、既設と同型の「GSユアサ製 長寿命蓄電池 SNS-50-12」とします。