

回 答 書

工事名 松阪浄化センターNo.2ポンプ井排水ポンプ分解整備工事

工 期 契約の日から令和9年3月26日まで

令和8年6月30日

質問事項
1.今回の分解整備対象機である、No.2ポンプ井排水ポンプの製造番号を教えてください。
回 答
製造番号 0134-240 です。

質問事項
2.No.2ポンプ井排水ポンプの工場整備期間中は、代替え機手配・設置作業は無しと考えて宜しい でしょうか。
回 答
お見込みのとおりです。