

令和6年度 北部浄化センター 下水処理年報

施設(1/2)

○汚水処理

| 項 目 \ 月                    |                                       | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        | 計          | 備 考         |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 汚<br>水<br>処<br>理<br>水<br>量 | 流 入 水 量 [m <sup>3</sup> ]             | 3,221,239 | 3,262,463 | 3,385,534 | 3,467,386 | 3,320,446 | 3,106,011 | 3,068,146 | 3,002,108 | 2,877,355 | 2,804,134 | 2,602,478 | 2,951,441 | 37,068,741 | —           |
|                            | 日 平 均 流 入 水 量 [m <sup>3</sup> /日]     | 107,375   | 105,241   | 112,851   | 111,851   | 107,111   | 103,534   | 98,972    | 100,070   | 92,818    | 90,456    | 92,946    | 95,208    | —          | 年平均 101,558 |
|                            | 日 最 大 流 入 水 量 [m <sup>3</sup> /日]     | 155,204   | 143,770   | 180,304   | 164,120   | 209,538   | 157,933   | 127,838   | 145,220   | 99,436    | 96,206    | 96,439    | 108,416   | —          | 年最大 209,538 |
|                            | 晴 天 日 流 入 水 量 [m <sup>3</sup> ]       | 1,852,332 | 1,820,352 | 1,768,729 | 1,898,449 | 2,153,595 | 1,988,568 | 1,802,065 | 2,543,175 | 2,877,355 | 2,617,301 | 2,046,757 | 2,059,145 | 25,427,823 | —           |
|                            | 晴 天 日 日 数 [日]                         | 18        | 18        | 17        | 18        | 23        | 20        | 19        | 26        | 31        | 29        | 22        | 22        | 263        | —           |
|                            | 晴 天 日 平 均 [m <sup>3</sup> /日]         | 102,907   | 101,131   | 104,043   | 105,469   | 93,635    | 99,428    | 94,846    | 97,814    | 92,818    | 90,252    | 93,034    | 93,598    | —          | 年平均 96,684  |
|                            | 晴 天 日 最 大 [m <sup>3</sup> /日]         | 114,417   | 117,788   | 129,590   | 129,114   | 99,069    | 122,239   | 103,805   | 132,788   | 99,436    | 95,047    | 96,439    | 97,547    | —          | 年最大 132,788 |
|                            | 晴 天 日(雨天影響を除く)流入水量 [m <sup>3</sup> ]  | 802,214   | 782,513   | 799,549   | 1,220,960 | 1,574,010 | 978,692   | 839,238   | 1,905,945 | 2,877,355 | 2,252,220 | 1,109,051 | 1,114,806 | 16,256,553 | —           |
|                            | 晴 天 日(雨天影響を除く)日 数 [日]                 | 8         | 8         | 8         | 12        | 17        | 10        | 9         | 20        | 31        | 25        | 12        | 12        | 172        | —           |
|                            | 晴 天 日(雨天影響を除く)平 均 [m <sup>3</sup> /日] | 100,277   | 97,814    | 99,944    | 101,747   | 92,589    | 97,869    | 93,249    | 95,297    | 92,818    | 90,089    | 92,421    | 92,901    | —          | 年平均 94,515  |
|                            | 晴 天 日(雨天影響を除く)最 大 [m <sup>3</sup> /日] | 103,325   | 99,498    | 107,508   | 108,455   | 98,063    | 108,371   | 98,745    | 101,504   | 99,436    | 95,047    | 96,439    | 96,355    | —          | 年最大 108,455 |
|                            | 雨 天 日 流 入 水 量 [m <sup>3</sup> ]       | 1,368,907 | 1,442,111 | 1,616,805 | 1,568,937 | 1,166,851 | 1,117,443 | 1,266,081 | 458,933   | 0         | 186,833   | 555,721   | 892,296   | 11,640,918 | —           |
|                            | 雨 天 日 日 数 [日]                         | 12        | 13        | 13        | 13        | 8         | 10        | 12        | 4         | 0         | 2         | 6         | 9         | 102        | —           |
|                            | 雨 天 日 平 均 [m <sup>3</sup> /日]         | 114,076   | 110,932   | 124,370   | 120,687   | 145,856   | 111,744   | 105,507   | 114,733   | 0         | 93,417    | 92,620    | 99,144    | —          | 年平均 114,127 |
|                            | 雨 天 日 最 大 [m <sup>3</sup> /日]         | 155,204   | 143,770   | 180,304   | 164,120   | 209,538   | 157,933   | 127,838   | 145,220   | 0         | 96,206    | 94,939    | 108,416   | —          | 年最大 209,538 |
| 放<br>流<br>水<br>量           | 返 流 水 量 [m <sup>3</sup> ]             | 90,858    | 96,545    | 91,228    | 91,901    | 94,785    | 87,886    | 87,520    | 88,168    | 88,018    | 90,314    | 81,535    | 89,598    | 1,078,356  | 年平均 2,954   |
|                            | 放 流 水 量 [m <sup>3</sup> ]             | 3,206,479 | 3,146,960 | 3,298,060 | 3,404,301 | 3,406,630 | 3,139,666 | 3,096,063 | 2,989,326 | 2,812,350 | 2,772,064 | 2,573,077 | 2,857,855 | 36,702,831 | —           |
|                            | 日 平 均 放 流 水 量 [m <sup>3</sup> /日]     | 106,883   | 101,515   | 109,935   | 109,816   | 109,891   | 104,656   | 99,873    | 99,644    | 90,721    | 89,421    | 91,896    | 92,189    | —          | 年平均 100,556 |
|                            | 日 最 大 放 流 水 量 [m <sup>3</sup> /日]     | 163,067   | 147,494   | 183,897   | 169,404   | 228,351   | 180,532   | 131,460   | 156,035   | 95,740    | 95,548    | 97,588    | 112,342   | —          | 年最大 228,351 |
| 再<br>生<br>利<br>用<br>水<br>量 | 再 生 利 用 水 量 [m <sup>3</sup> ]         | 73,652    | 86,835    | 83,983    | 86,373    | 85,836    | 70,788    | 74,770    | 83,402    | 73,690    | 66,443    | 64,686    | 70,064    | 920,522    | —           |

○汚泥処理

| 項 目 \ 月                    |                             | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 1月       | 2月       | 3月       | 計         | 日平均      |
|----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 汚<br>泥<br>脱<br>水<br>処<br>理 | 脱 水 処 理 量 [m <sup>3</sup> ] | 14,043.2 | 15,793.0 | 14,332.6 | 14,975.5 | 16,573.0 | 14,274.7 | 14,632.6 | 15,043.9 | 12,301.2 | 12,703.8 | 11,976.1 | 13,118.6 | 169,768.2 | 465.1    |
|                            | 濃 縮 汚 泥 濃 度 日 平 均 [%]       | 4.15     | 3.92     | 3.88     | 3.58     | 3.29     | 3.12     | 3.05     | 3.50     | 4.11     | 4.22     | 4.29     | 4.41     | —         | 年平均 3.79 |
|                            | 脱 水 機 運 転 時 間 [h:m]         | 1755:39  | 1908:06  | 1781:00  | 1817:39  | 1879:34  | 1513:13  | 1551:30  | 1731:18  | 1449:52  | 1370:39  | 1297:29  | 1459:23  | 19515:22  | 53:28    |
|                            | ケ ー キ 発 生 量 [t]             | 2,022.60 | 2,197.90 | 1,903.70 | 1,805.00 | 1,772.90 | 1,499.90 | 1,510.90 | 1,781.60 | 1,646.10 | 1,823.80 | 1,834.30 | 2,025.70 | 21,824.40 | 59.79    |
|                            | ケ ー キ 含 水 率 日 平 均 [%]       | 75.0     | 75.4     | 75.4     | 75.4     | 74.8     | 75.1     | 74.9     | 74.4     | 74.3     | 74.8     | 75.2     | 74.8     | —         | 年平均 75.0 |
| し<br>渣                     | し 渣 発 生 量 [t]               | 5.43     | 6.72     | 6.33     | 6.92     | 6.05     | 6.14     | 6.55     | 7.05     | 6.45     | 10.85    | 8.90     | 6.96     | 84.35     | 0.23     |
| 汚<br>泥<br>処<br>分           | 汚 泥 処 分 合 計 量 [t]           | 2,034.88 | 2,233.22 | 1,939.92 | 1,848.62 | 1,782.81 | 1,528.91 | 1,526.87 | 1,772.60 | 1,681.67 | 1,857.15 | 1,883.03 | 2,041.95 | 22,131.63 | 60.63    |
|                            | セ メ ン ト 原 料 化 [t]           | 2,034.88 | 2,233.22 | 1,939.92 | 1,848.62 | 1,782.81 | 1,528.91 | 1,526.87 | 1,772.60 | 1,681.67 | 1,857.15 | 1,883.03 | 2,041.95 | 22,131.63 | 60.63    |
|                            | 焼 却 [t]                     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| し<br>渣                     | し 渣 焼 却 処 分 量 [t]           | 0.00     | 2.45     | 1.85     | 2.75     | 4.93     | 0.00     | 0.00     | 4.10     | 0.00     | 5.09     | 8.77     | 2.56     | 32.50     | 0.09     |

## 令和6年度

○汚濁負荷量

北部浄化センター

| 項 目 \ 月     |            | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        | 計          | 備 考         |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| COD 値 日 平 均 | 最 大 [mg/L] | 7.6       | 7.1       | 7.0       | 8.3       | 8.0       | 7.3       | 8.0       | 9.1       | 7.7       | 7.8       | 7.6       | 8.0       | —          | 年最大 9.1     |
| T-N 値 日 平 均 | 最 大 [mg/L] | 8.6       | 8.4       | 8.3       | 8.6       | 8.5       | 8.7       | 13.5      | 13.3      | 13.6      | 16.5      | 13.7      | 13.5      | —          | 年最大 16.5    |
| T-P 値 日 平 均 | 最 大 [mg/L] | 1.16      | 1.12      | 1.19      | 1.01      | 1.20      | 1.18      | 1.83      | 1.68      | 1.76      | 1.56      | 1.59      | 1.59      | —          | 年最大 1.83    |
| 特 定 排 出 水 量 | 合 計 [m³]   | 3,206,479 | 3,146,960 | 3,298,060 | 3,404,301 | 3,406,630 | 3,139,666 | 3,096,063 | 2,989,326 | 2,812,350 | 2,772,064 | 2,573,077 | 2,857,855 | 36,702,831 | —           |
| 特 定 排 出 水 量 | 最 大 [m³/日] | 163,067   | 147,494   | 183,897   | 169,404   | 228,351   | 180,532   | 131,460   | 156,035   | 95,740    | 95,548    | 97,588    | 112,342   | —          | 年最大 228,351 |
| 特 定 排 出 水 量 | 平 均 [m³/日] | 106,883   | 101,515   | 109,935   | 109,816   | 109,891   | 104,656   | 99,873    | 99,644    | 90,721    | 89,421    | 91,896    | 92,189    | —          | 年平均 100,556 |
| COD 負 荷 量   | 合 計 [kg]   | 22,269.6  | 21,128.9  | 20,927.2  | 22,418.7  | 24,273.9  | 20,103.4  | 21,629.5  | 22,069.2  | 21,033.0  | 20,667.1  | 18,906.1  | 20,596.5  | 256,023.1  | —           |
| COD 負 荷 量   | 最 大 [kg/日] | 1,081.5   | 1,030.5   | 1,105.4   | 1,013.3   | 1,626.7   | 1,337.9   | 891.9     | 1,078.9   | 729.1     | 719.8     | 717.5     | 789.5     | —          | 年最大 1,626.7 |
| T-N 負 荷 量   | 合 計 [kg]   | 24,347.8  | 22,721.4  | 23,308.2  | 24,028.4  | 24,738.1  | 23,226.0  | 35,703.9  | 34,453.4  | 34,828.3  | 36,766.4  | 32,598.2  | 30,863.3  | 347,583.4  | —           |
| T-N 負 荷 量   | 最 大 [kg/日] | 1,226.3   | 1,058.8   | 1,266.0   | 1,001.1   | 1,383.4   | 1,115.8   | 1,471.1   | 1,780.7   | 1,265.2   | 1,418.3   | 1,313.1   | 1,319.8   | —          | 年最大 1,780.7 |
| T-P 負 荷 量   | 合 計 [kg]   | 2,736.57  | 2,961.22  | 2,714.26  | 2,507.42  | 3,149.41  | 2,956.10  | 4,586.11  | 4,239.79  | 3,713.39  | 3,964.19  | 3,732.69  | 3,849.07  | 41,110.22  | —           |
| T-P 負 荷 量   | 最 大 [kg/日] | 125.05    | 144.39    | 123.30    | 150.66    | 198.14    | 159.78    | 207.31    | 221.55    | 155.26    | 146.13    | 156.30    | 151.70    | —          | 年最大 221.55  |

[illegible]

# 水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:流 入 水 (1/2)

令和6年度

(公財)三重県下水道公社  
北部浄化センター

| 月   | 項 目   | 気 温  | 水 温  | 外 観 | 透視度 | pH  | SS   | BOD  | COD  | 電 気<br>伝導率 | 大腸菌<br>群 数 | 全蒸発<br>残留物 | 強 熱<br>減 量 | 塩化物<br>イオン | よう素<br>消費量 | T-N  | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N | T-P  | PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -P | n-ヘキサン<br>抽出物質含有量 | 予備欄 |
|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|-----|
|     |       | ℃    | ℃    | —   | 度   | —   | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m       | 個/cml      | mg/L       | mg/L       | mg/L       | mg/L       | mg/L | mg/L                            | mg/L                            | mg/L                            | mg/L | mg/L                             | mg/L              |     |
| 4月  | 最 高   | 22.0 | 21.0 | —   | 6   | 7.4 | 230  | 210  | 120  | 75         | 120,000    |            |            | 96         |            | 28   | 18                              | 0.5                             | 0.3                             | 3.3  | 1.0                              | 17                |     |
|     | 最 低   | 12.0 | 18.1 | —   | 4   | 7.2 | 160  | 110  | 73   | 45         | 80,000     |            |            | 55         |            | 20   | 13                              | <0.1                            | 0.2                             | 2.4  | 0.7                              | 14                |     |
|     | 平 均   | 18.1 | 19.8 | —   | 5   | 7.3 | 200  | 150  | 100  | 58         | 100,000    |            |            | 75         |            | 24   | 15                              | 0.1                             | 0.2                             | 2.9  | 0.8                              | 16                |     |
|     | 測定回数  | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 13   | 4    | 13   | 30         | 2          |            |            | 4          |            | 9    | 4                               | 4                               | 4                               | 9    | 4                                | 2                 |     |
| 5月  | 最 高   | 25.0 | 23.0 | —   | 7   | 7.5 | 240  | 160  | 100  | 62         | 160,000    |            |            | 69         |            | 34   | 17                              | 0.7                             | 0.4                             | 3.5  | 1.2                              | 14                |     |
|     | 最 低   | 16.0 | 20.8 | —   | 4   | 7.2 | 160  | 140  | 78   | 44         | 99,000     |            |            | 60         |            | 21   | 14                              | <0.1                            | 0.1                             | 2.6  | 0.8                              | 13                |     |
|     | 平 均   | 20.6 | 21.8 | —   | 5   | 7.4 | 190  | 150  | 91   | 54         | 130,000    |            |            | 63         |            | 26   | 16                              | 0.1                             | 0.2                             | 3.0  | 1.0                              | 14                |     |
|     | 測定回数  | 31   | 31   | 31  | 31  | 31  | 14   | 5    | 14   | 31         | 2          |            |            | 5          |            | 9    | 5                               | 5                               | 5                               | 9    | 5                                | 2                 |     |
| 6月  | 最 高   | 29.0 | 24.6 | —   | 8   | 7.5 | 230  | 170  | 100  | 74         | 190,000    |            |            | 120        |            | 27   | 17                              | <0.1                            | 0.1                             | 3.7  | 1.2                              | 21                |     |
|     | 最 低   | 18.0 | 22.3 | —   | 5   | 7.1 | 160  | 120  | 64   | 44         | 140,000    |            |            | 69         |            | 20   | 14                              | <0.1                            | <0.1                            | 2.4  | 1.0                              | 18                |     |
|     | 平 均   | 25.2 | 23.6 | —   | 6   | 7.3 | 190  | 140  | 90   | 58         | 160,000    |            |            | 84         |            | 23   | 16                              | 0                               | 0                               | 2.9  | 1.1                              | 20                |     |
|     | 測定回数  | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 12   | 4    | 12   | 30         | 2          |            |            | 4          |            | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 7月  | 最 高   | 36.0 | 27.3 | —   | 8   | 7.4 | 260  | 170  | 93   | 79         | 160,000    |            |            | 96         |            | 24   | 14                              | 0.2                             | 0.2                             | 3.4  | 1.2                              | 9.0               |     |
|     | 最 低   | 23.0 | 24.0 | —   | 5   | 7.1 | 120  | 110  | 61   | 44         | 150,000    |            |            | 67         |            | 19   | 10                              | <0.1                            | <0.1                            | 2.5  | 0.7                              | 9.0               |     |
|     | 平 均   | 30.8 | 25.5 | —   | 6   | 7.2 | 190  | 140  | 83   | 57         | 160,000    |            |            | 79         |            | 21   | 12                              | 0.1                             | 0.2                             | 3.0  | 1.0                              | 9.0               |     |
|     | 測定回数  | 31   | 31   | 31  | 31  | 31  | 14   | 4    | 14   | 31         | 2          |            |            | 4          |            | 9    | 4                               | 4                               | 4                               | 9    | 4                                | 2                 |     |
| 8月  | 最 高   | 35.0 | 28.3 | —   | 9   | 7.3 | 220  | 160  | 99   | 78         | 340,000    |            |            | 87         |            | 25   | 18                              | 0.1                             | 0.5                             | 3.6  | 1.6                              | 18                |     |
|     | 最 低   | 24.0 | 26.6 | —   | 5   | 7.0 | 110  | 110  | 56   | 40         | 190,000    |            |            | 64         |            | 15   | 15                              | <0.1                            | 0.1                             | 1.9  | 1.5                              | 12                |     |
|     | 平 均   | 31.5 | 27.5 | —   | 6   | 7.2 | 180  | 140  | 89   | 61         | 260,000    |            |            | 79         |            | 22   | 16                              | 0                               | 0.3                             | 3.0  | 1.5                              | 15                |     |
|     | 測定回数  | 31   | 31   | 31  | 31  | 31  | 14   | 6    | 14   | 31         | 2          |            |            | 5          |            | 10   | 5                               | 5                               | 5                               | 10   | 5                                | 2                 |     |
| 9月  | 最 高   | 32.0 | 27.9 | —   | 9   | 7.4 | 250  | 180  | 97   | 88         | 170,000    |            |            | 130        |            | 26   | 15                              | 0.5                             | 1.3                             | 3.6  | 1.5                              | 18                |     |
|     | 最 低   | 24.0 | 26.7 | —   | 5   | 7.0 | 70   | 78   | 51   | 46         | 110,000    |            |            | 69         |            | 17   | 13                              | <0.1                            | <0.1                            | 1.7  | 0.9                              | 13                |     |
|     | 平 均   | 28.9 | 27.4 | —   | 6   | 7.2 | 180  | 140  | 84   | 64         | 140,000    |            |            | 110        |            | 23   | 14                              | 0.2                             | 0.4                             | 3.1  | 1.2                              | 16                |     |
|     | 測定回数  | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 14   | 5    | 14   | 30         | 2          |            |            | 4          |            | 9    | 4                               | 4                               | 4                               | 9    | 4                                | 2                 |     |
| 10月 | 最 高   | 26.0 | 27.2 | —   | 7   | 7.5 | 260  | 190  | 130  | 85         | 150,000    |            |            | 100        |            | 27   | 17                              | 0.3                             | 0.9                             | 3.2  | 1.5                              | 21                |     |
|     | 最 低   | 17.0 | 23.5 | —   | 4   | 7.0 | 140  | 120  | 84   | 55         | 140,000    |            |            | 76         |            | 18   | 14                              | <0.1                            | <0.1                            | 2.2  | 1.1                              | 20                |     |
|     | 平 均   | 21.7 | 25.9 | —   | 5   | 7.3 | 190  | 150  | 99   | 65         | 140,000    |            |            | 92         |            | 23   | 15                              | 0.1                             | 0.2                             | 2.9  | 1.2                              | 20                |     |
|     | 測定回数  | 31   | 31   | 31  | 31  | 31  | 14   | 5    | 14   | 31         | 2          |            |            | 5          |            | 10   | 5                               | 5                               | 5                               | 10   | 5                                | 2                 |     |
| 11月 | 最 高   | 20.0 | 24.8 | —   | 7   | 7.5 | 210  | 160  | 110  | 110        | 140,000    |            |            | 130        |            | 31   | 17                              | 1.9                             | 0.7                             | 4.0  | 1.4                              | 20                |     |
|     | 最 低   | 9.0  | 21.7 | —   | 4   | 7.0 | 170  | 140  | 83   | 51         | 110,000    |            |            | 81         |            | 23   | 14                              | 0.2                             | 0.1                             | 2.8  | 1.1                              | 17                |     |
|     | 平 均   | 14.8 | 23.4 | —   | 6   | 7.4 | 180  | 150  | 92   | 65         | 120,000    |            |            | 95         |            | 26   | 16                              | 0.7                             | 0.3                             | 3.2  | 1.2                              | 18                |     |
|     | 測定回数  | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 12   | 4    | 12   | 30         | 2          |            |            | 4          |            | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 12月 | 最 高   | 14.0 | 22.3 | —   | 6   | 7.6 | 240  | 180  | 120  | 79         | 98,000     |            |            | 130        |            | 33   | 24                              | 1.2                             | 0.5                             | 3.3  | 1.9                              | 20                |     |
|     | 最 低   | 3.0  | 19.4 | —   | 4   | 7.1 | 74   | 130  | 64   | 59         | 90,000     |            |            | 65         |            | 24   | 18                              | <0.1                            | <0.1                            | 2.4  | 1.4                              | 19                |     |
|     | 平 均   | 7.2  | 20.7 | —   | 5   | 7.5 | 170  | 160  | 93   | 66         | 94,000     |            |            | 88         |            | 29   | 21                              | 0.5                             | 0.3                             | 3.0  | 1.6                              | 20                |     |
|     | 測定回数  | 31   | 31   | 31  | 31  | 31  | 14   | 4    | 14   | 31         | 2          |            |            | 5          |            | 10   | 5                               | 5                               | 5                               | 10   | 5                                | 2                 |     |
| 1月  | 最 高   | 8.0  | 19.8 | —   | 6   | 7.8 | 290  | 190  | 130  | 86         | 100,000    |            |            | 97         |            | 37   | 23                              | 1.1                             | 0.7                             | 4.4  | 1.5                              | 22                |     |
|     | 最 低   | -1.0 | 18.2 | —   | 4   | 7.1 | 140  | 150  | 89   | 59         | 95,000     |            |            | 73         |            | 29   | 20                              | <0.1                            | <0.1                            | 3.2  | 1.4                              | 21                |     |
|     | 平 均   | 5.2  | 18.9 | —   | 5   | 7.5 | 210  | 170  | 110  | 68         | 98,000     |            |            | 83         |            | 34   | 22                              | 0.3                             | 0.2                             | 3.7  | 1.4                              | 22                |     |
|     | 測定回数  | 31   | 31   | 31  | 31  | 31  | 13   | 5    | 13   | 31         | 2          |            |            | 4          |            | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 2月  | 最 高   | 9.0  | 18.6 | —   | 6   | 7.8 | 280  | 230  | 130  | 80         | 80,000     |            |            | 77         |            | 33   | 23                              | <0.1                            | <0.1                            | 4.1  | 1.4                              | 24                |     |
|     | 最 低   | -2.0 | 17.0 | —   | 4   | 7.2 | 180  | 160  | 100  | 58         | 68,000     |            |            | 68         |            | 27   | 22                              | <0.1                            | <0.1                            | 3.2  | 1.3                              | 21                |     |
|     | 平 均   | 4.5  | 17.8 | —   | 4   | 7.5 | 240  | 200  | 120  | 63         | 74,000     |            |            | 71         |            | 31   | 22                              | 0                               | 0                               | 3.8  | 1.4                              | 22                |     |
|     | 測定回数  | 28   | 28   | 28  | 28  | 28  | 12   | 4    | 12   | 28         | 2          |            |            | 4          |            | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 3月  | 最 高   | 19.0 | 19.4 | —   | 6   | 7.6 | 270  | 200  | 120  | 90         | 100,000    |            |            | 130        |            | 37   | 21                              | 0.1                             | 0.2                             | 3.9  | 1.3                              | 27                |     |
|     | 最 低   | 5.0  | 17.3 | —   | 4   | 7.2 | 190  | 170  | 97   | 58         | 100,000    |            |            | 74         |            | 31   | 19                              | <0.1                            | <0.1                            | 3.2  | 1.0                              | 20                |     |
|     | 平 均   | 10.1 | 18.3 | —   | 5   | 7.4 | 220  | 180  | 110  | 69         | 100,000    |            |            | 94         |            | 33   | 20                              | 0                               | 0                               | 3.6  | 1.2                              | 24                |     |
|     | 測定回数  | 31   | 31   | 31  | 31  | 31  | 13   | 4    | 13   | 31         | 2          |            |            | 4          |            | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
|     | 最 高   | 36.0 | 28.3 | —   | 9   | 7.8 | 290  | 230  | 130  | 110        | 340,000    |            |            | 130        |            | 37   | 24                              | 1.9                             | 1.3                             | 4.4  | 1.9                              | 27                |     |
|     | 最 低   | -2.0 | 17.0 | —   | 4   | 7.0 | 70   | 78   | 51   | 40         | 68,000     |            |            | 55         |            | 15   | 10                              | <0.1                            | <0.1                            | 1.7  | 0.7                              | 9.0               |     |
|     | 平 均   | 18.3 | 22.6 | —   | 5   | 7.3 | 190  | 150  | 96   | 62         | 130,000    |            |            | 84         |            | 26   | 17                              | 0.2                             | 0.2                             | 3.1  | 1.2                              | 18                |     |
|     | 測定回数  | 365  | 365  | 365 | 365 | 365 | 159  | 54   | 159  | 365        | 24         | 0          | 0          | 52         | 0          | 106  | 52                              | 52                              | 52                              | 106  | 52                               | 24                |     |
|     | 報告下限値 | —    | —    | —   | 1   | —   | 1    | 0.5  | 0.5  | 1          | —          | 10         | 10         | 1          | 1          | 0.5  | 0.1                             | 0.1                             | 0.1                             | 0.1  | 0.1                              | 0.5               |     |
|     | 検 体 種 | —    | S    | C   | C   | S   | C    | C    | C    | C          | S          | C          | C          | C          | S          | C    | C                               | C                               | C                               | C    | C                                | S                 |     |

(備考)

# 水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:流 入 水 (2/2)

令和6年度

(公財)三重県下水道公社

北部浄化センター

| 項目<br>月 | 陰イオン<br>界面活性剤 | フェノール類 | 銅    | 垂 鉛  | 溶解性<br>鉄 | 溶解性<br>マンガン | 全クロム  | カドミウム  | 全シアン | 有機磷  | 鉛     | 六価クロム | 砒 素   | 総水銀     | アルキル<br>水銀(※1) | ポリ塩化<br>ビフェニル | トリクロロ<br>エチレン | テトラクロロ<br>エチレン |
|---------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|         | mg/L          | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L     | mg/L        | mg/L  | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L    | mg/L           | mg/L          | mg/L          | mg/L           |
| 4月      | 1.4           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 5月      | 1.7           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 6月      | 1.8           | <0.1   | <0.1 | 0.1  | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 7月      | 1.1           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 8月      | 1.4           | <0.1   | <0.1 | 0.1  | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 9月      | 1.3           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 10月     | 1.5           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 11月     | 1.5           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 12月     | 1.8           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 1月      | 1.8           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 2月      | 2.7           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 3月      | 2.0           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 最 高     | 2.7           | <0.1   | <0.1 | 0.1  | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 最 低     | 1.1           | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 平 均     | 1.7           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0           | 0     | 0      | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | —              | 0             | 0             | 0              |
| 測定回数    | 12            | 12     | 12   | 12   | 12       | 12          | 12    | 12     | 12   | 12   | 12    | 12    | 12    | 12      | 0              | 12            | 12            | 12             |
| 報告下限値   | 0.1           | 0.1    | 0.1  | 0.1  | 0.5      | 0.5         | 0.05  | 0.003  | 0.1  | 0.1  | 0.01  | 0.05  | 0.01  | 0.0005  | 0.0005         | 0.0005        | 0.01          | 0.01           |
| 検体種     | C             | C      | C    | C    | C        | C           | C     | C      | C    | C    | C     | C     | C     | C       | C              | C             | C             | C              |

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

| 項目<br>月 | ジクロロ<br>メタン | 四塩化<br>炭 素 | 1,2-<br>ジクロロエタン | 1,1-<br>ジクロロエチレン | シス-1,2-<br>ジクロロエチレン | 1,1,1-<br>トリクロロエタン | 1,1,2-<br>トリクロロエタン | 1,3-ジクロロ<br>プロペン | チウラム   | シマジン   | チオベン<br>カルブ | ベンゼン  | セレン   | ほう素  | ふっ素  | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N + NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N<br>+ NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N(※2) | 1,4-<br>ジオキサン |
|---------|-------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | mg/L        | mg/L       | mg/L            | mg/L             | mg/L                | mg/L               | mg/L               | mg/L             | mg/L   | mg/L   | mg/L        | mg/L  | mg/L  | mg/L | mg/L | mg/L                                                                                                       | mg/L          |
| 4月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 6.7                                                                                                        | <0.05         |
| 5月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 6.8                                                                                                        | <0.05         |
| 6月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 7.1                                                                                                        | <0.05         |
| 7月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 4.9                                                                                                        | <0.05         |
| 8月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 6.5                                                                                                        | <0.05         |
| 9月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 5.3                                                                                                        | <0.05         |
| 10月     | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 7.3                                                                                                        | <0.05         |
| 11月     | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 6.6                                                                                                        | <0.05         |
| 12月     | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 8.3                                                                                                        | <0.05         |
| 1月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 9.9                                                                                                        | <0.05         |
| 2月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 9.3                                                                                                        | <0.05         |
| 3月      | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 7.7                                                                                                        | <0.05         |
| 最 高     | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 9.9                                                                                                        | <0.05         |
| 最 低     | <0.02       | <0.002     | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 4.9                                                                                                        | <0.05         |
| 平 均     | 0           | 0          | 0               | 0                | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 0      | 0      | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 7.2                                                                                                        | 0             |
| 測定回数    | 12          | 12         | 12              | 12               | 12                  | 12                 | 12                 | 12               | 12     | 12     | 12          | 12    | 12    | 12   | 12   | 12                                                                                                         | 12            |
| 報告下限値   | 0.02        | 0.002      | 0.004           | 0.02             | 0.04                | 0.3                | 0.006              | 0.002            | 0.006  | 0.003  | 0.02        | 0.01  | 0.01  | 1    | 0.5  | 0.3                                                                                                        | 0.05          |
| 検体種     | C           | C          | C               | C                | C                   | C                  | C                  | C                | C      | C      | C           | C     | C     | C    | C    | C                                                                                                          | C             |

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

水質試験成績年報

試料名:放流水(1/2)

令和6年度

(公財)三重県下水道公社  
北部浄化センター

| 月     | 項目   | 水温   | 外観  | 透視度  | pH      | SS   | BOD  | COD  | 大腸菌群数 | 遊離<br>残留塩素 | 残留塩素<br>(全) | 塩化物<br>イオン | T-N  | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N | T-P  | PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -P | n-ヘキサン<br>抽出物質含有量 | 予備欄 |
|-------|------|------|-----|------|---------|------|------|------|-------|------------|-------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|-----|
|       |      | ℃    | —   | 度    | —       | mg/L | mg/L | mg/L | 個/cml | mg/L       | mg/L        | mg/L       | mg/L | mg/L                            | mg/L                            | mg/L                            | mg/L | mg/L                             | mg/L              |     |
| 4月    | 最高   | 21.8 | —   | >100 | 6.6     | 4    | 3.9  | 8.7  | 290   |            |             | 74         | 7.8  | 0.4                             | <0.1                            | 6.2                             | 1.0  | 0.8                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 18.9 | —   | 95   | 6.5     | <1   | 1.5  | 6.7  | 180   |            |             | 66         | 6.2  | <0.1                            | <0.1                            | 5.6                             | 0.6  | 0.5                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 20.6 | —   | 100  | 6.5     | 3    | 2.5  | 7.9  | 230   |            |             | 70         | 7.1  | 0.1                             | 0                               | 5.8                             | 0.8  | 0.6                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 30   | 30  | 30   | 13      | 13   | 4    | 13   | 9     |            |             | 4          | 9    | 4                               | 4                               | 4                               | 9    | 4                                | 2                 |     |
| 5月    | 最高   | 23.5 | —   | >100 | 6.6     | 6    | 4.0  | 8.8  | 410   |            |             | 68         | 8.7  | <0.1                            | <0.1                            | 6.5                             | 1.1  | 1.0                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 21.8 | —   | 83   | 6.5     | <1   | 2.0  | 7.2  | 160   |            |             | 60         | 6.3  | <0.1                            | <0.1                            | 5.4                             | 0.7  | 0.6                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 22.6 | —   | 99   | 6.5     | 4    | 2.4  | 8.2  | 240   |            |             | 64         | 7.3  | 0                               | 0                               | 5.9                             | 0.9  | 0.9                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 31   | 31  | 31   | 14      | 14   | 5    | 14   | 9     |            |             | 5          | 9    | 5                               | 5                               | 5                               | 9    | 5                                | 2                 |     |
| 6月    | 最高   | 25.2 | —   | >100 | 6.7     | 4    | 3.1  | 8.5  | 270   |            |             | 110        | 7.5  | <0.1                            | <0.1                            | 6.1                             | 1.1  | 0.9                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 23.0 | —   | 95   | 6.5     | 1    | 2.1  | 5.7  | 130   |            |             | 68         | 5.6  | <0.1                            | <0.1                            | 5.0                             | 0.6  | 0.5                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 24.5 | —   | 100  | 6.6     | 3    | 2.6  | 7.6  | 200   |            |             | 79         | 6.6  | 0                               | 0                               | 5.6                             | 0.8  | 0.8                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 30   | 30  | 30   | 12      | 12   | 4    | 12   | 8     |            |             | 4          | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 7月    | 最高   | 27.8 | —   | >100 | 6.7     | 6    | 3.0  | 9.9  | 330   |            |             | 74         | 7.4  | 0.4                             | <0.1                            | 5.8                             | 1.0  | 0.9                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 25.0 | —   | 70   | 6.6     | <1   | 1.6  | 6.5  | 190   |            |             | 53         | 5.0  | <0.1                            | <0.1                            | 4.3                             | 0.5  | 0.5                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 26.5 | —   | 98   | 6.6     | 3    | 2.4  | 7.9  | 260   |            |             | 67         | 6.4  | 0.2                             | 0                               | 5.2                             | 0.7  | 0.7                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 31   | 31  | 31   | 14      | 14   | 4    | 14   | 9     |            |             | 4          | 9    | 4                               | 4                               | 4                               | 9    | 4                                | 2                 |     |
| 8月    | 最高   | 29.4 | —   | >100 | 6.7     | 18   | 22   | 12   | 2,100 |            |             | 89         | 7.5  | 0.3                             | <0.1                            | 6.5                             | 1.0  | 0.9                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 27.9 | —   | 82   | 6.5     | 1    | 1.2  | 6.4  | 210   |            |             | 64         | 6.1  | <0.1                            | <0.1                            | 5.5                             | 0.6  | 0.5                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 28.8 | —   | 99   | 6.6     | 3    | 5.4  | 7.9  | 490   |            |             | 80         | 6.8  | 0.1                             | 0                               | 5.9                             | 0.9  | 0.8                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 31   | 31  | 31   | 13      | 14   | 6    | 14   | 10    |            |             | 5          | 10   | 5                               | 5                               | 5                               | 10   | 5                                | 2                 |     |
| 9月    | 最高   | 29.0 | —   | >100 | 6.8     | 10   | 13   | 9.7  | 400   |            |             | 100        | 8.0  | 1.7                             | <0.1                            | 6.3                             | 1.0  | 0.9                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 27.6 | —   | 43   | 6.6     | <1   | 1.9  | 5.2  | 70    |            |             | 69         | 5.6  | <0.1                            | <0.1                            | 4.8                             | 0.7  | 0.6                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 28.4 | —   | 98   | 6.6     | 3    | 5.8  | 7.1  | 260   |            |             | 86         | 6.7  | 0.4                             | 0                               | 5.7                             | 0.9  | 0.8                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 30   | 30  | 30   | 13      | 14   | 7    | 14   | 10    |            |             | 4          | 9    | 4                               | 4                               | 4                               | 9    | 4                                | 2                 |     |
| 10月   | 最高   | 28.5 | —   | >100 | 6.7     | 13   | 3.6  | 11   | 290   |            |             | 94         | 12   | 0.2                             | <0.1                            | 10                              | 1.7  | 1.4                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 25.3 | —   | 50   | 6.5     | 1    | 2.6  | 7.2  | 180   |            |             | 72         | 7.5  | <0.1                            | <0.1                            | 8.9                             | 1.1  | 1.2                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 26.8 | —   | 81   | 6.6     | 7    | 3.1  | 9.1  | 230   |            |             | 82         | 10   | 0                               | 0                               | 9.4                             | 1.4  | 1.3                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 31   | 31  | 31   | 14      | 14   | 5    | 14   | 9     |            |             | 5          | 10   | 5                               | 5                               | 5                               | 10   | 5                                | 2                 |     |
| 11月   | 最高   | 25.5 | —   | >100 | 6.5     | 11   | 3.4  | 11   | 390   |            |             | 96         | 13   | <0.1                            | <0.1                            | 11                              | 1.5  | 1.4                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 21.7 | —   | 50   | 6.4     | 2    | 1.6  | 6.5  | 240   |            |             | 65         | 9.1  | <0.1                            | <0.1                            | 8.2                             | 0.8  | 0.8                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 24.0 | —   | 80   | 6.5     | 7    | 2.2  | 9.3  | 320   |            |             | 80         | 12   | 0                               | 0                               | 10                              | 1.4  | 1.1                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 30   | 30  | 30   | 12      | 12   | 4    | 12   | 8     |            |             | 4          | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 12月   | 最高   | 22.3 | —   | >100 | 6.4     | 5    | 2.9  | 9.4  | 290   |            |             | 97         | 14   | 0.4                             | <0.1                            | 12                              | 1.6  | 1.5                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 19.4 | —   | 85   | 6.4     | 1    | 1.5  | 7.6  | 120   |            |             | 69         | 12   | 0.1                             | <0.1                            | 11                              | 1.0  | 1.0                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 21.0 | —   | 99   | 6.4     | 3    | 2.2  | 8.6  | 180   |            |             | 80         | 13   | 0.2                             | 0                               | 11                              | 1.4  | 1.3                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 31   | 31  | 31   | 14      | 14   | 4    | 14   | 10    |            |             | 5          | 10   | 5                               | 5                               | 5                               | 10   | 5                                | 2                 |     |
| 1月    | 最高   | 19.6 | —   | >100 | 6.5     | 5    | 3.7  | 9.4  | 180   |            |             | 78         | 15   | 0.5                             | <0.1                            | 12                              | 1.5  | 1.4                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 18.3 | —   | 81   | 6.3     | 3    | 2.6  | 8.4  | 110   |            |             | 71         | 12   | 0.1                             | <0.1                            | 11                              | 1.3  | 1.2                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 19.1 | —   | 98   | 6.5     | 4    | 3.2  | 9.0  | 140   |            |             | 74         | 14   | 0.3                             | 0                               | 12                              | 1.4  | 1.3                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 31   | 31  | 31   | 13      | 13   | 5    | 13   | 8     |            |             | 4          | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 2月    | 最高   | 19.0 | —   | >100 | 6.6     | 4    | 3.6  | 9.6  | 150   |            |             | 72         | 13   | 0.2                             | <0.1                            | 12                              | 1.5  | 1.4                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 17.3 | —   | 87   | 6.3     | 1    | 3.0  | 8.2  | 86    |            |             | 67         | 12   | 0.1                             | <0.1                            | 11                              | 1.3  | 1.2                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 18.0 | —   | 99   | 6.4     | 4    | 3.3  | 9.1  | 120   |            |             | 69         | 13   | 0.1                             | 0                               | 11                              | 1.4  | 1.3                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 28   | 28  | 28   | 12      | 12   | 4    | 12   | 8     |            |             | 4          | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 3月    | 最高   | 20.0 | —   | >100 | 6.8     | 4    | 4.1  | 9.6  | 170   |            |             | 94         | 14   | 0.3                             | <0.1                            | 11                              | 1.6  | 1.4                              | <0.5              |     |
|       | 最低   | 18.0 | —   | 90   | 6.4     | 1    | 2.5  | 8.2  | 120   |            |             | 69         | 8.3  | <0.1                            | <0.1                            | 7.5                             | 1.1  | 1.0                              | <0.5              |     |
|       | 平均   | 18.8 | —   | 98   | 6.5     | 3    | 3.4  | 8.9  | 150   |            |             | 81         | 11   | 0.1                             | 0                               | 9.3                             | 1.3  | 1.2                              | 0                 |     |
|       | 測定回数 | 31   | 31  | 31   | 13      | 13   | 4    | 13   | 8     |            |             | 4          | 8    | 4                               | 4                               | 4                               | 8    | 4                                | 2                 |     |
| 最高    |      | 29.4 | —   | >100 | 6.8     | 18   | 22   | 12   | 2,100 |            |             | 110        | 15   | 1.7                             | <0.1                            | 12                              | 1.7  | 1.5                              | <0.5              |     |
| 最低    |      | 17.3 | —   | 43   | 6.3     | <1   | 1.2  | 5.2  | 70    |            |             | 53         | 5.0  | <0.1                            | <0.1                            | 4.3                             | 0.5  | 0.5                              | <0.5              |     |
| 平均    |      | 23.3 | —   | 96   | 6.5     | 4    | 3.4  | 8.4  | 240   |            |             | 76         | 9.4  | 0.1                             | 0                               | 8.1                             | 1.1  | 1.0                              | 0                 |     |
| 測定回数  |      | 365  | 365 | 365  | 157     | 159  | 56   | 159  | 106   | 0          | 0           | 52         | 106  | 52                              | 52                              | 52                              | 106  | 52                               | 24                |     |
| 報告下限値 |      | —    | —   | 1    | —       | 1    | 0.5  | 0.5  | —     | —          | —           | 1          | 0.5  | 0.1                             | 0.1                             | 0.1                             | 0.1  | 0.1                              | 0.5               |     |
| 水質基準  |      | —    | —   | —    | 5.8~8.6 | 40   | 15   | 20   | 3,000 | —          | —           | —          | 20   | —                               | —                               | —                               | 2.1  | —                                | ※                 |     |
| 検体種   |      | S    | C   | C    | S       | C    | C    | C    | S     | S          | S           | C          | C    | C                               | C                               | C                               | C    | C                                | S                 |     |

(備考)

※鉱油類 1mg/L、動植物油脂類 10mg/L

# 水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:放 流 水 (2/2)

令和6年度

(公財)三重県下水道公社  
北部浄化センター

| 項目<br>月 | 陰イオン<br>界面活性剤 | フェノール類 | 銅    | 亜鉛   | 溶解性<br>鉄 | 溶解性<br>マンガン | 全クロム  | カドミウム  | 全シアン | 有機磷  | 鉛     | 六価クロム | 砒素    | 総水銀     | アルキル<br>水銀(※1) | ポリ塩化<br>ビフェニル | トリクロロ<br>エチレン | テトラクロロ<br>エチレン |
|---------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|         | mg/L          | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L     | mg/L        | mg/L  | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L    | mg/L           | mg/L          | mg/L          | mg/L           |
| 4月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 5月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 6月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 7月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 8月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 9月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 10月     | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 11月     | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 12月     | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 1月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 2月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 3月      | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 最 高     | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 最 低     | <0.1          | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.5     | <0.5        | <0.05 | <0.003 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.0005 | —              | <0.0005       | <0.01         | <0.01          |
| 平 均     | 0             | 0      | 0    | 0    | 0        | 0           | 0     | 0      | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | —              | 0             | 0             | 0              |
| 測定回数    | 12            | 12     | 12   | 12   | 12       | 12          | 12    | 12     | 12   | 12   | 12    | 12    | 12    | 12      | 0              | 12            | 12            | 12             |
| 報告下限値   | 0.1           | 0.1    | 0.1  | 0.1  | 0.5      | 0.5         | 0.05  | 0.003  | 0.1  | 0.1  | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.0005  | 0.0005         | 0.0005        | 0.01          | 0.01           |
| 水質基準    | —             | 1      | 1    | 2    | 10       | 10          | 2     | 0.03   | 1    | 1    | 0.1   | 0.2   | 0.1   | 0.005   | 検出されないこと       | 0.003         | 0.1           | 0.1            |
| 検体種     | C             | S      | S    | S    | S        | S           | S     | S      | S    | S    | S     | S     | S     | S       | S              | S             | S             | S              |

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

| 項目<br>月 | ジクロロ<br>メタン | 四塩化<br>炭素 | 1,2-<br>ジクロロエタン | 1,1-<br>ジクロロエチレン | シス-1,2-<br>ジクロロエチレン | 1,1,1-<br>トリクロロエタン | 1,1,2-<br>トリクロロエタン | 1,3-ジクロロ<br>プロパン | チウラム   | シマジン   | チオベン<br>カルブ | ベンゼン  | セレン   | ほう素  | ふっ素  | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N + NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N<br>+ NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N(※2) | 1,4-<br>ジオキサン |
|---------|-------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | mg/L        | mg/L      | mg/L            | mg/L             | mg/L                | mg/L               | mg/L               | mg/L             | mg/L   | mg/L   | mg/L        | mg/L  | mg/L  | mg/L | mg/L | mg/L                                                                                                       | mg/L          |
| 4月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 5.6                                                                                                        | <0.05         |
| 5月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 5.8                                                                                                        | <0.05         |
| 6月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 6.2                                                                                                        | <0.05         |
| 7月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 5.2                                                                                                        | <0.05         |
| 8月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 6.2                                                                                                        | <0.05         |
| 9月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 5.7                                                                                                        | <0.05         |
| 10月     | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 10                                                                                                         | <0.05         |
| 11月     | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 10                                                                                                         | <0.05         |
| 12月     | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 12                                                                                                         | <0.05         |
| 1月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 12                                                                                                         | <0.05         |
| 2月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 12                                                                                                         | <0.05         |
| 3月      | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 11                                                                                                         | <0.05         |
| 最 高     | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 12                                                                                                         | <0.05         |
| 最 低     | <0.02       | <0.002    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02       | <0.01 | <0.01 | <1   | <0.5 | 5.2                                                                                                        | <0.05         |
| 平 均     | 0           | 0         | 0               | 0                | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 0      | 0      | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 8.5                                                                                                        | 0             |
| 測定回数    | 12          | 12        | 12              | 12               | 12                  | 12                 | 12                 | 12               | 12     | 12     | 12          | 12    | 12    | 12   | 12   | 12                                                                                                         | 12            |
| 報告下限値   | 0.02        | 0.002     | 0.004           | 0.02             | 0.04                | 0.3                | 0.006              | 0.002            | 0.006  | 0.003  | 0.02        | 0.01  | 0.01  | 1    | 0.5  | 0.3                                                                                                        | 0.05          |
| 水質基準    | 0.2         | 0.02      | 0.04            | 1                | 0.4                 | 3                  | 0.06               | 0.02             | 0.06   | 0.03   | 0.2         | 0.1   | 0.1   | 230  | 15   | 100                                                                                                        | 0.5           |
| 検体種     | S           | S         | S               | S                | S                   | S                  | S                  | S                | S      | S      | S           | S     | S     | S    | S    | S                                                                                                          | S             |

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

# 汚泥試験成績年報

令和6年度

試験名: 溶出試験

(公財)三重県下水道公社  
北部浄化センター

脱水ケーキ

| 項 目    | アルキル<br>水銀 | 総水銀     | カドミウム  | 鉛     | 有機燐  | 六価<br>クロム | 砒素    | 全シアン | ポリ塩化<br>ビフェニル | トリクロ<br>エチレン | テトラクロ<br>エチレン | ジクロロメタン | 四塩化炭素  |
|--------|------------|---------|--------|-------|------|-----------|-------|------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|
| 採取月日   | mg/L       | mg/L    | mg/L   | mg/L  | mg/L | mg/L      | mg/L  | mg/L | mg/L          | mg/L         | mg/L          | mg/L    | mg/L   |
| 5月27日  | —          | <0.0005 | <0.003 | <0.01 | <0.1 | <0.05     | 0.02  | <0.1 | <0.0005       | <0.01        | <0.01         | <0.02   | <0.002 |
| 8月19日  | —          | <0.0005 | <0.003 | <0.01 | <0.1 | <0.05     | 0.01  | <0.1 | <0.0005       | <0.01        | <0.01         | <0.02   | <0.002 |
| 10月28日 | 検出せず※1     | <0.0005 | <0.003 | <0.01 | <0.1 | <0.05     | <0.01 | <0.1 | <0.0005       | <0.01        | <0.01         | <0.02   | <0.002 |
| 2月17日  | —          | <0.0005 | <0.003 | <0.01 | <0.1 | <0.05     | 0.02  | <0.1 | <0.0005       | <0.01        | <0.01         | <0.02   | <0.002 |
| 最 高    | 検出せず       | <0.0005 | <0.003 | <0.01 | <0.1 | <0.05     | 0.02  | <0.1 | <0.0005       | <0.01        | <0.01         | <0.02   | <0.002 |
| 最 低    | 検出せず       | <0.0005 | <0.003 | <0.01 | <0.1 | <0.05     | <0.01 | <0.1 | <0.0005       | <0.01        | <0.01         | <0.02   | <0.002 |
| 平 均    | 0          | 0       | 0      | 0     | 0    | 0         | 0.01  | 0    | 0             | 0            | 0             | 0       | 0      |
| 測定回数   | 1          | 4       | 4      | 4     | 4    | 4         | 4     | 4    | 4             | 4            | 4             | 4       | 4      |
| 報告下限値  | 0.0005     | 0.0005  | 0.003  | 0.01  | 0.1  | 0.05      | 0.01  | 0.1  | 0.0005        | 0.01         | 0.01          | 0.02    | 0.002  |

| 項 目    | 1,2-<br>ジクロロエタン | 1,1-<br>ジクロロエチレン | シス-1,2-<br>ジクロロエチレン | 1,1,1-<br>トリクロロエタン | 1,1,2-<br>トリクロロエタン | 1,3-ジクロロ<br>プロペン | チウラム   | シマジン   | チオベンカルブ | ベンゼン  | セレン   | 1,4-<br>ジオキサン |
|--------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|
| 採取月日   | mg/L            | mg/L             | mg/L                | mg/L               | mg/L               | mg/L             | mg/L   | mg/L   | mg/L    | mg/L  | mg/L  | mg/L          |
| 5月27日  | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02   | <0.01 | <0.01 | <0.05         |
| 8月19日  | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02   | <0.01 | <0.01 | <0.05         |
| 10月28日 | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02   | <0.01 | <0.01 | <0.05         |
| 2月17日  | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02   | <0.01 | <0.01 | <0.05         |
| 最 高    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02   | <0.01 | <0.01 | <0.05         |
| 最 低    | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02   | <0.01 | <0.01 | <0.05         |
| 平 均    | 0               | 0                | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0             |
| 測定回数   | 4               | 4                | 4                   | 4                  | 4                  | 4                | 4      | 4      | 4       | 4     | 4     | 4             |
| 報告下限値  | 0.004           | 0.02             | 0.04                | 0.3                | 0.006              | 0.002            | 0.006  | 0.003  | 0.02    | 0.01  | 0.01  | 0.05          |

(備考) ※1 アルキル水銀について、外部委託結果による。

し 渣・沈砂

| 項 目         | アルキル<br>水銀 | 総水銀     | カドミウム  | 鉛     | 有機燐  | 六価<br>クロム | 砒素    | 全シアン | ポリ塩化<br>ビフェニル | トリクロ<br>エチレン | テトラクロ<br>エチレン | ジクロロメタン | 四塩化炭素  |
|-------------|------------|---------|--------|-------|------|-----------|-------|------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|
| 採取月日        | mg/L       | mg/L    | mg/L   | mg/L  | mg/L | mg/L      | mg/L  | mg/L | mg/L          | mg/L         | mg/L          | mg/L    | mg/L   |
| 1月20日(し渣)※2 | 検出せず       | <0.0005 | <0.003 | <0.01 | <0.1 | <0.05     | <0.01 | <0.1 | <0.0005       | <0.01        | <0.01         | <0.02   | <0.002 |
| 報告下限値       | 0.0005     | 0.0005  | 0.003  | 0.01  | 0.1  | 0.05      | 0.01  | 0.1  | 0.0005        | 0.01         | 0.01          | 0.02    | 0.002  |

| 項 目         | 1,2-<br>ジクロロエタン | 1,1-<br>ジクロロエチレン | シス-1,2-<br>ジクロロエチレン | 1,1,1-<br>トリクロロエタン | 1,1,2-<br>トリクロロエタン | 1,3-ジクロロ<br>プロペン | チウラム   | シマジン   | チオベンカルブ | ベンゼン  | セレン   | 1,4-<br>ジオキサン |
|-------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|
| 採取月日        | mg/L            | mg/L             | mg/L                | mg/L               | mg/L               | mg/L             | mg/L   | mg/L   | mg/L    | mg/L  | mg/L  | mg/L          |
| 1月20日(し渣)※2 | <0.004          | <0.02            | <0.04               | <0.3               | <0.006             | <0.002           | <0.006 | <0.003 | <0.02   | <0.01 | <0.01 | <0.05         |
| 報告下限値       | 0.004           | 0.02             | 0.04                | 0.3                | 0.006              | 0.002            | 0.006  | 0.003  | 0.02    | 0.01  | 0.01  | 0.05          |

(備考) ※2 し渣は外部委託結果による。

# 汚泥試験成績年報

令和6年度

試験名:含有量試験

(公財)三重県下水道公社  
北部浄化センター

脱水ケーキ

| 項 目<br>採取月日 | T-N    | T-P    | 含水率  | 強熱減量 | 発熱量※   |
|-------------|--------|--------|------|------|--------|
|             | mg/g-乾 | mg/g-乾 | %    | %    | J/g-乾  |
| 5月27日       | 61     | 17     | 77.9 | 89.1 | —      |
| 8月19日       | 55     | 17     | 73.0 | 89.0 | —      |
| 10月28日      | 55     | 15     | 75.2 | 89.1 | 17,000 |
| 2月17日       | 55     | 15     | 75.3 | 90.6 | —      |
| 最 高         | 61     | 17     | 77.9 | 90.6 | 17,000 |
| 最 低         | 55     | 15     | 73.0 | 89.0 | 17,000 |
| 平 均         | 56     | 16     | 75.4 | 89.4 | 17,000 |
| 測定回数        | 4      | 4      | 4    | 4    | 1      |
| 報告下限値       | 1      | 1      | 0.1  | 0.1  | 1      |

※ 発熱量について、外部委託結果による。

し 渣

| 項 目<br>採取月日 | T-N    | T-P    | 含水率 | 強熱減量 | 発熱量   |
|-------------|--------|--------|-----|------|-------|
|             | mg/g-乾 | mg/g-乾 | %   | %    | J/g-乾 |
| 1月20日       | —      | —      | —   | —    | —     |
| 報告下限値       | 1      | 1      | 0.1 | 0.1  | 1     |