

令和7年度 北部浄化センター 下水処理年報

施設(1/2)

○汚水処理

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
汚 水 処 理 水 量	流 入 水 量 [m ³]	3,058,037	3,511,321	3,566,451	3,442,586	2,894,549	3,068,759	3,019,960	2,853,076	2,964,839	2,857,853	2,571,077	2,992,395	36,800,903	—
	日 平 均 流 入 水 量 [m ³ /日]	101,935	113,268	118,882	111,051	93,373	102,292	97,418	95,103	95,640	92,189	91,824	96,529	—	年平均 100,824
	日 最 大 流 入 水 量 [m ³ /日]	157,978	195,929	169,846	263,476	109,242	194,325	126,700	108,680	109,405	95,129	98,221	119,261	—	年最大 263,476
	晴 天 日 流 入 水 量 [m ³]	2,033,236	1,885,482	2,176,684	2,247,232	2,506,726	2,114,088	1,452,940	2,370,412	2,072,057	2,676,447	2,285,885	1,768,822	25,590,011	—
	晴 天 日 日 数 [日]	21	18	20	22	27	22	15	25	22	29	25	19	265	—
	晴 天 日 平 均 [m ³ /日]	96,821	104,749	108,834	102,147	92,842	96,095	96,863	94,816	94,184	92,291	91,435	93,096	—	年平均 96,566
	晴 天 日 最 大 [m ³ /日]	110,827	115,587	125,946	129,017	97,434	112,425	107,997	101,891	98,302	95,129	94,413	98,697	—	年最大 129,017
	晴 天 日(雨天影響を除く)流入水量 [m ³]	1,048,538	504,742	1,141,883	1,603,467	2,137,597	1,322,070	382,951	1,501,988	1,220,486	2,307,324	1,732,994	919,819	15,823,859	—
	晴 天 日(雨天影響を除く)日 数 [日]	11	5	11	16	23	14	4	16	13	25	19	10	167	—
	晴 天 日(雨天影響を除く)平 均 [m ³ /日]	95,322	100,948	103,808	100,217	92,939	94,434	95,738	93,874	93,884	92,293	91,210	91,982	—	年平均 94,754
	晴 天 日(雨天影響を除く)最 大 [m ³ /日]	101,576	105,845	112,683	110,203	97,434	101,135	97,842	96,372	98,302	95,129	93,776	94,184	—	年最大 112,683
	雨 天 日 流 入 水 量 [m ³]	1,024,801	1,625,839	1,389,767	1,195,354	387,823	954,671	1,567,020	482,664	892,782	181,406	285,192	1,223,573	11,210,892	—
	雨 天 日 日 数 [日]	9	13	10	9	4	8	16	5	9	2	3	12	100	—
	雨 天 日 平 均 [m ³ /日]	113,867	125,065	138,977	132,817	96,956	119,334	97,939	96,533	99,198	90,703	95,064	101,964	—	年平均 112,109
	雨 天 日 最 大 [m ³ /日]	157,978	195,929	169,846	263,476	109,242	194,325	126,700	108,680	109,405	91,221	98,221	119,261	—	年最大 263,476
放 流 水 量	返 流 水 量 [m ³]	88,002	93,322	92,111	94,182	91,154	85,456	91,605	80,278	88,262	87,216	80,436	91,567	1,063,591	年平均 2,914
	放 流 水 量 [m ³]	3,110,570	3,495,398	3,658,107	3,325,215	2,805,375	2,953,663	2,910,504	2,764,364	2,856,456	2,754,613	2,442,912	2,947,877	36,025,054	—
	日 平 均 放 流 水 量 [m ³ /日]	103,686	112,755	121,937	107,265	90,496	98,455	93,887	92,145	92,144	88,858	87,247	95,093	—	年平均 98,699
	日 最 大 放 流 水 量 [m ³ /日]	161,695	201,028	187,494	235,217	108,952	170,304	123,870	101,769	106,847	92,426	95,530	122,673	—	年最大 235,217
再 生 利 用 水 量	再 生 利 用 水 量 [m ³]	71,941	80,176	90,949	87,283	84,566	83,264	79,524	74,116	74,255	69,452	58,762	64,659	918,947	—

○汚泥処理

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	日平均
汚 泥 脱 水 処 理	脱 水 処 理 量 [m ³]	13,246.4	15,595.9	16,095.4	16,542.2	17,939.2	18,205.9	17,257.6	15,496.8	15,813.8	13,961.2	11,983.0	14,382.9	186,520.3	511.0
	濃 縮 汚 泥 濃 度 日 平 均 [%]	4.15	3.84	3.51	3.13	2.61	2.76	2.85	3.06	3.35	3.90	4.32	4.20	—	年平均 3.47
	脱 水 機 運 転 時 間 [h:m]	1477:09	1705:08	1733:27	1710:41	1751:41	1728:04	1710:21	1668:03	1749:57	1638:39	1420:01	1691:05	19984:16	54:45
	ケ ー キ 発 生 量 [t]	1,910.80	2,021.50	1,919.20	1,781.80	1,638.20	1,738.10	1,734.40	1,638.80	1,802.70	1,890.80	1,758.30	2,099.40	21,934.00	60.09
	ケ ー キ 含 水 率 日 平 均 [%]	74.4	74.6	74.9	74.8	75.0	75.0	75.3	75.3	75.0	74.6	74.7	74.9	—	年平均 74.9
し 渣	し 渣 発 生 量 [t]	6.62	7.25	7.75	7.65	6.90	9.30	8.90	8.81	8.95	8.30	6.80	7.43	94.66	0.26
汚 泥 処 分	汚 泥 処 分 合 計 量 [t]	1,951.22	2,029.94	1,971.23	1,810.16	1,659.48	1,755.99	1,759.37	1,664.77	1,819.52	1,908.31	1,778.47	2,142.64	22,251.10	60.96
	セ メ ン ト 原 料 化 [t]	1,951.22	2,029.94	1,971.23	1,810.16	1,659.48	1,755.99	1,759.37	1,664.77	1,819.52	1,908.31	1,778.47	2,142.64	22,251.10	60.96
	焼 却 [t]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
し 渣	し 渣 焼 却 処 分 量 [t]	2.95	1.84	1.87	2.31	5.90	8.25	0.00	2.48	2.36	2.39	5.66	2.10	38.11	0.10

令和7年度

○汚濁負荷量

北部浄化センター

項 目 \ 月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
COD 値 日 平 均	最 大 [mg/L]	8.2	7.3	7.1	8.2	7.8	8.3	7.7	9.7	10.0	9.0	8.6	8.8	—	年最大 10.0
T-N 値 日 平 均	最 大 [mg/L]	9.5	8.7	8.7	8.3	8.6	8.3	12.2	12.6	12.8	15.7	14.2	13.2	—	年最大 15.7
T-P 値 日 平 均	最 大 [mg/L]	1.10	1.18	1.14	1.26	1.07	1.22	1.78	1.60	1.65	1.68	1.49	1.53	—	年最大 1.78
特 定 排 出 水 量	合 計 [m³]	3,110,570	3,495,398	3,658,107	3,325,215	2,805,375	2,953,663	2,910,504	2,764,364	2,856,456	2,754,613	2,442,912	2,947,877	36,025,054	—
特 定 排 出 水 量	最 大 [m³/日]	161,695	201,028	187,494	235,217	108,952	170,304	123,870	101,769	106,847	92,426	95,530	122,673	—	年最大 235,217
特 定 排 出 水 量	平 均 [m³/日]	103,686	112,755	121,937	107,265	90,496	98,455	93,887	92,145	92,144	88,858	87,247	95,093	—	年平均 98,699
COD 負 荷 量	合 計 [kg]	22,165.5	22,630.6	23,636.4	22,971.1	20,075.6	20,785.8	20,638.5	21,831.4	21,554.8	20,883.0	19,424.6	22,631.2	259,228.5	—
COD 負 荷 量	最 大 [kg/日]	1,118.0	1,187.6	1,071.0	1,976.0	776.2	1,451.9	872.5	889.5	883.4	794.1	753.4	950.3	—	年最大 1,976.0
T-N 負 荷 量	合 計 [kg]	25,918.1	26,513.3	26,795.3	24,589.1	22,233.1	22,290.5	28,934.6	31,746.4	34,191.1	35,312.6	31,628.9	30,184.7	340,337.7	—
T-N 負 荷 量	最 大 [kg/日]	1,314.9	1,205.9	1,218.7	1,565.1	901.6	1,208.5	1,180.9	1,242.1	1,253.7	1,406.9	1,238.8	1,514.8	—	年最大 1,565.1
T-P 負 荷 量	合 計 [kg]	2,946.45	3,359.29	3,352.94	3,151.75	2,209.84	2,934.68	3,660.05	3,569.51	3,869.94	3,872.40	3,037.81	3,739.48	39,704.14	—
T-P 負 荷 量	最 大 [kg/日]	114.68	130.42	168.12	299.57	99.66	194.36	172.98	152.64	156.19	152.12	132.79	155.65	—	年最大 299.57

[illegible]

水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:流 入 水 (1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
北部浄化センター

月	項 目	気 温	水 温	外 観	透視度	pH	SS	BOD	COD	電 気 伝導率	大腸菌数	全蒸発 残留物	強 熱 減 量	塩化物 イオン	よう素 消費量	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	n-ヘキサン 抽出物含有量	予備欄
		℃	℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	23.0	21.0	—	8	7.6	260	220	110	80	39,000			100		31	20	0.3	0.3	3.4	1.3	29	
	最 低	9.0	18.5	—	4	7.2	86	100	57	49	36,000			58		19	17	0.1	0.2	2.1	1.0	15	
	平 均	16.1	20.0	—	6	7.4	160	160	86	63	38,000			75		26	19	0.2	0.2	2.8	1.2	22	
	測定回数	30	30	30	30	30	12	4	12	30	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
5月	最 高	27.0	22.7	—	7	7.5	230	170	94	63	48,000			70		29	18	0.6	0.3	3.3	1.0	21	
	最 低	14.0	20.2	—	4	7.2	100	130	68	40	42,000			56		23	15	0.1	0.1	2.6	0.9	18	
	平 均	20.5	21.6	—	6	7.4	180	150	86	52	45,000			61		26	16	0.3	0.1	2.9	1.0	20	
	測定回数	31	31	31	31	31	14	5	14	31	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
6月	最 高	34.0	25.3	—	7	7.6	230	120	100	60	49,000			63		26	15	0.2	0.1	3.0	1.0	15	
	最 低	18.0	22.0	—	4	7.2	130	95	62	41	40,000			48		15	11	<0.1	<0.1	1.9	0.7	13	
	平 均	26.7	23.3	—	6	7.3	180	110	84	52	44,000			57		22	13	0.1	0	2.5	0.8	14	
	測定回数	30	30	30	30	30	13	4	13	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
7月	最 高	34.0	27.2	—	11	7.4	210	150	97	84	83,000			130		27	17	0.2	0.6	3.3	1.3	21	
	最 低	25.0	25.0	—	4	7.1	94	70	46	43	30,000			60		11	13	<0.1	0.1	1.5	1.0	19	
	平 均	30.9	26.1	—	6	7.2	170	120	82	61	56,000			92		22	15	0	0.3	2.6	1.2	20	
	測定回数	31	31	31	31	31	15	6	15	31	2			5		11	5	5	5	11	5	2	
8月	最 高	35.0	28.2	—	7	7.3	220	150	110	79	110,000			91		30	17	0.1	0.6	3.3	1.5	21	
	最 低	26.0	26.8	—	4	7.1	150	120	77	48	48,000			55		22	15	<0.1	0.1	2.6	0.9	18	
	平 均	31.7	27.6	—	5	7.2	190	140	91	59	79,000			67		25	16	0	0.4	3.0	1.2	20	
	測定回数	31	31	31	31	31	12	4	12	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
9月	最 高	32.0	28.4	—	8	7.5	240	150	110	71	86,000			98		28	17	<0.1	0.1	3.1	1.2	21	
	最 低	23.0	26.2	—	4	7.1	110	77	58	44	81,000			65		16	14	<0.1	<0.1	2.0	1.0	17	
	平 均	27.9	27.6	—	6	7.3	180	120	88	55	84,000			80		22	16	0	0	2.6	1.0	19	
	測定回数	30	30	30	30	30	16	6	16	30	2			4		11	4	4	4	11	4	2	
10月	最 高	26.0	27.2	—	7	7.6	220	170	100	80	79,000			82		27	18	0.5	1.9	3.4	1.5	18	
	最 低	14.0	24.3	—	4	7.2	150	130	74	50	51,000			62		19	11	<0.1	0.2	2.8	1.1	16	
	平 均	20.6	25.7	—	6	7.3	190	140	87	61	65,000			76		24	14	0.2	0.9	3.1	1.3	17	
	測定回数	31	31	31	31	31	13	5	13	31	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
11月	最 高	18.0	24.0	—	6	7.6	240	200	110	77	75,000			110		34	20	0.5	0.4	3.9	1.0	21	
	最 低	5.0	21.4	—	4	7.1	160	140	79	51	52,000			66		25	18	<0.1	<0.1	2.7	0.9	19	
	平 均	12.6	22.8	—	5	7.4	200	160	96	60	64,000			81		28	19	0.1	0.2	3.1	1.0	20	
	測定回数	30	30	30	30	30	12	4	12	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
12月	最 高	13.0	22.4	—	6	7.6	250	180	120	78	68,000			110		32	21	<0.1	0.2	3.4	1.2	22	
	最 低	3.0	19.0	—	4	7.1	180	150	94	57	53,000			58		26	18	<0.1	<0.1	2.8	0.9	20	
	平 均	7.7	20.5	—	5	7.5	210	160	100	63	60,000			81		29	20	0	0.1	3.1	1.0	21	
	測定回数	31	31	31	31	31	15	5	15	31	2			5		10	5	5	5	10	5	2	
1月	最 高	8.0	19.5	—	6	7.8	240	180	130	81	43,000			92		33	22	1.2	0.6	3.7	1.4	22	
	最 低	0.0	17.7	—	4	7.3	200	170	95	56	41,000			76		30	19	<0.1	0.2	3.2	1.2	21	
	平 均	4.2	18.7	—	5	7.6	220	170	110	66	42,000			84		31	21	0.6	0.3	3.4	1.3	22	
	測定回数	31	31	31	31	31	12	4	12	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
2月	最 高	15.0	19.1	—	5	7.7	250	220	120	79	40,000			84		36	22	<0.1	0.3	3.9	1.1	36	
	最 低	1.0	17.0	—	4	7.4	200	170	110	58	35,000			75		28	19	<0.1	0.2	3.0	1.0	26	
	平 均	6.9	18.2	—	4	7.5	220	200	120	64	38,000			63		33	20	0	0.2	3.5	1.0	31	
	測定回数	28	28	28	28	28	12	4	12	28	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
3月	最 高	17.0	19.7	—	6	7.7	270	210	130	82	44,000			130		33	21	1.0	0.8	3.6	1.1	23	
	最 低	5.0	17.9	—	4	7.4	200	160	98	56	38,000			71		27	16	0.3	0.3	2.8	0.9	18	
	平 均	10.5	18.8	—	5	7.5	230	180	110	64	41,000			100		29	18	0.6	0.4	3.2	1.0	20	
	測定回数	31	31	31	31	31	14	4	14	31	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
	最 高	35.0	28.4	—	11	7.8	270	220	130	84	110,000			130		36	22	1.2	1.9	3.9	1.5	36	
	最 低	0.0	17.0	—	4	7.1	86	70	46	40	30,000			48		11	11	<0.1	<0.1	1.5	0.7	13	
	平 均	18.1	22.6	—	5	7.4	190	150	95	60	55,000			78		26	17	0.2	0.3	3.0	1.1	20	
	測定回数	365	365	365	365	365	160	55	160	365	24	0	0	52	0	108	52	52	52	108	52	24	
	報告下限値	—	—	—	1	—	1	0.5	0.5	1	—	10	10	1	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
	検 体 種	—	S	C	C	S	C	C	C	C	S	C	C	C	S	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:流 入 水 (2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
北部浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤 mg/L	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	垂 鉛 mg/L	溶解性 鉄 mg/L	溶解性 マンガン mg/L	全クロム mg/L	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	有機磷 mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒 素 mg/L	総水銀 mg/L	アルキル 水銀(※1) mg/L	ポリ塩化 ビフェニル mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラクロロ エチレン mg/L
4月	1.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	1.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	1.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	1.5	<0.1	<0.1	0.2	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	1.6	<0.1	<0.1	0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	1.9	<0.1	<0.1	0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	1.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	2.0	<0.1	<0.1	0.2	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	2.5	<0.1	<0.1	0.2	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	1.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	2.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	2.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	2.6	<0.1	<0.1	0.2	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	1.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.05	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロロ メタン mg/L	四塩化 炭 素 mg/L	1,2- ジクロロエタン mg/L	1,1- ジクロロエチレン mg/L	シス-1,2- ジクロロエチレン mg/L	1,1,1- トリクロロエタン mg/L	1,1,2- トリクロロエタン mg/L	1,3-ジクロロ プロペン mg/L	チウラム mg/L	シマジン mg/L	チオベン カルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	ほう素 mg/L	ふっ素 mg/L	NH ₄ ⁺ -N + NO ₃ ⁻ -N + NO ₃ ⁻ -N(※2) mg/L	1,4- ジオキサン mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.5	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.0	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.1	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.0	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.5	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.7	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.2	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.2	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.9	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.2	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.8	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.0	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.2	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.1	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.3	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

水質試験成績年報

試料名:放流水(1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
北部浄化センター

月	項目	水温	外観	透視度	pH	SS	BOD	COD	大腸菌数	遊離 残留塩素	残留塩素 (全)	塩化物 イオン	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	n-ヘキサン 抽出物質含有量	予備欄
		℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	21.9	—	>100	6.8	5	4.5	9.5	63			88	9.0	0.1	<0.1	7.6	1.0	0.8	<0.5	
	最 低	19.7	—	90	6.4	2	4.0	7.8	36			64	6.8	<0.1	<0.1	6.5	0.8	0.6	<0.5	
	平 均	20.7	—	99	6.6	4	4.2	8.7	47			76	8.1	0	0	7.0	0.9	0.8	0	
	測定回数	30	30	30	12	12	4	12	9			4	9	4	4	4	9	4	2	
5月	最 高	23.5	—	>100	6.8	6	4.8	9.3	73			68	8.4	0.2	<0.1	6.9	1.1	0.9	<0.5	
	最 低	20.7	—	95	6.5	<1	3.3	6.2	35			55	6.5	<0.1	<0.1	5.8	0.8	0.7	<0.5	
	平 均	22.2	—	99	6.6	3	4.2	7.9	53			61	7.3	0	0	6.3	1.0	0.8	0	
	測定回数	31	31	31	14	14	5	14	9			5	9	5	5	5	9	5	2	
6月	最 高	26.0	—	>100	6.8	4	4.0	7.9	110			61	7.7	0.4	<0.1	5.6	1.0	0.8	<0.5	
	最 低	22.9	—	90	6.6	1	1.9	6.3	46			54	5.9	<0.1	<0.1	5.2	0.6	0.5	<0.5	
	平 均	24.2	—	99	6.7	3	2.9	7.4	73			57	6.8	0.2	0	5.4	0.9	0.7	0	
	測定回数	30	30	30	13	13	4	13	9			4	8	4	4	4	8	4	2	
7月	最 高	28.3	—	>100	6.9	12	10	12	170			100	7.3	0.4	<0.1	6.4	1.6	0.9	<0.5	
	最 低	26.0	—	35	6.6	<1	1.6	6.4	8			64	5.7	<0.1	<0.1	5.9	0.6	0.6	<0.5	
	平 均	27.2	—	97	6.7	3	3.6	7.7	92			86	6.9	0.1	0	6.1	0.9	0.8	0	
	測定回数	31	31	31	14	15	6	15	10			5	11	5	5	5	11	5	2	
8月	最 高	29.5	—	>100	6.9	3	4.4	8.6	200			72	7.5	0.2	<0.1	6.6	1.0	0.8	<0.5	
	最 低	28.2	—	95	6.6	<1	1.9	6.9	100			54	6.7	0.1	<0.1	6.1	0.4	0.6	<0.5	
	平 均	28.8	—	100	6.7	2	3.0	7.8	130			64	7.2	0.2	0	6.3	0.7	0.7	0	
	測定回数	31	31	31	12	12	4	12	8			4	8	4	4	4	8	4	2	
9月	最 高	29.6	—	>100	6.8	13	6.6	12	200			74	7.8	0.2	<0.1	6.8	1.3	0.9	<0.5	
	最 低	27.5	—	55	6.6	<1	0.6	6.6	11			63	6.0	<0.1	<0.1	6.0	0.5	0.6	<0.5	
	平 均	28.7	—	98	6.7	3	3.1	7.6	120			68	7.2	0	0	6.4	0.9	0.8	0	
	測定回数	30	30	30	14	16	6	16	11			4	11	4	4	4	11	4	2	
10月	最 高	27.9	—	>100	6.8	8	3.6	9.1	180			77	11	0.7	<0.1	9.9	1.5	1.4	<0.5	
	最 低	24.8	—	60	6.4	2	1.3	7.1	88			58	7.6	<0.1	<0.1	6.8	1.0	0.9	<0.5	
	平 均	26.4	—	95	6.7	4	2.8	7.9	130			67	9.5	0.3	0	8.3	1.3	1.1	0	
	測定回数	31	31	31	13	13	5	13	9			5	9	5	5	5	9	5	2	
11月	最 高	24.3	—	>100	6.8	9	3.9	11	180			76	12	0.2	<0.1	11	1.7	1.5	<0.5	
	最 低	22.1	—	47	6.5	3	3.3	7.4	70			65	11	<0.1	<0.1	10	1.0	1.0	<0.5	
	平 均	23.2	—	81	6.6	6	3.6	9.2	120			68	11	0.1	0	10	1.4	1.2	0	
	測定回数	30	30	30	12	12	4	12	8			4	8	4	4	4	8	4	2	
12月	最 高	22.4	—	>100	6.6	7	5.6	9.8	93			85	13	0.8	0.1	12	1.6	1.3	<0.5	
	最 低	19.7	—	65	6.3	3	3.1	8.7	53			61	11	<0.1	<0.1	10	1.1	1.0	<0.5	
	平 均	20.9	—	84	6.5	5	4.3	9.3	70			72	12	0.3	0	11	1.4	1.2	0	
	測定回数	31	31	31	15	15	5	15	10			5	10	5	5	5	10	5	2	
1月	最 高	19.5	—	95	6.6	7	5.1	11	59			74	14	0.4	0.1	12	1.7	1.5	<0.5	
	最 低	18.0	—	65	6.2	4	4.3	10	34			64	12	0.1	<0.1	11	1.3	1.2	<0.5	
	平 均	18.9	—	81	6.4	5	4.6	11	47			67	13	0.2	0	12	1.5	1.4	0	
	測定回数	31	31	31	12	12	4	12	8			4	8	4	4	4	8	4	2	
2月	最 高	19.6	—	90	6.6	7	6.5	12	86			74	14	0.6	0.4	12	1.6	1.4	<0.5	
	最 低	17.8	—	60	6.3	4	4.1	11	45			66	12	0.2	0.2	11	1.1	0.9	<0.5	
	平 均	18.5	—	75	6.5	6	5.0	11	61			70	13	0.4	0.2	12	1.3	1.2	0	
	測定回数	28	28	28	12	12	4	12	8			4	8	4	4	4	8	4	2	
3月	最 高	20.4	—	>100	6.5	5	4.3	11	76			110	13	0.3	<0.1	11	1.6	1.3	<0.5	
	最 低	18.6	—	60	6.4	3	2.8	8.2	28			69	8.2	<0.1	<0.1	7.3	1.0	1.0	<0.5	
	平 均	19.3	—	91	6.4	4	3.2	9.3	54			94	10	0.2	0	9.0	1.3	1.2	0	
	測定回数	31	31	31	14	14	4	14	9			4	9	4	4	4	9	4	2	
最 高		29.6	—	>100	6.9	13	10	12	200			110	14	0.8	0.4	12	1.7	1.5	<0.5	
最 低		17.8	—	35	6.2	<1	0.6	6.2	8			54	5.7	<0.1	<0.1	5.2	0.4	0.5	<0.5	
平 均		23.3	—	92	6.6	4	3.7	8.7	84			71	9.3	0.2	0	8.2	1.1	1.0	0	
測定回数		365	365	365	157	160	55	160	108	0	0	52	108	52	52	52	108	52	24	
報告下限値		—	—	1	—	1	0.5	0.5	—	—	—	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
水質基準		—	—	—	5.8~8.6	40	15	20	800	—	—	—	20	—	—	—	2.1	—	※	
検 体 種		S	C	C	S	C	C	C	S	S	S	C	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

※鉱油類 1mg/L、動植物油脂類 10mg/L

水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:放 流 水 (2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
北部浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性 鉄	溶解性 マンガン	全クロム	カドミウム	全シアン	有機磷	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀(※1)	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.02	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
水質基準	—	1	1	2	10	10	2	0.03	1	1	0.1	0.2	0.1	0.005	検出されないこと	0.003	0.1	0.1
検体種	C	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロパン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	ほう素	ふっ素	NH ₄ ⁺ -N + NO ₂ ⁻ -N + NO ₃ ⁻ -N(※2)	1,4- ジオキサン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.8	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.3	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	5.4	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	5.9	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.1	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.7	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.2	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.2	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	11	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	12	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	12	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	11	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	12	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	5.4	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
水質基準	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.1	230	15	100	0.5
検体種	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

汚泥試験成績年報

令和7年度

試験名: 溶出試験

(公財)三重県下水道公社
北部浄化センター

脱水ケーキ

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
8月18日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
10月27日	検出せず※1	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
2月16日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 高	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 低	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
平 均	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0
測定回数	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
8月18日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
10月27日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
2月16日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 高	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 低	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
測定回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※1 アルキル水銀について、外部委託結果による。

し 渣・沈砂

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)※2	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)※2	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※2 し渣は外部委託結果による。

汚 泥 試 験 成 績 年 報

令和7年度

試験名:含有量試験
脱水ケーキ
(公財)三重県下水道公社
北部浄化センター

項 目 採取月日	T－N	T－P	含水率	強熱減量	発熱量※
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
5月26日	56	16	74.3	87.7	—
8月18日	64	18	76.2	88.0	—
10月27日	63	18	77.9	88.2	20,000
2月16日	56	14	74.6	90.8	—
最 高	64	18	77.9	90.8	20,000
最 低	56	14	74.3	87.7	20,000
平 均	60	16	75.8	88.7	20,000
測定回数	4	4	4	4	1
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1

(備考) ※ 発熱量は外部委託結果による。

し 渣

項 目 採取月日	T－N	T－P	含水率	強熱減量	発熱量
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
1月19日	—	—	—	—	—
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1