

令和7年度 志登茂川浄化センター 下水処理年報

施設 (1/2)

○汚水処理

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
項 目															
汚 水 処 理 水 量	流 入 水 量 [m ³]	239,696	287,199	279,679	266,497	231,393	243,998	278,366	254,232	262,556	247,963	215,950	251,525	3,059,054	—
	日 平 均 流 入 水 量 [m ³ /日]	7,990	9,264	9,323	8,597	7,464	8,133	8,980	8,474	8,470	7,999	7,713	8,114	—	年平均 8,381
	日 最 大 流 入 水 量 [m ³ /日]	10,910	15,391	14,501	17,429	8,108	15,143	12,427	10,379	10,653	9,401	8,785	12,885	—	年最大 17,429
	晴 天 日 流 入 水 量 [m ³]	170,227	137,216	164,956	181,568	194,656	138,597	126,332	227,747	191,046	247,963	184,242	162,178	2,126,728	—
	晴 天 日 日 数 [日]	22	16	19	23	26	18	14	27	23	31	24	21	264	—
	晴 天 日 平 均 [m ³ /日]	7,738	8,576	8,682	7,894	7,487	7,700	9,024	8,435	8,306	7,999	7,677	7,723	—	年平均 8,056
	晴 天 日 最 大 [m ³ /日]	8,732	10,642	13,060	8,762	8,108	8,397	10,693	10,379	9,517	9,401	8,631	8,833	—	年最大 13,060
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 流入水量 [m ³]	90,021	23,739	81,500	126,078	164,218	78,745	17,463	156,175	139,313	247,963	143,809	91,427	1,360,451	—
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 日 数 [日]	12	3	10	16	22	10	2	19	17	31	19	12	173	—
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 平 均 [m ³ /日]	7,502	7,913	8,150	7,880	7,464	7,875	8,732	8,220	8,195	7,999	7,569	7,619	—	年平均 7,864
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 最 大 [m ³ /日]	7,842	8,104	8,920	8,649	8,108	8,397	8,770	8,842	9,517	9,401	8,370	8,061	—	年最大 9,517
	雨 天 日 流 入 水 量 [m ³]	69,469	149,983	114,723	84,929	36,737	105,401	152,034	26,485	71,510	0	31,708	89,347	932,326	—
	雨 天 日 日 数 [日]	8	15	11	8	5	12	17	3	8	0	4	10	101	—
	雨 天 日 平 均 [m ³ /日]	8,683	9,999	10,429	10,616	7,347	8,783	8,943	8,828	8,939	0	7,927	8,935	—	年平均 9,231
	雨 天 日 最 大 [m ³ /日]	10,910	15,391	14,501	17,429	7,988	15,143	12,427	9,291	10,653	0	8,785	12,885	—	年最大 17,429
放 流 水 量	返 流 水 量 [m ³]	6,424	6,211	3,931	4,773	7,137	6,412	2,334	488	524	3,337	4,880	4,735	51,186	年平均 140
	放 流 水 量 [m ³]	251,833	302,152	280,294	268,690	240,401	252,605	283,131	256,805	259,468	241,868	209,578	238,307	3,085,132	—
	日 平 均 放 流 水 量 [m ³ /日]	8,394	9,747	9,343	8,667	7,755	8,420	9,133	8,560	8,370	7,802	7,485	7,687	—	年平均 8,452
	日 最 大 放 流 水 量 [m ³ /日]	11,340	16,028	14,033	14,896	8,475	15,263	12,391	10,377	11,120	9,179	8,596	13,127	—	年最大 16,028
再 生 利 用 水 量	再 生 利 用 水 量 [m ³]	9,436	12,071	9,413	9,045	9,479	9,248	11,232	8,958	8,482	6,633	7,416	8,709	110,122	—

○汚泥処理

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	日平均
項 目															
汚 泥 脱 水 処 理	脱 水 処 理 量 [m ³]	1,158.2	1,226.2	1,207.3	1,243.2	1,256.1	1,240.1	1,174.9	1,161.4	1,308.6	1,266.3	1,126.0	1,253.0	14,621.3	40.1
	濃 縮 汚 泥 濃 度 日 平 均 [%]	3.49	3.54	3.30	3.07	2.89	2.83	3.11	3.46	3.58	3.51	3.40	3.47	—	年平均 3.30
	脱 水 機 運 転 時 間 [h:m]	156:54	165:40	161:18	170:29	174:55	167:32	167:19	165:35	197:10	184:22	163:47	153:21	2028:22	5:33
	ケ ー キ 発 生 量 [t]	146.40	155.10	147.90	136.90	133.80	126.60	138.40	142.90	171.70	160.90	143.90	153.60	1758.10	4.82
	ケ ー キ 含 水 率 日 平 均 [%]	73.8	73.7	74.6	73.7	74.3	74.1	73.6	74.0	74.6	74.1	73.9	73.9	—	年平均 74.0
し	し さ 発 生 量 [t]	0.12	0.13	0.03	0.04	0.06	0.09	0.12	0.10	0.17	0.17	0.12	0.08	1.23	0.00
汚 泥 処 分	汚 泥 処 分 合 計 量 [t]	139.72	159.55	150.27	140.03	139.89	119.85	139.37	139.44	179.10	158.82	139.17	158.78	1,763.99	4.83
	セ メ ン ト 原 料 化 [t]	139.72	159.55	150.27	140.03	139.89	119.85	139.37	139.44	179.10	158.82	139.17	158.78	1,763.99	4.83
	焼 却 [t]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
し	し さ 焼 却 処 分 量 [t]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

志登茂川浄化センター

月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
COD 値 日 平 均	最 大	[mg/L]	11.1	10.7	9.5	11.1	11.7	12.2	14.2	11.2	12.7	14.0	13.5	11.9	—	年最大 14.2
T-N 値 日 平 均	最 大	[mg/L]	6.0	6.0	5.0	4.8	5.3	5.9	8.6	6.8	8.5	10.9	11.0	5.6	—	年最大 11.0
T-P 値 日 平 均	最 大	[mg/L]	1.29	1.17	1.30	1.27	1.25	1.24	1.73	1.35	1.27	1.42	1.43	1.21	—	年最大 1.73
特 定 排 出 水 量	合 計	[m ³]	251,833	302,152	280,294	268,690	240,401	252,605	283,131	256,805	259,468	241,868	209,578	238,307	3,085,132	—
特 定 排 出 水 量	最 大	[m ³ /日]	11,340	16,028	14,033	14,896	8,475	15,263	12,391	10,377	11,120	9,179	8,596	13,127	—	年最大 16,028
特 定 排 出 水 量	平 均	[m ³ /日]	8,394	9,747	9,343	8,667	7,755	8,420	9,133	8,560	8,370	7,802	7,485	7,687	—	年平均 8,452
COD 負 荷 量	合 計	[kg]	2,334.9	2,442.0	2,097.3	2,411.1	2,454.6	2,612.3	2,795.1	2,502.9	2,837.8	2,948.4	2,214.4	2,483.8	30,134.6	—
COD 負 荷 量	最 大	[kg/日]	96.0	119.8	93.5	119.4	92.6	141.6	126.2	101.6	114.6	114.0	107.7	117.1	—	年最大 141.6
T-N 負 荷 量	合 計	[kg]	1,234.4	1,311.1	1,136.9	1,008.9	982.0	1,124.4	1,319.4	1,345.9	1,775.9	1,986.2	1,129.4	1,111.3	15,465.8	—
T-N 負 荷 量	最 大	[kg/日]	53.8	66.2	53.0	46.4	41.7	51.5	69.7	56.1	74.8	85.7	87.1	46.7	—	年最大 87.1
T-P 負 荷 量	合 計	[kg]	178.22	215.73	218.12	171.10	83.13	145.71	101.48	132.93	161.58	175.73	144.44	183.99	1,912.16	—
T-P 負 荷 量	最 大	[kg/日]	10.37	16.31	16.67	14.89	10.40	9.99	13.45	11.42	11.15	11.63	11.36	9.71	—	年最大 16.67

[illegible]

水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:流 入 水 (1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
志登茂川浄化センター

月	項 目	気 温	水 温	外 観	透視度	pH	SS	BOD	COD	電 気 伝導率	大腸菌数	全蒸発 残留物	強 熱 減 量	塩化物 イオン	よう素 消費量	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	n-ヘキサン 抽出物質量含有量	予備欄
		℃	℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	19.1	20.7	—	18	7.4	180	150	93	50	26,000			33		29	20	0.2	0.4	2.5	1.4	9.7	
	最 低	9.9	15.1	—	7	6.8	16	61	37	31	24,000			27		21	15	0.1	0.2	1.8	1.0	6.7	
	平 均	14.9	17.4	—	11	7.2	37	90	55	45	25,000			31		25	18	0.1	0.3	2.2	1.3	8.2	
	測定回数	30	30	30	30	30	13	4	13	30	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
5月	最 高	26.1	22.4	—	15	7.5	150	110	97	49	46,000			31		31	20	0.3	1.0	3.0	1.2	13	
	最 低	14.1	18.7	—	7	6.7	13	45	33	29	21,000			23		19	11	<0.1	0.2	1.7	0.8	5.3	
	平 均	19.3	20.4	—	10	7.1	61	76	58	42	33,000			28		25	16	0.1	0.6	2.3	1.0	9.2	
	測定回数	31	31	31	31	31	13	5	13	31	3			4		9	4	4	4	9	4	2	
6月	最 高	30.6	25.6	—	18	7.3	86	69	69	58	18,000			37		32	18	<0.1	0.3	3.0	1.3	10	
	最 低	18.0	20.3	—	6	6.7	10	28	30	27	12,000			25		15	13	<0.1	0.1	1.5	0.7	6.9	
	平 均	24.5	23.2	—	9	7.0	48	52	53	43	15,000			30		25	16	0	0.2	2.4	1.0	8.4	
	測定回数	30	30	30	30	30	13	4	13	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
7月	最 高	31.7	28.1	—	13	7.3	98	95	79	56	62,000			34		40	18	<0.1	0.2	2.8	1.3	22	
	最 低	25.2	24.1	—	8	6.6	18	58	47	36	48,000			25		20	14	<0.1	<0.1	2.0	0.9	18	
	平 均	28.9	26.4	—	10	7.0	47	72	59	47	55,000			31		27	17	0	0.1	2.3	1.1	20	
	測定回数	31	31	31	31	31	13	5	13	31	2			5		10	5	5	5	10	5	2	
8月	最 高	32.7	29.3	—	12	7.2	100	82	73	54	80,000			35		27	19	0.1	0.5	2.7	1.4	26	
	最 低	26.6	25.8	—	6	6.7	14	59	44	38	40,000			33		24	18	<0.1	0.3	2.2	1.2	12	
	平 均	30.0	27.9	—	9	7.0	49	74	57	43	60,000			34		25	18	0	0.4	2.4	1.3	19	
	測定回数	31	31	31	31	31	13	4	13	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
9月	最 高	31.0	29.2	—	12	7.4	120	96	82	44	50,000			34		31	19	0.1	0.6	3.0	1.3	18	
	最 低	22.2	25.1	—	6	6.6	10	74	40	32	28,000			30		21	17	<0.1	0.1	1.9	1.1	15	
	平 均	27.1	27.3	—	9	7.0	53	86	60	40	39,000			32		26	18	0	0.3	2.5	1.2	16	
	測定回数	30	30	30	30	30	13	4	13	30	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
10月	最 高	25.4	26.1	—	11	7.4	110	110	85	44	50,000			30		27	17	<0.1	0.1	2.6	1.0	15	
	最 低	13.8	20.7	—	7	6.8	30	57	51	31	42,000			29		20	15	<0.1	<0.1	1.8	0.9	12	
	平 均	20.1	23.8	—	9	7.1	66	77	65	39	46,000			30		25	16	0	0	2.1	1.0	14	
	測定回数	31	31	31	31	31	14	5	15	31	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
11月	最 高	17.9	21.9	—	12	7.4	120	96	95	46	51,000			35		28	19	<0.1	0.1	2.7	1.3	29	
	最 低	8.5	18.4	—	6	7.0	24	78	44	32	45,000			30		23	16	<0.1	<0.1	2.1	1.0	28	
	平 均	13.2	20.1	—	8	7.2	66	84	66	39	48,000			32		26	18	0	0	2.3	1.1	28	
	測定回数	30	30	30	30	30	12	4	12	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
12月	最 高	13.1	19.3	—	12	7.4	120	120	86	43	68,000			34		37	22	0.3	0.4	3.2	1.5	22	
	最 低	3.6	14.6	—	8	6.9	42	74	50	33	30,000			30		26	18	<0.1	0.1	2.1	1.1	18	
	平 均	8.2	16.5	—	9	7.2	73	100	67	40	49,000			32		30	20	0.2	0.2	2.6	1.3	20	
	測定回数	31	31	31	31	31	15	5	15	31	2			5		10	5	5	5	10	5	2	
1月	最 高	8.6	16.1	—	11	7.5	180	190	110	46	76,000			31		40	22	0.3	0.4	3.3	1.5	16	
	最 低	0.0	12.7	—	5	6.8	15	66	60	36	20,000			30		29	22	0.2	0.3	2.2	1.4	14	
	平 均	4.2	13.9	—	9	7.1	62	100	73	41	48,000			30		33	22	0.2	0.4	2.8	1.4	15	
	測定回数	31	31	31	31	31	12	4	13	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
2月	最 高	14.7	15.8	—	11	7.6	150	120	98	46	40,000			37		33	23	0.3	0.5	3.3	1.5	30	
	最 低	0.8	12.2	—	6	6.9	20	68	56	37	30,000			30		26	20	0.2	0.4	2.0	1.3	24	
	平 均	7.2	13.7	—	8	7.2	63	94	72	42	35,000			34		30	21	0.3	0.4	2.6	1.4	27	
	測定回数	28	28	28	28	28	27	5	28	28	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
3月	最 高	15.9	17.3	—	11	7.4	190	120	110	44	32,000			37		36	22	0.4	1.0	3.5	1.4	37	
	最 低	5.2	14.2	—	5	6.8	14	70	50	32	22,000			30		25	20	0.2	0.5	2.2	1.2	22	
	平 均	10.0	15.2	—	8	7.1	64	96	70	40	27,000			34		31	21	0.2	0.7	2.8	1.3	30	
	測定回数	31	31	31	31	31	31	4	31	31	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
最 高		32.7	29.3	—	18	7.6	190	190	110	58	80,000			37		40	23	0.4	1.0	3.5	1.5	37	
最 低		0.0	12.2	—	5	6.6	10	28	30	27	12,000			23		15	11	<0.1	<0.1	1.5	0.7	5.3	
平 均		17.4	20.5	—	9	7.1	58	84	64	42	40,000			31		27	19	0.1	0.3	2.5	1.2	18	
測定回数		365	365	365	365	365	189	53	192	365	25	0	0	53	0	105	53	53	53	105	53	24	
報告下限値		—	—	—	1	—	1	0.5	0.5	1	—	10	10	1	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
検 体 種		—	S	C	C	S	C	C	C	C	S	C	C	C	S	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

水 質 試 験 成 績 年 報

試 料 名 : 流 入 水 (2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
志登茂川浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤 mg/L	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	垂 鉛 mg/L	溶解性 鉄 mg/L	溶解性 マンガン mg/L	全クロム mg/L	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	有機燐 mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒 素 mg/L	総水銀 mg/L	アルキル 水銀(※1) mg/L	ポリ塩化 ビフェニル mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラクロロ エチレン mg/L
4月	1.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	0.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	2.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	1.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	2.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	2.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	2.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	2.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	2.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	2.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	2.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	2.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	2.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	0.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.05	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロロ メタン mg/L	四塩化 炭 素 mg/L	1,2- ジクロロエタン mg/L	1,1- ジクロロエチレン mg/L	シス-1,2- ジクロロエチレン mg/L	1,1,1- トリクロロエタン mg/L	1,1,2- トリクロロエタン mg/L	1,3-ジクロロ プロペン mg/L	チウラム mg/L	シマジン mg/L	チオベン カルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	ほう素 mg/L	ふっ素 mg/L	NH ₄ ⁺ -N + NO ₃ ⁻ -N + NO ₂ ⁻ -N(※2) mg/L	1,4- ジオキサン mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.5	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	5.7	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.5	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.4	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.5	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.9	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.8	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.3	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.1	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.5	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.7	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.7	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.5	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	5.7	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

水質試験成績年報

試料名：放流水(1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
志登茂川浄化センター

月		項 目	水温	外観	透視度	pH	SS	BOD	COD	大腸菌数	遊 離 残留塩素	残留塩素 (全)	塩化物 イオン	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	n-ヘキサン 抽出物質含有量	予備欄
			℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	21.6	—	>100	6.9	3	3.8	12	16	0.08	0.14	39	5.8	<0.1	<0.1	5.2	1.0	0.7	<0.5		
	最 低	18.8	—	>100	6.2	1	2.0	6.7	0	0.02	0.04	29	4.6	<0.1	<0.1	4.3	0.3	0.4	<0.5		
	平 均	20.0	—	100	6.6	2	3.0	9.8	5	0.05	0.08	35	5.2	0	0	4.9	0.7	0.6	0		
	測定回数	30	30	30	30	13	4	13	9	30	30	5	9	5	5	5	9	5	2		
5月	最 高	23.7	—	>100	6.8	3	3.0	9.3	0	0.10	0.14	37	6.3	<0.1	<0.1	5.7	1.2	0.9	<0.5		
	最 低	19.4	—	>100	6.0	<1	1.5	5.2	0	0.03	0.05	30	4.4	<0.1	<0.1	4.2	0.3	0.6	<0.5		
	平 均	21.7	—	100	6.5	2	2.3	7.6	0	0.06	0.09	33	5.0	0	0	4.6	0.9	0.8	0		
	測定回数	31	31	31	31	13	5	13	9	31	31	4	9	4	4	4	9	4	2		
6月	最 高	26.4	—	>100	6.9	4	3.0	8.7	2	0.10	0.13	44	5.2	<0.1	<0.1	4.7	1.2	0.8	<0.5		
	最 低	21.4	—	>100	6.1	<1	1.4	5.8	0	0.03	0.05	34	3.4	<0.1	<0.1	3.8	0.3	0.6	<0.5		
	平 均	24.2	—	100	6.5	2	2.5	7.5	0	0.05	0.08	40	4.2	0	0	4.4	0.8	0.7	0		
	測定回数	30	30	30	30	13	4	13	8	30	30	4	8	4	4	4	8	4	2		
7月	最 高	28.1	—	>100	6.8	6	4.3	9.0	60	0.07	0.10	42	5.4	0.3	<0.1	4.4	1.3	0.8	<0.5		
	最 低	23.2	—	>100	6.2	<1	1.2	5.9	0	0.03	0.04	33	3.3	<0.1	<0.1	3.2	<0.1	<0.1	<0.5		
	平 均	27.1	—	100	6.7	2	2.1	7.8	16	0.05	0.08	37	4.3	0	0	4.0	0.8	0.5	0		
	測定回数	31	31	31	31	14	5	13	10	31	31	6	10	5	6	6	11	6	2		
8月	最 高	29.1	—	>100	7.0	5	3.5	12	160	0.08	0.11	42	5.7	<0.1	<0.1	4.8	1.4	0.2	<0.5		
	最 低	24.3	—	>100	5.9	<1	0.8	6.3	0	0.03	0.05	37	3.0	<0.1	<0.1	3.8	0.1	<0.1	<0.5		
	平 均	28.2	—	100	6.7	0	2.0	8.7	26	0.05	0.07	38	4.6	0	0	4.3	0.5	0	0		
	測定回数	31	31	31	31	13	4	13	8	31	31	4	8	4	4	4	9	4	2		
9月	最 高	29.5	—	>100	6.8	3	3.8	10	82	0.09	0.12	39	6.2	<0.1	<0.1	5.2	1.2	0.8	<0.5		
	最 低	26.8	—	>100	6.1	<1	2.0	6.7	2	0.02	0.03	36	4.1	<0.1	<0.1	4.4	0.1	<0.1	<0.5		
	平 均	28.1	—	100	6.6	1	2.9	9.0	26	0.05	0.07	38	5.2	0	0	4.9	0.7	0.4	0		
	測定回数	30	30	30	30	13	4	13	9	30	30	5	9	5	5	5	9	6	2		
10月	最 高	27.0	—	>100	6.9	9	5.3	14	96	0.07	0.10	34	8.3	0.2	0.4	6.7	2.3	1.4	<0.5		
	最 低	22.5	—	42	5.9	<1	2.8	7.4	0	0.03	0.04	32	3.7	<0.1	<0.1	3.0	<0.1	<0.1	<0.5		
	平 均	25.1	—	97	6.6	2	3.6	10	45	0.05	0.07	33	5.3	0	0	4.8	0.7	0.6	0		
	測定回数	31	31	31	31	14	5	15	9	31	31	5	10	5	5	5	13	6	2		
11月	最 高	22.8	—	>100	6.9	2	5.2	10	70	0.07	0.11	39	6.6	<0.1	<0.1	5.6	1.4	1.0	<0.5		
	最 低	19.6	—	>100	6.5	<1	3.0	8.0	0	0.03	0.04	30	4.4	<0.1	<0.1	4.1	0.2	0.5	<0.5		
	平 均	21.4	—	100	6.6	0	3.7	9.3	12	0.04	0.07	34	5.1	0	0	5.0	0.6	0.8	0		
	測定回数	30	30	30	30	12	4	12	8	30	30	4	11	4	4	4	11	4	2		
12月	最 高	21.4	—	>100	7.1	4	3.8	13	19	0.09	0.11	40	9.0	0.4	<0.1	7.1	1.4	0.9	<0.5		
	最 低	16.4	—	>100	6.1	<1	2.3	8.9	0	0.03	0.06	34	5.9	<0.1	<0.1	5.6	0.3	0.1	<0.5		
	平 均	18.8	—	100	6.5	1	3.2	10	3	0.06	0.08	36	7.4	0.1	0	6.3	0.8	0.6	0		
	測定回数	31	31	31	31	16	5	16	10	31	31	5	10	5	5	5	10	5	2		
1月	最 高	18.1	—	>100	7.0	5	6.9	17	8	0.08	0.12	39	10	0.4	0.4	8.5	1.1	0.7	<0.5		
	最 低	14.2	—	>100	6.0	<1	2.5	9.6	0	0.02	0.04	35	6.9	<0.1	<0.1	6.7	0.5	0.3	<0.5		
	平 均	16.1	—	100	6.3	2	4.6	13	3	0.05	0.08	36	8.8	0.2	0.2	7.8	0.8	0.6	0		
	測定回数	31	31	31	31	12	4	20	8	31	31	4	8	4	4	4	8	4	2		
2月	最 高	18.2	—	>100	7.1	4	5.8	17	5	0.13	0.16	43	11	2.0	0.6	6.6	1.5	1.1	<0.5		
	最 低	14.4	—	98	6.2	1	3.9	9.0	0	0.03	0.05	38	4.8	<0.1	<0.1	4.9	<0.1	<0.1	<0.5		
	平 均	16.0	—	100	6.5	2	4.7	12	2	0.07	0.10	40	6.1	0.5	0.2	5.5	0.8	0.6	0		
	測定回数	28	28	28	28	12	4	28	8	28	28	4	8	4	4	4	8	4	2		
3月	最 高	19.2	—	>100	6.6	2	3.8	14	5	0.08	0.13	39	7.4	<0.1	<0.1	5.1	1.6	1.2	<0.5		
	最 低	16.1	—	>100	6.2	<1	2.8	7.9	0	0.04	0.06	34	4.6	<0.1	<0.1	4.6	0.6	0.9	<0.5		
	平 均	17.4	—	100	6.4	0	3.2	11	2	0.06	0.09	37	5.8	0	0	4.9	1.0	1.0	0		
	測定回数	31	31	31	31	13	4	31	9	31	31	5	9	5	5	5	9	5	2		
最 高		29.5	—	>100	7.1	9	6.9	17	160	0.13	0.16	44	11	2.0	0.6	8.5	2.3	1.4	<0.5		
最 低		14.2	—	42	5.9	<1	0.8	5.2	0	0.02	0.03	29	3.0	<0.1	<0.1	3.0	<0.1	<0.1	<0.5		
平 均		22.0	—	100	6.5	1	3.1	10	12	0.05	0.08	36	5.6	0	0	5.1	0.8	0.6	0		
測定回数		365	365	365	365	158	52	200	105	365	365	55	109	54	55	55	114	57	24		
報告下限値		—	—	1	—	1	0.5	0.5	—	0.01	0.01	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5		
水質基準		—	—	—	5.8～8.6	40	15	100	800	—	—	—	20	—	—	—	—	2.0	—	※	
検 体 種		S	C	C	S	C	C	C	S	S	S	C	C	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

※ 鉱油類 5mg/L、動植物油脂類 30mg/L

水 質 試 験 成 績 年 報

試 料 名：放 流 水(2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

志登茂川浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性 鉄	溶解性 マンガン	全クロム	カドミウム	全シアン	有機燐	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀(※1)	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.02	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
水質基準	—	1	1	2	10	10	2	0.03	1	1	0.1	0.2	0.1	0.005	検出されないこと	0.003	0.1	0.1
検 体 種	C	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ほう素	ふっ素	NH ₄ ⁺ -N + NO ₂ ⁻ -N + NO ₃ ⁻ -N(※2)	1,4- ジオキサン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.8	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.7	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.4	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.4	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.2	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.4	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.8	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.5	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.1	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.3	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.2	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.8	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.3	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	4.2	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.2	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
水質基準	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.1	230	15	100	0.5
検 体 種	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

汚泥試験成績年報

令和7年度

試験名: 溶出試験

(公財)三重県下水道公社
志登茂川浄化センター

脱水ケーキ

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.03	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
8月18日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
10月27日	検出せず※1	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
2月16日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 高	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.03	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 低	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
平 均	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0
測定回数	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
8月18日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
10月27日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
2月16日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 高	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 低	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
測定回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※1 アルキル水銀について、外部委託結果による。

し渣・沈砂

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)※2	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)※2	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※2 し渣は外部委託結果による。

汚泥試験成績年報

令和7年度

試験名: 含有量試験

(公財)三重県下水道公社
志登茂川浄化センター

脱水ケーキ

項 目 採取月日	T-N	T-P	含水率	強熱減量	発熱量※
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
5月26日	43	10	68.3	84.6	—
8月18日	48	13	72.1	90.5	—
10月27日	51	14	71.9	91.5	20,000
2月16日	49	13	73.2	92.2	—
最 高	51	14	73.2	92.2	20,000
最 低	43	10	68.3	84.6	20,000
平 均	48	12	71.4	89.7	20,000
測定回数	4	4	4	4	1
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1

(備考) ※ 発熱量は外部委託結果による。

し 渣

項 目 採取月日	T-N	T-P	含水率	強熱減量	発熱量
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
1月19日	—	—	—	—	—
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1