

令和7年度 雲出川左岸浄化センター 下水処理年報

施設 (1/2)

○汚水処理

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
汚 水 処 理 水 量	項 目														
	流 入 水 量 [m³]	730,186	847,596	828,283	824,052	697,656	704,140	774,986	723,543	753,730	726,055	664,105	758,260	9,032,592	—
	日 平 均 流 入 水 量 [m³/日]	24,340	27,342	27,609	26,582	22,505	23,471	25,000	24,118	24,314	23,421	23,718	24,460	—	年平均 24,747
	日 最 大 流 入 水 量 [m³/日]	32,104	40,030	42,653	49,873	23,731	37,590	31,237	26,536	29,012	24,798	25,472	30,146	—	年最大 49,873
	晴 天 日 流 入 水 量 [m³]	503,486	376,161	494,899	588,227	539,128	477,747	292,694	602,757	526,656	702,116	589,042	505,997	6,198,910	—
	晴 天 日 日 数 [日]	21	15	19	24	24	21	12	25	22	30	25	21	259	—
	晴 天 日 平 均 [m³/日]	23,976	25,077	26,047	24,509	22,464	22,750	24,391	24,110	23,939	23,404	23,562	24,095	—	年平均 23,934
	晴 天 日 最 大 [m³/日]	24,972	26,598	30,126	28,804	23,731	24,912	28,010	26,536	25,877	24,798	24,969	25,706	—	年最大 30,126
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 流入水量 [m³]	214,422	97,909	253,712	434,640	427,251	293,622	71,660	333,771	429,466	654,895	491,999	287,245	3,990,592	—
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 日 数 [日]	9	4	10	18	19	13	3	14	18	28	21	12	169	—
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 平 均 [m³/日]	23,825	24,477	25,371	24,147	22,487	22,586	23,887	23,841	23,859	23,389	23,429	23,937	—	年平均 23,613
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 最 大 [m³/日]	24,347	24,768	26,228	26,269	23,731	23,085	24,878	24,505	25,877	24,798	24,969	24,832	—	年最大 26,269
	雨 天 日 流 入 水 量 [m³]	226,700	471,435	333,384	235,825	158,528	226,393	482,292	120,786	227,074	23,939	75,063	252,263	2,833,682	—
	雨 天 日 日 数 [日]	9	16	11	7	7	9	19	5	9	1	3	10	106	—
放 流 水 量	雨 天 日 平 均 [m³/日]	25,189	29,465	30,308	33,689	22,647	25,155	25,384	24,157	25,230	23,939	25,021	25,226	—	年平均 26,733
	雨 天 日 最 大 [m³/日]	32,104	40,030	42,653	49,873	23,349	37,590	31,237	25,140	29,012	23,939	25,472	30,146	—	年最大 49,873
	返 流 水 量 [m³]	65,684	72,314	68,267	74,178	68,264	67,745	69,554	68,667	70,080	70,805	65,725	73,800	835,083	年平均 2,288
	放 流 水 量 [m³]	723,673	842,476	827,212	825,823	709,511	715,617	786,836	732,191	758,705	733,497	664,701	753,962	9,074,204	—
	日 平 均 放 流 水 量 [m³/日]	24,122	27,177	27,574	26,639	22,887	23,854	25,382	24,406	24,474	23,661	23,739	24,321	—	年平均 24,861
	日 最 大 放 流 水 量 [m³/日]	31,358	38,113	40,033	45,502	23,968	36,197	31,197	26,803	28,230	24,900	25,217	30,238	—	年最大 45,502
	再 生 利 用 水 量 [m³]	36,171	37,438	35,340	36,141	35,121	32,975	36,466	37,141	37,789	38,068	33,905	41,601	438,156	—

○汚泥処理

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	日平均
汚 泥 脱 水 処 理	項 目														
	脱 水 処 理 量 [m³]	5,131.1	5,579.0	5,041.4	5,057.4	4,973.4	4,937.4	5,157.0	5,230.9	5,209.3	5,516.4	4,742.2	5,433.2	62,008.7	169.9
	濃 縮 汚 泥 濃 度 日 平 均 [%]	3.07	2.94	2.98	3.01	3.04	2.97	3.02	2.68	2.67	2.85	2.90	2.88	—	年平均 2.92
	脱 水 機 運 転 時 間 [h:m]	762:29	809:10	735:06	665:28	698:06	704:28	752:49	727:09	732:50	905:30	717:29	756:56	8967:30	24:34
	ケ ー キ 発 生 量 [t]	555.76	598.74	537.58	542.96	512.50	470.59	526.03	517.37	508.34	571.18	511.94	570.85	6423.84	17.60
	ケ ー キ 含 水 率 日 平 均 [%]	74.5	75.1	74.5	74.8	74.2	73.3	73.8	74.5	74.2	74.7	74.6	74.6	—	年平均 74.4
し	し さ 発 生 量 [t]	8.33	10.62	11.28	9.42	7.61	8.91	9.01	9.49	9.74	9.60	8.26	8.90	111.17	0.30
汚 泥 処 分	汚 泥 処 分 合 計 量 [t]	581.70	629.18	561.96	563.85	518.03	478.96	541.46	543.90	529.56	595.77	535.27	604.73	6,684.37	18.31
	セ メ ン ト 原 料 化 [t]	581.70	629.18	561.96	563.85	514.94	478.96	541.46	543.90	526.37	595.77	531.86	597.94	6,667.89	18.27
	焼 却 [t]	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00	3.41	6.79	16.48	0.05
し	し さ 焼 却 処 分 量 [t]	0.00	2.97	0.00	0.00	7.57	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	22.77	0.06

下水処理年報

施設 (2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

○汚濁負荷量

雲出川左岸浄化センター

月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
COD 値 日 平 均	最 大	[mg/L]	9.5	8.1	8.4	8.1	9.0	8.8	8.2	9.1	9.5	8.7	8.6	9.1	—	年最大 9.5
T-N 値 日 平 均	最 大	[mg/L]	14.6	14.4	14.6	12.7	12.0	14.0	15.2	16.6	16.6	16.1	17.0	16.5	—	年最大 17.0
T-P 値 日 平 均	最 大	[mg/L]	1.14	1.69	1.46	1.46	1.26	1.62	2.38	2.02	1.31	0.89	0.74	0.78	—	年最大 2.38
特 定 排 出 水 量	合 計	[m³]	723.673	842.476	827.212	825.823	709.511	715.617	786.836	732.191	758.705	733.497	664.701	753.962	9,074.204	—
特 定 排 出 水 量	最 大	[m³/日]	31.358	38.113	40.033	45.502	23.968	36.197	31.197	26.803	28.230	24.900	25.217	30.238	—	年最大 45.502
特 定 排 出 水 量	平 均	[m³/日]	24.122	27.177	27.574	26.639	22.887	23.854	25.382	24.406	24.474	23.661	23.739	24.321	—	年平均 24.861
COD 負 荷 量	合 計	[kg]	6.269.4	5.780.8	5.920.4	5,942.1	5.695.8	5.408.7	5.599.8	5,409.2	6,555.4	5,913.5	5,228.1	6,245.9	69,969.1	—
COD 負 荷 量	最 大	[kg/日]	248.9	250.3	283.0	324.2	205.3	278.8	218.9	212.8	248.2	208.7	219.9	231.4	—	年最大 324.2
T-N 負 荷 量	合 計	[kg]	9,365.4	10,317.8	10,155.1	8,960.3	7,748.5	8,538.4	10,572.4	10,832.0	11,537.7	10,887.0	10,293.8	11,270.2	120,478.6	—
T-N 負 荷 量	最 大	[kg/日]	414.5	466.2	510.2	458.4	275.5	388.6	422.4	390.9	423.9	392.3	397.8	408.4	—	年最大 510.2
T-P 負 荷 量	合 計	[kg]	459.79	792.41	712.03	732.46	619.88	739.85	862.81	742.97	562.02	492.63	336.86	470.44	7,524.15	—
T-P 負 荷 量	最 大	[kg/日]	28.91	44.77	44.16	40.96	28.11	40.85	57.53	45.66	34.44	21.71	18.00	23.26	—	年最大 57.53

○電力・水道・薬品・燃料

[illegible]

水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:流 入 水 (1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
雲出川左岸浄化センター

月	項 目	気 温	水 温	外 観	透視度	pH	SS	BOD	COD	電 気 伝導率	大腸菌数	全蒸発 残留物	強 熱 減 量	塩化物 イオン	よう素 消費量	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	α-ヘキサン 抽出物質量有量	予備欄
		℃	℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	20.8	22.4	—	7	7.2	250	210	130	57	68,000			43		34	22	<0.1	0.2	4.9	2.9	22	
	最 低	9.8	19.4	—	4	7.0	76	160	82	43	46,000			39		29	19	<0.1	0.2	3.9	2.5	21	
	平 均	15.4	21.0	—	5	7.1	200	190	110	51	57,000			42		32	21	0	0.2	4.6	2.7	22	
	測定回数	30	30	30	30	13	13	4	13	30	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
5月	最 高	26.5	23.5	—	7	7.5	300	180	160	54	46,000			42		34	21	<0.1	0.2	5.0	2.9	20	
	最 低	13.8	20.3	—	3	7.0	92	130	73	41	41,000			39		25	17	<0.1	0.1	3.5	1.7	16	
	平 均	19.5	22.4	—	5	7.1	180	160	100	48	44,000			40		29	19	0	0.1	4.2	2.3	18	
	測定回数	31	31	31	31	13	13	5	13	31	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
6月	最 高	30.2	25.3	—	8	7.4	340	170	150	55	78,000			41		40	19	0.2	0.3	5.1	2.0	23	
	最 低	17.9	22.5	—	4	7.0	80	78	59	35	42,000			32		22	14	<0.1	<0.1	3.0	1.7	22	
	平 均	24.5	23.9	—	5	7.2	190	140	100	48	60,000			37		29	17	0	0.1	3.9	1.8	22	
	測定回数	30	30	30	30	13	13	4	13	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
7月	最 高	31.2	27.7	—	7	7.5	250	210	110	54	110,000			44		31	20	0.5	0.2	4.2	2.1	28	
	最 低	24.8	25.6	—	4	7.2	120	79	60	32	92,000			36		20	16	<0.1	<0.1	3.1	1.5	25	
	平 均	28.8	26.8	—	5	7.4	180	160	100	49	100,000			41		29	18	0.2	0	3.7	1.8	26	
	測定回数	31	31	31	31	13	13	5	13	31	2			5		10	5	5	5	10	5	2	
8月	最 高	33.7	29.1	—	7	7.4	260	180	120	58	170,000			49		34	22	0.6	0.1	5.6	2.9	49	
	最 低	26.8	27.7	—	4	7.0	74	130	77	48	110,000			42		25	17	<0.1	<0.1	3.9	2.6	32	
	平 均	30.3	28.4	—	5	7.2	170	160	100	54	140,000			46		30	20	0.2	0	4.5	2.7	40	
	測定回数	31	31	31	31	13	13	4	13	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
9月	最 高	31.6	29.1	—	8	7.4	340	230	150	55	130,000			47		37	21	0.8	0.4	5.5	3.1	40	
	最 低	22.4	27.5	—	4	7.0	64	160	72	46	73,000			41		28	18	<0.1	<0.1	4.1	2.2	24	
	平 均	27.3	28.5	—	5	7.1	190	180	110	52	100,000			43		32	20	0.4	0.1	4.9	2.8	32	
	測定回数	30	30	29	29	13	13	4	13	29	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
10月	最 高	25.8	27.6	—	8	7.3	240	230	120	54	100,000			46		33	20	0.5	1.3	5.2	2.8	25	
	最 低	13.4	25.0	—	4	6.8	120	150	80	43	93,000			37		25	16	0.3	0.1	3.7	2.2	22	
	平 均	20.1	26.3	—	5	7.1	170	190	100	50	96,000			40		29	18	0.4	0.7	4.4	2.5	24	
	測定回数	31	31	31	31	14	14	5	14	31	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
11月	最 高	18.0	24.6	—	7	7.4	380	250	160	55	96,000			40		32	19	0.4	1.1	5.2	3.2	30	
	最 低	8.7	22.3	—	4	6.9	110	180	88	44	82,000			36		27	18	0.2	0.7	3.9	2.3	22	
	平 均	13.2	23.5	—	5	7.1	230	220	110	50	89,000			38		30	18	0.3	0.9	4.6	2.7	26	
	測定回数	30	30	30	30	12	12	4	12	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
12月	最 高	13.0	22.7	—	6	7.3	310	360	140	56	73,000			41		36	23	0.2	1.2	6.1	3.7	27	
	最 低	3.7	19.4	—	4	7.0	88	250	90	50	66,000			38		29	19	<0.1	0.2	4.5	2.6	26	
	平 均	8.4	21.0	—	4	7.1	230	300	120	53	70,000			40		33	21	0	0.4	5.4	3.3	26	
	測定回数	31	31	31	31	15	15	5	15	31	2			5		10	5	5	5	10	5	2	
1月	最 高	9.2	20.3	—	6	7.2	350	330	140	62	84,000			53		43	22	<0.1	0.3	7.7	3.5	37	
	最 低	1.6	18.3	—	3	7.0	160	240	100	50	75,000			41		33	21	<0.1	0.2	4.6	2.7	28	
	平 均	4.7	19.3	—	5	7.1	250	260	120	57	80,000			46		36	22	0	0.2	5.6	3.0	32	
	測定回数	31	31	31	31	12	12	4	12	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
2月	最 高	14.3	20.0	—	6	7.4	320	480	140	63	69,000			50		40	23	0.1	0.4	10	7.5	32	
	最 低	1.6	17.0	—	4	7.0	120	180	89	54	51,000			42		30	21	<0.1	0.2	3.8	2.5	26	
	平 均	7.2	18.5	—	5	7.1	210	290	110	58	60,000			45		35	22	0	0.3	5.3	4.1	29	
	測定回数	28	28	28	28	12	12	4	12	28	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
3月	最 高	16.2	20.3	—	6	7.3	290	360	140	61	66,000			42		38	23	0.1	0.3	5.9	3.2	33	
	最 低	5.9	17.9	—	4	6.9	120	150	84	50	54,000			37		30	19	<0.1	0.2	4.0	2.1	22	
	平 均	10.4	19.4	—	5	7.1	210	240	110	55	60,000			40		34	21	0	0.2	4.9	2.6	28	
	測定回数	31	31	31	31	13	13	4	13	31	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
最 高		33.7	29.1	—	8	7.5	380	480	160	63	170,000			53		43	23	0.8	1.3	10	7.5	49	
最 低		1.6	17.0	—	3	6.8	64	78	59	32	41,000			32		20	14	<0.1	<0.1	3.0	1.5	16	
平 均		17.5	23.3	—	5	7.1	200	210	110	52	80,000			41		31	20	0.1	0.3	4.7	2.7	27	
測定回数		365	365	364	364	156	156	52	156	364	24	0	0	52	0	105	52	52	52	105	52	24	
報告下限値		—	—	—	1	—	1	0.5	0.5	1	—	10	10	1	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
検 体 種		—	S	C	C	S	C	C	C	C	S	C	C	C	S	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

水 質 試 験 成 績 年 報

試 料 名 : 流 入 水 (2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
雲出川左岸浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤 mg/L	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	亜鉛 mg/L	溶解性 鉄 mg/L	溶解性 マンガン mg/L	全クロム mg/L	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	有機燐 mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	アルキル 水銀(※1) mg/L	ポリ塩化 ビフェニル mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラクロロ エチレン mg/L
4月	2.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	1.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	3.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	2.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	2.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	2.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	3.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	2.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	3.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	3.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	3.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	3.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	3.5	<0.1	<0.1	0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	1.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.05	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロロ メタン mg/L	四塩化 炭 素 mg/L	1,2- ジクロロエタン mg/L	1,1- ジクロロエチレン mg/L	シス-1,2- ジクロロエチレン mg/L	1,1,1- トリクロロエタン mg/L	1,1,2- トリクロロエタン mg/L	1,3-ジクロロ プロペン mg/L	チウラム mg/L	シマジン mg/L	チオベン カルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	ほう素 mg/L	ふっ素 mg/L	NH ₄ ⁺ -N + NO ₃ ⁻ -N + NO ₃ ⁻ -N(※2) mg/L	1,4- ジオキサン mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.8	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.4	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.7	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.2	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.3	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.1	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.2	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.4	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.2	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.0	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.3	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.0	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.3	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.7	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

水 質 試 験 成 績 年 報

試 料 名：放 流 水 (1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
雲出川左岸浄化センター

月	項 目	水温	外観	透視度	pH	SS	BOD	COD	大腸菌数	遊 離 残留塩素	残留塩素 (全)	塩化物 イオン	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	α-ヘキサン 抽出物含有量	予備欄
		℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	22.6	—	>100	6.5	4	7.4	11	70	0.03	0.04	42	13	1.5	0.3	9.3	1.0	0.8	<0.5	
	最 低	19.3	—	87	6.4	2	3.6	9.2	40	0.02	0.02	40	10	0.7	0.1	8.6	0.5	0.3	<0.5	
	平 均	21.1	—	99	6.5	2	6.0	9.9	52	0.02	0.03	41	12	1.2	0.2	9.0	0.7	0.6	0	
	測定回数	30	30	30	13	13	4	13	9	5	5	4	9	4	4	4	9	4	2	
5月	最 高	24.2	—	>100	6.6	2	5.9	9.4	78	0.02	0.04	44	13	1.4	0.2	9.9	1.4	1.2	<0.5	
	最 低	21.8	—	>100	6.3	2	2.8	6.8	14	<0.01	0.03	36	9.5	0.2	<0.1	8.8	0.7	0.7	<0.5	
	平 均	22.9	—	100	6.4	2	4.5	8.3	51	0.02	0.04	39	11	0.8	0	9.2	1.0	0.9	0	
	測定回数	31	31	31	13	13	5	13	9	4	4	5	9	5	5	5	10	5	2	
6月	最 高	26.8	—	>100	6.7	3	9.2	10	110	0.02	0.05	40	13	1.2	0.4	9.8	1.3	1.2	<0.5	
	最 低	22.9	—	>100	6.3	1	2.9	7.3	44	0.01	0.04	31	9.5	0.3	<0.1	8.0	0.6	0.7	<0.5	
	平 均	25.0	—	100	6.5	2	5.0	8.8	77	0.02	0.04	36	11	0.6	0.1	9.0	1.0	0.9	0	
	測定回数	30	30	30	13	13	4	13	8	4	4	4	8	4	4	4	10	4	2	
7月	最 高	29.3	—	>100	6.8	11	8.9	10	94	0.04	0.13	42	11	0.8	0.2	9.2	1.4	1.1	<0.5	
	最 低	27.0	—	70	6.5	1	3.3	7.5	2	0.02	0.03	37	7.7	0.3	<0.1	7.9	0.6	0.5	<0.5	
	平 均	28.1	—	99	6.7	2	6.0	8.8	27	0.03	0.08	40	9.9	0.5	0.1	8.7	1.0	0.9	0	
	測定回数	31	31	31	13	13	5	13	10	5	5	5	11	5	5	5	12	5	2	
8月	最 高	30.7	—	>100	6.8	2	4.4	9.3	95	0.02	0.08	47	12	1.0	0.3	10	1.3	1.2	<0.5	
	最 低	29.0	—	>100	6.6	<1	2.7	8.5	4	0.02	0.05	46	9.9	0.1	0.1	9.0	0.5	0.4	<0.5	
	平 均	29.8	—	100	6.7	0	3.2	8.9	46	0.02	0.06	46	11	0.4	0.2	9.6	0.9	0.9	0	
	測定回数	31	31	31	13	13	4	13	8	4	4	4	9	4	4	4	9	4	2	
9月	最 高	30.5	—	>100	6.9	2	4.4	9.4	210	0.03	0.04	48	13	0.8	0.5	11	1.3	1.2	<0.5	
	最 低	28.3	—	99	6.7	<1	1.7	7.4	51	0.01	0.03	44	11	0.1	<0.1	9.6	0.8	0.8	<0.5	
	平 均	29.6	—	100	6.7	1	2.7	8.5	140	0.02	0.04	46	12	0.4	0.3	10	1.1	1.0	0	
	測定回数	30	30	30	13	13	4	13	9	5	5	4	9	4	4	4	11	4	2	
10月	最 高	28.4	—	>100	6.8	2	5.2	8.7	130	0.02	0.04	45	14	2.5	0.3	11	2.0	1.5	<0.5	
	最 低	24.4	—	>100	6.6	<1	2.4	7.5	54	0.02	0.03	34	12	0.2	<0.1	10	0.3	0.2	<0.5	
	平 均	26.7	—	100	6.7	1	3.9	8.2	92	0.02	0.04	40	13	1.0	0.1	11	1.2	0.8	0	
	測定回数	31	31	31	14	14	5	14	9	4	4	5	9	5	5	5	11	5	2	
11月	最 高	24.4	—	>100	6.8	2	4.6	9.4	160	0.03	0.03	46	15	1.2	0.2	13	1.6	1.4	<0.5	
	最 低	21.9	—	99	6.6	1	4.1	8.3	61	0.01	0.02	39	13	0.8	0.2	11	0.5	0.4	<0.5	
	平 均	23.1	—	100	6.7	1	4.4	8.8	110	0.02	0.03	42	14	1.0	0.2	12	1.1	1.0	0	
	測定回数	30	30	30	12	12	4	12	9	4	4	4	8	4	4	4	8	4	2	
12月	最 高	22.2	—	>100	6.8	4	11	11	270	0.03	0.04	42	17	3.7	0.2	13	1.5	1.3	<0.5	
	最 低	18.8	—	78	6.5	1	4.5	8.9	30	0.01	0.03	40	12	0.9	0.2	9.2	0.5	0.4	<0.5	
	平 均	20.5	—	98	6.7	2	9.3	9.8	100	0.02	0.03	41	15	2.2	0.2	11	0.9	0.8	0	
	測定回数	31	31	31	15	15	5	15	10	5	5	5	10	5	5	5	10	5	2	
1月	最 高	19.4	—	>100	6.8	5	11	11	82	0.02	0.03	43	16	0.9	0.2	13	0.8	0.5	<0.5	
	最 低	17.2	—	65	6.5	2	4.0	9.9	45	0.01	0.02	41	13	0.4	0.2	12	0.6	0.5	<0.5	
	平 均	18.4	—	90	6.6	4	6.8	11	58	0.02	0.02	42	14	0.6	0.2	13	0.7	0.5	0	
	測定回数	31	31	31	12	12	4	12	8	4	4	4	8	4	4	4	8	4	2	
2月	最 高	19.6	—	>100	6.8	4	12	12	80	0.02	0.03	46	15	2.5	0.3	12	0.9	0.7	<0.5	
	最 低	17.0	—	75	6.5	2	8.8	10	30	0.01	0.02	42	13	1.4	0.3	9.8	0.5	0.3	<0.5	
	平 均	18.2	—	92	6.6	3	11	11	48	0.02	0.02	44	14	1.8	0.3	11	0.7	0.5	0	
	測定回数	28	28	28	12	12	4	12	8	4	4	4	8	4	4	4	8	4	2	
3月	最 高	20.6	—	>100	6.8	5	11	12	550	0.02	0.03	42	15	2.5	0.6	12	1.0	0.6	<0.5	
	最 低	18.3	—	70	6.4	2	6.0	10	76	0.01	0.02	40	13	0.6	0.2	9.1	0.6	0.3	<0.5	
	平 均	19.2	—	92	6.6	3	9.2	11	160	0.02	0.03	41	14	1.4	0.4	11	0.7	0.5	0	
	測定回数	31	31	31	13	14	4	14	9	5	5	4	9	4	4	4	9	4	2	
最 高		30.7	—	>100	6.9	11	12	12	550	0.04	0.13	48	17	3.7	0.6	13	2.0	1.5	<0.5	
最 低		17.0	—	65	6.3	<1	1.7	6.8	2	<0.01	0.02	31	7.7	0.1	<0.1	7.9	0.3	0.2	<0.5	
平 均		23.6	—	98	6.6	2	6.0	9.4	81	0.02	0.04	41	13	1.0	0.2	10	0.9	0.8	0	
測定回数		365	365	365	156	157	52	157	106	53	53	52	107	52	52	52	115	52	24	
報告下限値		—	—	1	—	1	0.5	0.5	—	0.01	0.01	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
水質基準		—	—	—	5.8～8.6	40	15	100	800	—	—	—	20	—	—	—	2.3	—	※	
検 体 種		S	C	C	S	C	C	C	S	S	S	C	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

※ 鉱油類 5mg/L、動植物油脂類 30mg/L

水 質 試 験 成 績 年 報

試 料 名：放 流 水(2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

雲出川左岸浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性 鉄	溶解性 マンガン	全クロム	カドミウム	全シアン	有機燐	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀(※1)	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.02	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
水質基準	—	1	1	2	10	10	2	0.03	1	1	0.1	0.2	0.1	0.005	検出されないこと	0.003	0.1	0.1
検 体 種	C	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロ メタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロ ロベン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ほう素	ふっ素	NH ₄ ⁺ -N + NO ₂ ⁻ -N + NO ₃ ⁻ -N(※2)	1,4- ジオキサン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	10	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	11	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.6	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.8	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.4	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	11	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	13	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	12	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	14	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	14	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	13	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	13	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	14	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.8	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
水質基準	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.1	230	15	100	0.5
検 体 種	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

汚泥試験成績年報

令和7年度

試験名: 溶出試験

脱水ケーキ

(公財)三重県下水道公社
雲出川左岸浄化センター

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
8月18日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
10月27日	検出せず※1	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
2月16日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 高	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 低	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
平 均	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0
測定回数	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
8月18日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
10月27日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
2月16日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 高	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 低	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
測定回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※1 アルキル水銀について、外部委託結果による。

し 渣・沈砂

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)※2	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※2 し渣は外部委託結果による。

汚泥試験成績年報

令和7年度

試験名:含有量試験

(公財)三重県下水道公社
雲出川左岸浄化センター

脱水ケーキ

項 目 採取月日	T-N	T-P	含水率	強熱減量	発熱量※
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
5月26日	50	15	71.3	89.7	—
8月18日	52	14	71.8	91.8	—
10月27日	50	14	74.3	91.7	20,000
2月16日	54	15	74.1	91.7	—
最 高	54	15	74.3	91.8	20,000
最 低	50	14	71.3	89.7	20,000
平 均	52	14	72.9	91.2	20,000
測定回数	4	4	4	4	1
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1

(備考)※ 発熱量は外部委託結果による。

し 渣

項 目 採取月日	T-N	T-P	含水率	強熱減量	発熱量
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
1月19日	—	—	—	—	—
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1