

令和7年度 松阪浄化センター 下水処理年報

施設 (1/2)

○汚水処理

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
汚 水 処 理 水 量	項 目														
	流 入 水 量 [m ³]	882,643	987,826	962,697	966,762	876,480	874,914	924,781	887,885	918,222	894,120	807,492	919,233	10,903,055	—
	日 平 均 流 入 水 量 [m ³ /日]	29,421	31,865	32,090	31,186	28,274	29,164	29,832	29,596	29,620	28,843	28,839	29,653	—	年平均 29,871
	日 最 大 流 入 水 量 [m ³ /日]	32,800	41,005	38,131	51,577	29,366	48,220	34,483	35,033	32,256	39,813	30,608	38,299	—	年最大 51,577
	晴 天 日 流 入 水 量 [m ³]	613,483	490,262	600,823	706,213	735,726	628,006	443,219	829,040	736,875	894,120	748,298	616,622	8,042,687	—
	晴 天 日 日 数 [日]	21	16	19	24	26	22	15	28	25	31	26	21	274	—
	晴 天 日 平 均 [m ³ /日]	29,213	30,641	31,622	29,426	28,297	28,546	29,548	29,609	29,475	28,843	28,781	29,363	—	年平均 29,353
	晴 天 日 最 大 [m ³ /日]	30,711	33,877	38,079	31,688	29,345	31,033	31,803	35,033	31,814	39,813	30,184	33,714	—	年最大 39,813
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 流入水量 [m ³]	346,966	148,559	304,330	584,511	564,759	370,358	146,276	709,789	558,388	894,120	630,623	345,493	5,604,172	—
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 日 数 [日]	12	5	10	20	20	13	5	24	19	31	22	12	193	—
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 平 均 [m ³ /日]	28,914	29,712	30,433	29,226	28,238	28,489	29,255	29,575	29,389	28,843	28,665	28,791	—	年平均 29,037
	晴 天 日 (雨天影響を除く) 最 大 [m ³ /日]	30,014	30,707	31,974	30,535	29,090	29,724	30,339	35,033	31,814	39,813	29,415	29,601	—	年最大 39,813
	雨 天 日 流 入 水 量 [m ³]	269,160	497,564	361,874	260,549	140,754	246,908	481,562	58,845	181,347	0	59,194	302,611	2,860,368	—
	雨 天 日 日 数 [日]	9	15	11	7	5	8	16	2	6	0	2	10	91	—
放 流 水 量	雨 天 日 平 均 [m ³ /日]	29,907	33,171	32,898	37,221	28,151	30,864	30,098	29,423	30,225	0	29,597	30,261	—	年平均 31,433
	雨 天 日 最 大 [m ³ /日]	32,800	41,005	38,131	51,577	29,366	48,220	34,483	30,882	32,256	0	30,608	38,299	—	年最大 51,577
	返 流 水 量 [m ³]	64,171	69,634	65,150	68,949	60,583	58,201	56,181	54,277	55,373	57,182	55,831	59,569	725,101	年平均 1,987
	放 流 水 量 [m ³]	883,790	992,180	976,380	985,080	881,080	880,620	940,760	901,670	928,480	905,610	816,050	932,120	11,023,820	—
	日 平 均 放 流 水 量 [m ³ /日]	29,460	32,006	32,546	31,777	28,422	29,354	30,347	30,056	29,951	29,213	29,145	30,068	—	年平均 30,202
	日 最 大 放 流 水 量 [m ³ /日]	32,950	41,510	39,000	50,870	29,730	49,740	35,670	35,450	32,780	40,060	31,060	38,680	—	年最大 50,870
再 生 利 用 水 量	再 生 利 用 水 量 [m ³]	22,168	23,022	21,938	22,887	24,415	23,634	22,680	20,500	19,962	22,676	20,870	24,191	268,943	—

○汚泥処理

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	日平均
汚 泥 脱 水 処 理	項 目														
	脱 水 処 理 量 [m ³]	7,755.0	7,920.0	6,825.0	7,120.0	7,717.0	8,551.0	7,933.0	7,226.0	6,873.0	6,987.0	6,309.0	6,890.0	88,106.0	241.4
	濃 縮 汚 泥 濃 度 日 平 均 [%]	1.90	1.85	2.10	1.95	1.81	1.62	1.74	1.96	2.11	2.22	2.20	2.16	—	年平均 1.97
	脱 水 機 運 転 時 間 [h.m]	721.04	713.06	659.55	656.07	679.22	694.30	674.04	554.54	547.39	674.12	632.46	672.51	7880.30	21:35
	ケ ー キ 発 生 量 [t]	688.20	681.80	629.70	607.80	608.30	627.80	618.20	633.50	669.10	708.80	630.30	672.10	7775.60	21.30
し さ	ケ ー キ 含 水 率 日 平 均 [%]	73.5	73.7	73.8	73.7	73.7	73.8	73.6	74.1	74.3	73.9	73.7	73.6	—	年平均 73.8
	し さ 発 生 量 [t]	2.65	3.35	2.88	2.25	2.64	2.31	2.78	3.13	3.50	4.23	3.53	3.51	36.76	0.10
	汚 泥 処 分 合 計 量 [t]	699.64	687.77	637.58	614.23	613.84	632.73	629.39	637.27	677.61	718.68	637.03	702.96	7,888.73	21.61
	セ メ ン ト 原 料 化 [t]	699.64	687.77	637.58	614.23	613.84	632.73	629.39	637.27	677.61	718.68	637.03	675.90	7,861.67	21.54
	焼 却 [t]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.07
し さ	し さ 焼 却 処 分 量 [t]	0.00	1.95	0.00	0.00	2.70	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	8.46	0.02

下水処理年報

施設(2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

○汚濁負荷量

松阪浄化センター

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
項 目	COD 値 日 平 均														
	最 大 [mg/L]	10.6	10.5	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	10.4	10.6	10.9	11.4	11.1	—	年最大 11.4
T-N 値 日 平 均															
	最 大 [mg/L]	12.1	10.5	10.4	10.0	10.1	10.3	14.7	14.5	14.1	15.9	14.6	14.6	—	年最大 15.9
T-P 値 日 平 均															
	最 大 [mg/L]	1.15	1.13	1.02	1.13	1.12	1.31	1.68	1.32	1.41	1.66	1.22	1.49	—	年最大 1.68
特 定 排 出 水 量	合 計 [m³]	883,790	992,180	976,380	985,080	881,080	880,620	940,760	901,670	928,480	905,610	816,050	932,120	11,023,820	—
	最 大 [m³/日]	32,950	41,510	39,000	50,870	29,730	49,740	35,670	35,450	32,780	40,060	31,060	38,680	—	年最大 50,870
特 定 排 出 水 量	平 均 [m³/日]	29,460	32,006	32,546	32,054	28,422	29,354	30,347	30,056	29,951	29,213	29,145	30,068	—	年平均 30,202
	COD 負 荷 量 合 計 [kg]	8,835.6	9,403.5	9,264.9	9,261.1	8,645.6	8,453.8	9,168.9	8,915.5	9,306.5	9,194.9	8,699.6	9,773.3	108,923.2	—
COD 負 荷 量															
	最 大 [kg/日]	330.6	373.7	373.9	428.1	300.5	417.3	345.4	336.9	330.2	354.4	335.3	390.7	—	年最大 428.1
T-N 負 荷 量	合 計 [kg]	8,530.3	8,893.7	8,780.0	8,419.0	7,936.0	7,901.0	11,897.0	12,279.7	11,571.9	11,250.7	10,307.5	11,010.5	118,777.3	—
	最 大 [kg/日]	351.5	360.4	344.7	380.0	285.8	371.5	451.2	459.7	423.1	459.4	420.1	419.6	—	年最大 459.7
T-P 負 荷 量	合 計 [kg]	842.59	927.03	631.33	715.85	603.85	759.16	1,128.34	805.83	941.27	815.64	736.26	1,107.39	10,014.54	—
	最 大 [kg/日]	34.61	36.37	35.88	36.15	32.36	42.72	48.23	39.98	40.71	46.89	35.46	47.97	—	年最大 48.23

○電力・水道・薬品・燃料

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	日平均
薬品・水処理	次亜塩素酸ナトリウム(放流水) [%]	445	695	910	1,415	1,620	2,100	1,270	490	515	565	435	500	10,960	30
	次亜塩素酸ナトリウム(急速ろ過) [%]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次亜塩素酸ナトリウム(再生水) [%]	25	55	50	65	80	100	30	40	75	55	35	40	650	2
	ポリ塩化アルミニウム [%]	6,070	9,080	3,020	4,140	1,320	6,230	2,080	700	3,190	5,100	210	3,840	44,980	123
	予備欄														
薬品・汚泥処理	高分子凝集剤(濃縮用) [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	高分子凝集剤(脱水管) [kg]	973.9	932.6	879.1	909.6	829.8	898.7	823.3	907.7	877.4	963.1	840.5	921.2	10,756.9	29.5
	ポリ硫酸第二鉄 [kg]	20,602.0	18,317.0	16,663.0	16,403.0	16,541.0	17,900.0	15,890.0	17,227.0	17,427.0	19,549.0	18,918.0	18,757.0	214,194.0	586.8
	消臭剤 [%]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	起泡助剤 [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	予備欄														
薬品・脱臭	硫酸 [%]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	苛性ソーダ [%]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	予備欄														
電 力 量 [kWh]		493,775	527,561	530,835	558,606	536,991	515,596	508,474	479,037	498,786	504,199	453,969	509,230	6,117,059	16,759
水 道 [m³]		129	149	185	242	238	209	188	130	140	142	122	112	1,986	5
重 油 [%]		10	10	10	218	10	10	10	12	32	80	11	65	478	1
軽 油 [%]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
灯 油 [%]		100	50	1,380	2,760	2,580	2,150	950	130	800	1,340	1,120	980	14,340	39

水 質 試 験 成 績 年 報

試料名:流 入 水 (1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社
松阪浄化センター

月	項 目	気 温	水 温	外 観	透視度	pH	SS	BOD	COD	電 気 伝導率	大腸菌数	全蒸発 残留物	強 熱 減 量	塩化物 イオン	よう素 消費量	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	ハベキサン 抽出物含有量	予備欄
		℃	℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	21.9	21.0	—	6	7.4	200	170	120	53	50,000			40		38	22	<0.1	0.3	4.5	1.5	22	
	最 低	10.0	19.4	—	5	7.1	150	160	94	45	42,000			33		30	19	<0.1	0.1	3.4	1.3	21	
	平 均	15.7	20.2	—	5	7.3	170	160	110	51	46,000			37		33	21	0	0.2	3.8	1.4	22	
	測定回数	30	30	30	30	30	12	4	13	30	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
5月	最 高	26.3	22.3	—	7	7.4	230	170	100	54	68,000			36		33	20	<0.1	0.3	3.8	1.4	18	
	最 低	12.9	20.7	—	5	6.8	130	150	85	43	52,000			30		29	18	<0.1	0.1	3.2	1.2	16	
	平 均	19.6	21.5	—	6	7.2	160	160	94	48	60,000			34		31	19	0	0.2	3.4	1.3	17	
	測定回数	31	31	31	31	31	14	5	13	31	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
6月	最 高	30.5	24.2	—	7	7.2	180	160	120	51	72,000			36		32	21	<0.1	0.2	4.1	1.8	16	
	最 低	17.1	22.1	—	4	7.0	140	130	83	39	70,000			31		25	17	<0.1	<0.1	3.0	1.3	11	
	平 均	24.9	23.1	—	6	7.1	160	140	98	48	71,000			34		29	19	0	0.2	3.5	1.5	14	
	測定回数	30	30	30	30	30	13	4	13	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
7月	最 高	33.0	26.1	—	8	7.2	160	150	110	55	130,000			41		32	19	<0.1	0.2	4.4	2.0	18	
	最 低	23.2	24.4	—	5	6.9	110	130	83	35	72,000			29		26	17	<0.1	<0.1	3.5	1.6	17	
	平 均	29.0	25.4	—	5	7.0	140	140	99	49	100,000			34		30	18	0	0.1	4.1	1.8	18	
	測定回数	31	31	31	31	31	13	5	14	31	2			5		10	5	5	5	10	5	2	
8月	最 高	33.9	27.4	—	6	7.1	180	170	120	56	110,000			43		32	21	<0.1	0.2	5.3	2.9	14	
	最 低	27.2	26.3	—	4	6.9	130	140	96	50	74,000			32		30	19	<0.1	<0.1	4.5	2.3	13	
	平 均	30.5	26.8	—	5	7.0	160	150	110	52	92,000			36		31	20	0	0.2	4.9	2.6	14	
	測定回数	31	31	31	31	31	13	4	12	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
9月	最 高	32.3	27.6	—	6	7.2	160	180	120	54	180,000			38		33	20	<0.1	0.4	5.2	2.8	16	
	最 低	22.4	26.7	—	5	6.8	130	140	96	41	140,000			30		29	18	<0.1	0.1	4.6	2.0	16	
	平 均	27.8	27.2	—	5	7.1	150	160	100	50	160,000			34		31	19	0	0.3	4.9	2.3	16	
	測定回数	30	30	30	30	30	13	4	14	30	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
10月	最 高	26.0	26.7	—	7	7.2	200	150	110	53	99,000			32		31	18	<0.1	0.2	4.8	1.9	15	
	最 低	13.3	24.5	—	5	7.0	120	120	91	46	80,000			30		25	17	<0.1	<0.1	3.7	1.7	12	
	平 均	20.3	25.7	—	6	7.1	150	140	100	49	90,000			31		29	17	0	0.1	4.0	1.8	14	
	測定回数	31	31	31	31	31	14	5	13	31	2			4		9	4	4	4	9	4	2	
11月	最 高	17.8	24.1	—	6	7.2	170	150	110	52	88,000			31		34	21	<0.1	0.3	4.5	1.9	16	
	最 低	9.0	22.2	—	4	7.0	140	130	100	46	74,000			30		29	18	<0.1	0.2	3.9	1.5	16	
	平 均	13.4	23.2	—	5	7.1	150	140	110	50	81,000			30		31	19	0	0.2	4.2	1.7	16	
	測定回数	30	30	30	30	30	12	4	12	30	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
12月	最 高	13.2	22.2	—	6	7.3	210	150	120	54	66,000			35		36	22	<0.1	0.3	4.3	1.8	18	
	最 低	3.3	20.1	—	4	7.0	150	130	100	48	50,000			30		31	19	<0.1	0.1	3.7	1.4	15	
	平 均	8.4	21.1	—	5	7.2	160	140	110	51	58,000			32		33	21	0	0.2	4.0	1.7	16	
	測定回数	31	31	31	31	31	15	5	15	31	2			5		10	5	5	5	10	5	2	
1月	最 高	9.8	20.1	—	6	7.3	180	190	140	57	42,000			36		38	24	<0.1	0.3	4.6	2.0	20	
	最 低	1.0	18.6	—	5	7.0	160	160	120	50	41,000			31		31	21	<0.1	<0.1	4.0	1.6	19	
	平 均	5.0	19.3	—	5	7.2	170	170	120	53	42,000			32		35	22	0	0.1	4.3	1.8	20	
	測定回数	31	31	31	31	31	12	4	12	31	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
2月	最 高	13.2	19.2	—	6	7.4	190	190	120	55	28,000			34		36	22	<0.1	0.2	4.2	1.7	21	
	最 低	1.2	18.2	—	5	6.9	160	170	98	50	28,000			32		29	21	<0.1	0.2	3.8	1.6	18	
	平 均	6.9	18.6	—	5	7.2	170	180	110	53	28,000			34		34	22	0	0.2	4.1	1.6	20	
	測定回数	28	28	28	28	28	12	4	12	28	2			4		8	4	4	4	8	4	2	
3月	最 高	17.5	19.9	—	6	7.4	200	180	120	54	42,000			35		38	22	<0.1	0.3	4.7	1.7	18	
	最 低	5.5	18.5	—	4	6.9	150	150	95	46	26,000			33		33	21	<0.1	0.1	3.5	1.5	17	
	平 均	10.5	19.1	—	5	7.2	180	170	100	51	34,000			34		35	21	0	0.2	4.1	1.6	18	
	測定回数	31	31	31	31	31	14	4	13	31	2			5		9	5	5	5	9	5	2	
最 高		33.9	27.6	—	8	7.4	230	190	140	57	180,000			43		38	24	<0.1	0.4	5.3	2.9	22	
最 低		1.0	18.2	—	4	6.8	110	120	83	35	26,000			29		25	17	<0.1	<0.1	3.0	1.2	11	
平 均		17.7	22.6	—	5	7.1	160	150	100	50	72,000			33		32	20	0	0.2	4.1	1.8	17	
測定回数		365	365	365	365	365	157	52	156	365	24	0	0	53	0	105	53	53	53	105	53	24	
報告下限値		—	—	—	1	—	1	0.5	0.5	1	—	10	10	1	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
検 体 種		—	S	C	C	S	C	C	C	C	S	C	C	C	S	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

水 質 試 験 成 績 年 報

試 料 名 : 流 入 水 (2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

松阪浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤 mg/L	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	亜鉛 mg/L	溶解性 鉄 mg/L	溶解性 マンガン mg/L	全クロム mg/L	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	有機燐 mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	アルキル 水銀(※1) mg/L	ポリ塩化 ビフェニル mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラクロロ エチレン mg/L
4月	3.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	2.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	2.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	3.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	2.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	3.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	2.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	2.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	3.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	3.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	3.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	2.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	3.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	2.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.05	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.05	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロロ メタン mg/L	四塩化 炭 素 mg/L	1,2- ジクロロエタン mg/L	1,1- ジクロロエチレン mg/L	シス-1,2- ジクロロエチレン mg/L	1,1,1- トリクロロエタン mg/L	1,1,2- トリクロロエタン mg/L	1,3-ジクロロ プロペン mg/L	チウラム mg/L	シマジン mg/L	チオベン カルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	ほう素 mg/L	ふっ素 mg/L	NH ₄ ⁺ -N + NO ₃ ⁻ -N + NO ₃ ⁻ -N(※2) mg/L	1,4- ジオキサン mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.4	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.0	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.2	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.9	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.4	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.8	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.1	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.3	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.4	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.7	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.0	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.7	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.0	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.1	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.1	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
検体種	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

水 質 試 験 成 績 年 報

試 料 名：放 流 水 (1/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

松阪浄化センター

月	項 目	水温	外観	透視度	pH	SS	BOD	COD	大腸菌数	遊 離 残留塩素	残留塩素 (全)	塩化物 イオン	T-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	T-P	PO ₄ ³⁻ -P	n-ヘキサン 抽出物質含有量	予備欄
		℃	—	度	—	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
4月	最 高	22.0	—	>100	6.5	3	2.2	9.2	110	0.01	0.06	46	10	<0.1	<0.1	9.1	1.1	0.9	<0.5	
	最 低	19.8	—	>100	6.3	2	1.6	7.9	34	<0.01	0.01	38	8.9	<0.1	<0.1	7.8	0.7	0.5	<0.5	
	平 均	20.9	—	100	6.4	3	1.8	8.7	57	0	0.02	44	9.5	0	0	8.6	0.9	0.7	0	
	測定回数	30	30	30	14	12	4	13	9	8	8	5	9	5	5	5	9	5	2	
5月	最 高	23.6	—	>100	6.6	5	2.3	9.0	93	0.03	0.04	41	9.3	<0.1	<0.1	8.1	1.2	1.0	<0.5	
	最 低	21.5	—	>100	6.4	2	1.3	7.5	18	<0.01	<0.01	37	7.7	<0.1	<0.1	7.5	0.8	0.8	<0.5	
	平 均	22.6	—	100	6.5	3	1.7	8.2	41	0	0.02	38	8.4	0	0	7.8	0.9	0.8	0	
	測定回数	31	31	31	14	14	5	13	9	9	9	4	9	4	4	4	9	4	2	
6月	最 高	25.9	—	>100	6.6	3	2.7	9.3	62	0.02	0.06	42	9.4	0.4	<0.1	8.6	1.0	0.8	<0.5	
	最 低	23.1	—	>100	6.4	2	1.4	7.3	35	<0.01	<0.01	38	6.6	<0.1	<0.1	7.4	0.3	0.3	<0.5	
	平 均	24.4	—	100	6.5	3	1.8	8.4	47	0	0.02	40	8.4	0.1	0	8.0	0.7	0.5	0	
	測定回数	30	30	30	12	13	4	13	9	8	8	4	8	4	4	4	9	4	2	
7月	最 高	28.1	—	>100	6.6	3	2.1	9.3	140	0.01	0.03	49	9.7	0.3	<0.1	8.6	1.0	0.5	<0.5	
	最 低	26.0	—	>100	6.4	2	1.3	7.5	40	<0.01	<0.01	39	7.8	<0.1	<0.1	7.9	0.4	0.3	<0.5	
	平 均	27.1	—	100	6.5	2	1.6	8.2	71	0	0.01	43	8.8	0	0	8.3	0.6	0.4	0	
	測定回数	31	31	31	14	13	5	14	9	9	9	5	10	5	5	5	10	5	2	
8月	最 高	29.1	—	>100	6.7	3	1.3	8.1	190	0.03	0.04	49	9.5	0.2	<0.1	9.1	1.1	0.8	<0.5	
	最 低	27.8	—	>100	6.4	1	1.0	7.4	59	<0.01	<0.01	40	8.4	<0.1	<0.1	8.4	0.4	0.4	<0.5	
	平 均	28.6	—	100	6.5	2	1.2	7.8	110	0	0.02	43	9.0	0	0	8.7	0.7	0.6	0	
	測定回数	31	31	31	13	13	4	12	8	8	8	4	8	4	4	4	8	4	2	
9月	最 高	29.3	—	>100	6.7	2	1.8	8.3	140	0.01	0.03	46	9.7	<0.1	<0.1	9.3	1.3	0.8	<0.5	
	最 低	27.8	—	>100	6.4	<1	0.7	7.2	64	<0.01	<0.01	37	7.9	<0.1	<0.1	7.9	0.7	0.5	<0.5	
	平 均	28.7	—	100	6.6	0	1.1	7.8	99	0	0.02	42	8.9	0	0	8.6	0.9	0.7	0	
	測定回数	30	30	30	13	13	4	14	9	9	9	5	9	5	5	5	13	5	2	
10月	最 高	27.8	—	>100	6.6	3	1.4	9.2	140	0.02	0.02	39	14	<0.1	<0.1	12	1.5	1.1	<0.5	
	最 低	25.0	—	>100	6.2	<1	0.8	7.2	54	<0.01	<0.01	34	11	<0.1	<0.1	11	0.7	0.6	<0.5	
	平 均	26.6	—	100	6.4	1	1.0	7.7	83	0	0.01	37	12	0	0	12	1.2	0.8	0	
	測定回数	31	31	31	14	14	5	13	9	9	9	4	9	4	4	4	20	4	2	
11月	最 高	24.6	—	>100	6.3	3	1.9	9.0	100	0.01	0.02	36	14	0.1	<0.1	13	1.3	1.0	<0.5	
	最 低	22.1	—	>100	6.0	1	1.6	7.9	34	<0.01	<0.01	34	12	<0.1	<0.1	12	0.7	0.4	<0.5	
	平 均	23.4	—	100	6.2	2	1.8	8.5	66	0	0.01	35	13	0	0	12	0.9	0.6	0	
	測定回数	30	30	30	12	12	4	12	8	8	8	4	8	4	4	4	9	4	2	
12月	最 高	22.6	—	>100	6.6	4	3.2	11	100	<0.01	0.02	38	13	0.2	<0.1	12	1.3	1.0	<0.5	
	最 低	19.5	—	>100	6.2	1	2.0	8.9	24	<0.01	<0.01	33	11	<0.1	<0.1	10	0.6	0.4	<0.5	
	平 均	21.0	—	100	6.3	3	2.6	9.4	58	0	0	35	12	0.1	0	11	1.0	0.7	0	
	測定回数	31	31	31	15	15	5	15	10	10	10	5	10	5	5	5	12	5	2	
1月	最 高	19.8	—	>100	6.6	4	5.4	11	58	<0.01	0.02	40	12	0.3	<0.1	11	1.4	0.9	<0.5	
	最 低	18.3	—	>100	6.3	2	2.4	9.5	24	<0.01	<0.01	37	11	0.1	<0.1	9.1	0.4	0.4	<0.5	
	平 均	19.1	—	100	6.4	3	3.3	10	43	0	0	38	12	0.2	0	10	0.9	0.6	0	
	測定回数	31	31	31	12	12	4	12	8	8	8	4	8	4	4	4	9	4	2	
2月	最 高	19.7	—	>100	6.3	7	7.8	13	41	<0.01	0.02	41	15	0.2	0.2	13	1.3	0.7	<0.5	
	最 低	18.1	—	80	6.1	1	3.2	9.8	26	<0.01	<0.01	38	12	0.1	<0.1	11	0.7	0.5	<0.5	
	平 均	18.7	—	98	6.2	4	4.4	11	33	0	0	40	13	0.1	0.1	12	1.0	0.6	0	
	測定回数	28	28	28	12	12	4	12	8	8	8	4	8	4	4	4	10	4	2	
3月	最 高	20.6	—	>100	6.5	7	4.2	12	54	<0.01	0.04	39	13	0.3	0.1	11	1.6	1.1	<0.5	
	最 低	18.4	—	80	6.2	3	3.2	9.9	24	<0.01	<0.01	36	10	<0.1	<0.1	9.0	0.8	0.7	<0.5	
	平 均	19.5	—	98	6.3	5	3.6	11	42	0	0	38	12	0.2	0	10	1.2	0.9	0	
	測定回数	31	31	31	13	14	4	13	9	9	9	5	9	5	5	5	12	5	2	
最 高		29.3	—	>100	6.7	7	7.8	13	190	0.03	0.06	49	15	0.4	0.2	13	1.6	1.1	<0.5	
最 低		18.1	—	80	6.0	<1	0.7	7.2	18	<0.01	<0.01	33	6.6	<0.1	<0.1	7.4	0.3	0.3	<0.5	
平 均		23.4	—	100	6.4	3	2.1	8.9	63	0	0.01	40	11	0	0	9.8	1.0	0.7	0	
測定回数		365	365	365	158	157	52	156	105	103	103	53	105	53	53	53	130	53	24	
報告下限値		—	—	1	—	1	0.5	0.5	—	0.01	0.01	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	
水質基準		—	—	—	5.8～8.6	40	15	100	800	—	—	—	20	—	—	—	2.0	—	※	
検 体 種		S	C	C	S	C	C	C	S	S	S	C	C	C	C	C	C	C	S	

(備考)

※ 鉱油類 5mg/L、動植物油脂類 30mg/L

水質試験成績年報

試料名：放流水(2/2)

令和7年度

(公財)三重県下水道公社

松阪浄化センター

項目 月	陰イオン 界面活性剤	フェノール 類	銅	亜鉛	溶解性 鉄	溶解性 マンガン	全クロム	カドミウム	全シアン	有機炭	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀(※1)	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
5月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
6月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
7月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
8月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
9月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
10月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
11月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
12月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
1月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
2月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
3月	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
最 低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.05	<0.003	<0.1	<0.1	<0.01	<0.02	<0.01	<0.0005	—	<0.0005	<0.01	<0.01
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12
報告下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.05	0.003	0.1	0.1	0.01	0.02	0.01	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	0.01
放流基準	—	1	1	2	10	10	2	0.03	1	1	0.1	0.2	0.1	0.005	検出されないこと	0.003	0.1	0.1
検体種	C	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※1 総水銀が検出された場合に実施

項目 月	ジクロ タン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロ ロブレン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ほう素	ふっ素	NH ₄ ⁺ -N + NO ₂ ⁻ -N + NO ₃ ⁻ -N(※2)	1,4- ジオキサン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.9	<0.05
5月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.5	<0.05
6月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.4	<0.05
7月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	8.8	<0.05
8月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	9.5	<0.05
9月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	7.9	<0.05
10月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	11	<0.05
11月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	13	<0.05
12月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	12	<0.05
1月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	12	<0.05
2月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	14	<0.05
3月	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	11	<0.05
最 高	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	14	<0.05
最 低	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<1	<0.5	6.4	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
報告下限値	0.02	0.002	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	1	0.5	0.3	0.05
放流基準	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.1	230	15	100	0.5
検体種	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(備考) ※2 数値はアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

汚泥試験成績年報

令和7年度

試験名:溶出試験

(公財)三重県下水道公社

脱水ケーキ

松阪浄化センター

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機磷	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
8月18日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
10月27日	検出せず※1	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.02	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
2月16日	—	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.03	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 高	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.03	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
最 低	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
平 均	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0
測定回数	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5月26日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
8月18日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
10月27日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
2月16日	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 高	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
最 低	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
平 均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
測定回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※1 アルキル水銀について、外部委託結果による。

し 渣・沈 砂

項 目	アルキル 水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機磷	六価 クロム	砒素	全シアン	ポリ塩化 ビフェニル	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロタン	四塩化炭素
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)※2	検出せず	<0.0005	<0.003	<0.01	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002
報告下限値	0.0005	0.0005	0.003	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.0005	0.01	0.01	0.02	0.002

項 目	1,2- ジクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	1,1,2- トリクロロエタン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採取月日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1月19日(し渣)※2	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.05
報告下限値	0.004	0.02	0.04	0.3	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.05

(備考) ※2 し渣は外部委託結果による。

汚泥試験成績年報

令和7年度

試験名: 含有量試験

(公財)三重県下水道公社
松阪浄化センター

脱水ケーキ

項 目 採取月日	T-N	T-P	含水率	強熱減量	発熱量※
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
5月26日	53	15	72.3	88.6	—
8月18日	55	15	73.9	89.8	—
10月27日	53	15	74.4	89.7	20,000
2月16日	52	15	73.5	90.4	—
最 高	55	15	74.4	90.4	20,000
最 低	52	15	72.3	88.6	20,000
平 均	53	15	73.5	89.6	20,000
測定回数	4	4	4	4	1
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1

(備考) ※ 発熱量は外部委託結果による。

し渣

項 目 採取月日	T-N	T-P	含水率	強熱減量	発熱量
	mg/g-乾	mg/g-乾	%	%	J/g-乾
1月19日	—	—	—	—	—
報告下限値	1	1	0.1	0.1	1