

入札参加予定事業者 各位

公益財団法人三重県下水道公社
北部浄化センター所長

公告中の競争入札物件に関する質問に対する回答について

このことについて、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

記

- ・工事番号 平成29年度 三下北修 第15号
- ・工事名 北部浄化センター消防設備修繕工事

質 問	回 答
<p>工事設計書 明細書1-1及び1-2号</p> <p>●下記6施設の「自動火災報知設備の『受信機メーカー』を教えてください。 (互換性の都合により、光電式スポット型感知器は、受信機メーカーにしなければならないためです。)</p> <p>・管理本館 ・スクリーンポンプ棟 ・脱水機棟 ・送風機棟 ・水処理施設 ・滅菌放流ポンプ棟</p>	<p>○受信機メーカーは次の通りです。</p> <p>・管理本館…能美防災株式会社 ・スクリーンポンプ棟…能美防災株式会社 ・送風機棟…能美防災株式会社 ・水処理施設…能美防災株式会社 ・脱水機棟…日信防災株式会社 ・滅菌放流ポンプ棟…松下電工株式会社</p>
<p>明細書1-1号</p> <p>●管理本館及びスクリーンポンプ棟の「避難口誘導灯C級」は『露出・片面型』でよいでしょうか。 また、送風機棟の「誘導灯」は、『C級で露出・片面型』でよいでしょうか。</p> <p>●自家発電機棟の「消火器格納箱」は『粉末消火器10型1本用』でよいでしょうか。</p>	<p>○管理本館及びスクリーンポンプ棟 『露出・片面型』でよろしい。 送風機棟…『C級で露出・片面型』でよろしい。</p> <p>○『粉末消火器10型2本用』です。</p>
<p>明細書 2 号</p> <p>●誘導灯予備電池の「FK49514」ですが、他の予備電池(FK～)のように、「FKと3桁の数字」の組合せでメーカー品番がでているので、該当商品が確認できませんでした。品番を再度確認したいです。</p> <p>●誘導灯予備電池の「3NR-CU-SW」ですが、生産終了品で代替機種(後継機種)も無いとのメーカー回答を受けました。</p> <p>●受信機用基板の2枚について、①どの施設の受信機か ②受信機のメーカー名 ③受信機回線数 を教えてください。</p>	<p>○「FK383」です。</p> <p>○「3NR-CH-SW」に訂正します。</p> <p>○①2枚とも水処理施設の受信機です。 ②メーカーは能美防災株式会社です。 ③50回線の受信機です。</p>
<p>明細書 4 号</p> <p>●避難口誘導灯移設について、『移設距離』を教えてください。 また、同項目の摘要欄に記載の「B1級誘導灯」とは、『BH級またはBL級』のどちらのことでしょうか。</p>	<p>○移動距離は約1.0mです。 ○『BL級』の誘導灯です。</p>