宮川浄化センター　消火器点検計画書

	棟名	階	場所	管理番号	場所ラベル	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	本体記載の期限(8年)	番号	平成21(2009)年度	平成22(2010)年度	平成23(2011)年度	平成24(2012)年度	H25 2013 第1回	H25 2013 第2回	H26 2014 第1回	H26 2014 第2回	H27 2015 第1回	H27 2015 第2回	H28 2016 第1回	H28 2016 第2回	H29 2017 第1回	H29 2017 第2回
1	管理本館	B1階		管理本館1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127216											2016/06購入			
2		1階	通用口前廊下	管理本館2	1階通用口	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127218											2016/06購入			
3			電気室変電設備用	管理本館3	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V026370							購入							
4			電気室	管理本館50型1	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年まで	003759											2016/06購入			
5			玄関ホール	管理本館4	1階玄関	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127226											2016/06購入			
6		2階	中央監視室前	管理本館5	2階監視前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127239											2016/06購入			
7			データロガー室蓄電池設備	管理本館6	2階データーロガー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029132							購入							
8			エレベーターホール	管理本館7	2階エレベーターホール	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127244											2016/06購入			
9		3階	換気機械室前	管理本館8	3階機械室前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127251											2016/06購入			
1	管廊Ⅰ		管理棟～SP棟間	管廊Ⅰ-1	本館－SP間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127214											2016/06購入			
2			管理棟～SP棟間	管廊Ⅰ-2	本館－SP間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127215											2016/06購入			
3			管理棟～SP棟間	管廊Ⅰ-3	本館－SP間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	172227											2016/06購入			
4			SP棟～第1ブロワ棟間	管廊Ⅰ-4	SP－ブロワ間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127236											2016/06購入			
1	機器倉庫	1階	C倉庫	機器倉庫1	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127276											2016/06購入			
1	発電機棟	B1階	地下室	発電機1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26－4－1号	3.0	2015	2025	160175									購入					
2		1階	入口	発電機2	1階入口	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127213											2016/06購入			
3			燃料小出槽室　少量危険物	発電機3	1階小出槽	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127241											2016/06購入			
4			発電機室蓄電池設備用	発電機4	1階発電機	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26－4－1号	3.0	2014	2024年末	V026363							購入							
6			発電機室	発電機5	1階発電機	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26－4－1号	3.0	2015	2025	160176									購入					
5			発電機室発電機設備用	発電機6	1階発電機	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	消第11～7号	3.0	2009	2017.9	399408	新規取得				機能		機能				放射・機能・詰替			購入
7			発電機室	発電機100型1	1階発電機	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-100X	消第26－2号	40.0	2015	2025	000177									購入					
8		2階	サイレンサー室	発電機7	2階サイレンサー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127267											2016/06購入			
9			サイレンサー室	発電機50型1	2階サイレンサー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25-1号	20.0	2015	2025	005877									購入					
10			換気ファン室	発電機8	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127291											2016/06購入			
11		屋外	地下タンク横	発電機9	地下タンク貯蔵所	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26－4－1号	3.0	2015	2025	160206									購入					
12			地下タンク横	発電機10	地下タンク貯蔵所	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26－4－1号	3.0	2015	2025	160212									購入					
1	スクリーンポンプ棟	B4階	主ポンプ室	SP1	ポンプ側B4F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127217											2016/06購入			
2			主ポンプ室	SP2	ポンプ側B4F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127228											2016/06購入			
3		B3階	主ポンプモーター室	SP3	ポンプ側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127230											2016/06購入			
4			主ポンプモーター室	SP4	ポンプ側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127238											2016/06購入			
5			スクリーン室	SP5	スクリーン側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127242											2016/06購入			
6			スクリーン室	SP6	スクリーン側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127247											2016/06購入			
7		B2階	配管室	SP7	ポンプ側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127257											2016/06購入			
8			配管室	SP8	ポンプ側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127260											2016/06購入			
9			脱臭機室	SP9	スクリーン側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127262											2016/06購入			
10			脱臭機室	SP10	スクリーン側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127264											2016/06購入			
11		B1階	配管室B	SP11	ポンプ側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127266											2016/06購入			
12			配管室B	SP12	ポンプ側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127270											2016/06購入			
13			換気機械室A	SP13	スクリーン側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127274											2016/06購入			
14			消火栓ポンプ室	SP14	スクリーン側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127277											2016/06購入			
15		1階	搬入室B	SP15	1階搬入室B	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127209											2016/06購入			
16			トイレ前通路	SP16	1階トイレ前通路	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127210											2016/06購入			
17			換気機械室B	SP17	1階換気B	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127246											2016/06購入			
20			電気室A変電設備用	SP18	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26－4－1号	3.0	2014	2024年末	V029146							購入							
19			電気室A	SP50型1	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年まで	003758											2016/06購入			
18			搬出室	SP19	1階搬出室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127256											2016/06購入			
21		2階	通路	SP20	2階通路	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127275											2016/06購入			
24			電気室B蓄電池設備用	SP21	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029139							購入							
25			電気室B	SP50型2	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年まで	003757											2016/06購入			
22			換気機械室D	SP22	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127279											2016/06購入			
23			ホッパー室	SP23	2階ホッパー室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127280											2016/06購入			
26		R階	通路	SP24	R階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127285											2016/06購入			
1	第1ブロワ棟	B1階	ブロワ補機室	ブロワ1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127250											2016/06購入			
2			ブロワ補機室	ブロワ2	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127252											2016/06購入			
3			ブロワ補機室	ブロワ3	B1階	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	消第11～7号	3.0	2009	2017.6	V005313	新規取得				機能		H26/8詰替							購入
4		1階	電気室A	ブロワ4	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127261											2016/06購入			
5			電気室A蓄電池設備用	ブロワ5	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029127							購入							
6			電気室A	ブロワ50型1	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年まで	003760											2016/06購入			
7			ブロワ室	ブロワ6	1階ブロワ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127278											2016/06購入			
8			ブロワ室	ブロワ7	1階ブロワ室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	消第11～7号	3.0	2009	2017.6	V005307	新規取得					機能		H27/1詰替						購入
9		2階	電気室B	ブロワ8	2階電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	消第11～7号	3.0	2010	2018.12	545130		新規取替											放射・機能・詰替	
10			電気室B変電設備用	ブロワ9	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029144							購入							
11			電気室B	ブロワ50型2	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年まで	003755											2016/06購入			
12			換気機械室B	ブロワ10	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127286											2016/06購入			
1	水処理施設	地上	電気室1	水処理地上1	電気室1	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127208											2016/06購入			
2			電気室1	水処理地上2	電気室1	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127233											2016/06購入			
3			脱臭機室	水処理地上3	脱臭機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127248											2016/06購入			
4			電気室2	水処理地上4	電気室2	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127255											2016/06購入			
5			電気室2	水処理地上5	電気室2	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127283											2016/06購入			
6			初沈階段室	水処理地上6	初沈階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	007994			新規設置											放射・機能・詰替
7			6池反応槽階段室	水処理地上7	6池反応槽階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2014	2024年末	054090								新規設置						
8			4池終沈階段室	水処理地上8	4池終沈階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	067969			新規設置								放射・機能・詰替			
9			6池終沈階段室	水処理地上9	6池終沈階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2014	2024年末	054088								新規設置						
10		管廊	初沈-横管廊	水処理管廊1	－	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	067976			新規設置									放射・機能・詰替		
11			初沈-縦管廊	水処理管廊2	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127211											2016/06購入			
12			反応槽-横管廊	水処理管廊3	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～59～1号	3.0	2017	2027年末	085009											機能		2017/03購入	
13			反応槽-横管廊	水処理管廊4	－	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2014	2024年末	054091								新規設置						
14			反応槽-横管廊	水処理管廊5	－	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2014	2024年末	054087								新規設置						
15			反応槽-縦管廊	水処理管廊6	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	12721											2016/06購入			
16			反応槽-縦管廊	水処理管廊7	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127220											2016/06購入			
17			反応槽-縦管廊	水処理管廊8	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127221											2016/06購入			
18			反応槽-縦管廊	水処理管廊9	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127222											2016/06購入			
19			終沈-横管廊	水処理管廊10	－	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	008024			新規設置						機能・詰替					
20			終沈-横管廊	水処理管廊11	－	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2014	2024年末	054081								新規設置						
21			終沈-横管廊	水処理管廊12	－	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2014	2024年末	054084								新規設置						
22			終沈-縦管廊	水処理管廊13	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127224											2016/06購入			
23			終沈-縦管廊	水処理管廊14	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127231											2016/06購入			
1	第1砂ろ過棟	B1階	ポンプ室	砂ろ過1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127219											2016/06購入			
2			ポンプ室	砂ろ過2	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127232											2016/06購入			
3		1階	受信機前	砂ろ過3	1階受信機	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127234											2016/06購入			
4			電気室A	砂ろ過4	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127235											2016/06購入			
5			電気室A蓄電池設備用	砂ろ過5	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029134							購入							
6			ブロワ室前	砂ろ過6	1階ブロワ室前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127259											2016/06購入			
7			ブロア室	砂ろ過7	1階ブロワ	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127271											2016/06購入			
8		2階	通路	砂ろ過8	2階通路	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127272											2016/06購入			
9			電気室B変電設備用	砂ろ過9	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029115							購入							
10			電気室B	砂ろ過50型1	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年まで	003756											2016/06購入			
11			換気機械室	砂ろ過10	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127284											2016/06購入			
1	管廊Ⅱ	管廊Ⅱ	終沈ー砂ろ過間	管廊Ⅱ-1	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127243											2016/06購入			
2			砂ろ過	管廊Ⅱ-2	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V047143							H26.9購入							
3			汚泥スクリーン扉	管廊Ⅱ-3	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127249											2016/06購入			
4			スクリーンー汚泥間	管廊Ⅱ-4	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127254											2016/06購入			
5			汚泥処理扉	管廊Ⅱ-5	－	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127258											2016/06購入			
1	汚泥スクリーン棟	B1階	ポンプ室	汚泥スクリーン1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127237											2016/06購入			
2		1階	L.渣搬出室	汚泥スクリーン2	1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127268											2016/06購入			
3		2階	換気ファンスペース	汚泥スクリーン3	2階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127269											2016/06購入			
1	汚泥処理棟	B1階	配管室	汚泥処理1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127223											2016/06購入			
2		1階	補機室	汚泥処理2	1階補機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127225											2016/06購入			
3			補機室	汚泥処理3	1階補機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127229											2016/06購入			
4			ケーキ搬出室	汚泥処理4	1階ケーキ搬出室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127240											2016/06購入			
5			ケーキ移送ポンプ室	汚泥処理5	1階ケーキ移送ポンプ室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	055665			新規設置							機能・詰替				
6			ケーキ移送ポンプ室	汚泥処理6	1階ケーキ移送ポンプ室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	055653			新規設置											
7			上部貯留槽点検台A	汚泥処理7	中2階トンボ側 点検台A	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127245											2016/06購入			
8			上部貯留槽点検台B	汚泥処理8	中2階メダカ側 点検台B	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127253											2016/06購入			
9		2階	通路消火栓横	汚泥処理9	2階通路消火栓横	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029120							購入							
10			作業員控え室兼食堂	汚泥処理10	2階控え室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127263											2016/06購入			
11			南階段	汚泥処理11	2階南階段	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127265											2016/06購入			
12			脱水機室	汚泥処理12	2階脱水機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127273											2016/06購入			
13			脱水機室(増築部)	汚泥処理13	2階脱水機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	055636			新規設置										機能	
14			脱水機室(増築部)	汚泥処理14	2階脱水機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	消第23～106号	3.0	2011	2021年末	055626			新規設置											
15		3階	換気機械室B	汚泥処理15	3階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127281											2016/06購入			
16			電気室	汚泥処理16	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第27～53号	3.0	2016	2026年まで	127282											2016/06購入			
17			電気室蓄電池設備用	汚泥処理17	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029125							購入							
18			電気室変電設備用	汚泥処理18	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	消第26～4～1号	3.0	2014	2024年末	V029122							購入							
19			電気室	汚泥処理50型1	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年まで	003762											2016/06購入			