

平成29年9月12日

入札参加予定事業者 各位

公益財団法人三重県下水道公社
南部浄化センター 所長

公告中の競争入札物件に関する質問に対する回答について

このことについて、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

記

- ・業務番号 平成29年度 三下南委 第7号
- ・業務名 南部浄化センター 電気設備点検業務

質問	回答
1. 特記仕様書第4条3 自家発電設備は別表1の点検項目・作業項目等を実施するものとする。とありますが、別表1の点検項目・作業項目等を教えてください。	別表1を別表5に訂正します。
2. 別表5の自家発電設備充電装置「定期点検(1年)及び測定」欄が「異」一字となっていますが具体的ないようはあるのでしょうか。	「異」は削除し、空白の欄とします。各棟の直流電源盤・CVCF盤については、点検の指示あるものは精密点検(3年)及び測定とします。
3. 柱上開閉器の「精密点検(3年以上)及び測定」は、SOG本体+地絡継電器の点検でよろしいですか。	柱上開閉器は別表5、高圧受変電設備、開閉器・接触器欄によります。地絡継電器は別表5、高圧受変電設備、保護継電器欄によります。
4. 計器校正試験定期検査の点検項目の詳細がありましたらご提示をお願いします。	定型の様式はありませんが、点検内容は昨年度の報告書を閲覧ください。 (閲覧に当たっては南部浄化センターまでお越しください。)

【事務担当】

公益財団法人三重県下水道公社
南部浄化センター 運転管理課
石井 延宏
(TEL 059-397-7411)