

回 答 書

業務の名称 志登茂川浄化センター施設点検運転監視等業務
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

上記業務について、下記のとおり質問がありましたので回答します。

平成29年10月10日

設計図書等に係る質問事項
(1) 施設点検運転監視等業務委託共通仕様書 (業務の内容) 第4条 業務内容に記録や報告についての記載がありますが、記録すべき内容や報告その書式等は協議若しくはご指示いただけるという認識でよろしいでしょうか。
(2) 施設点検運転監視等業務委託特記仕様書 第2条 2. 保守点検業務 (3) 水中設置機器 水中装置の引き上げ、空池状態での保守点検はどの程度の頻度を想定されているのでしょうか。

回 答
(1) 貴見のとおり解して差し支えありません。
(2) 1回/年とします。