

	三下雲委 第2号	業務委託設計書			
下水道名	中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区)雲出川左岸浄化センター				
業務場所	津市雲出鋼管町及び香良洲町地内	調査			
業務名	雲出川左岸浄化センターほか防災設備点検業務	技師		係	
業務委託料	業務委託料	円	公益財団法人 三重県下水道公社		
	業務価格	円	設計	平成 30 年 6 月	
期間	契約締結の日から平成31年2月28日まで		設計		検算
業務の概要			委託理由		
雲出川左岸浄化センターほか防災設備等の法定点検業務 1 処理場内 (1)管理本館 (2)暫定流入ポンプ棟 (3)流入ポンプ棟 (4)送風機棟 (5)1系管廊(1系水処理施設電気室含む) (6)2系管廊(2系水処理施設電気室含む) (7)連絡管廊 (8)急速ろ過棟 (9)汚泥処理棟 (10)汚泥スクリーン棟 (11)塩素混和池・消毒棟 (12)工作棟(車庫) 2 場外ポンプ場 (1)香良洲中継ポンプ場 3 地下タンク漏洩試験 (1) 地下タンク 18,000リットル (2) 地下タンク 1,500リットル			消防法第17条の3の3, 消防法施行規則第31条の6第1項の規定に基づく消防設備等の点検、建築基準法、同施行令による建築設備の定期点検並びに消防法第14条3の2に基づく地下タンク漏洩検査。		

業務委託内訳書

費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
保全業務費								
	直接業務費							
	直接人件費							
		処理場（雲出川左岸浄化センター）						
		A	自動火災報知設備	1	式	-----		第1号内訳明細書
		B	誘導灯	1	式	-----		第1号内訳明細書
		C	排煙設備	1	式	-----		第1号内訳明細書
		D	非常警報設備	1	式	-----		第1号内訳明細書
		E	消火器	1	式	-----		第1号内訳明細書
		F	屋内消火栓設備	1	式	-----		第1号内訳明細書
		G	連結散水設備	1	式	-----		第1号内訳明細書
		H	水圧シャッター設備	1	式	-----		第1号内訳明細書
		小計（処理場）						
		場外ポンプ場（香良洲中継ポンプ場）						
		A	誘導灯	1	式	-----		第2号内訳明細書
		B	消火器	1	式	-----		第2号内訳明細書

業務委託内訳書

費 目	工 種	種 別	細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		C	排煙設備	1	式	-----		第2号内訳明細書
		D	配線	1	式	-----		第2号内訳明細書
		小計（場外ポンプ場）						
	小計（直接人件費）							
	直接物品費							
		直接物品費		1	式	-----		
	小計（直接物品費）							
	小計（直接人件費+直接物品費）							
	地下タンク漏洩検査			1	式	-----		第3号内訳明細書
	小計（地下タンク漏洩検査）							
	直接業務費計							
	業務管理費			1	式	-----		
	小計（業務管理費）							
	業務原価							
	一般管理費			1	式	-----		
	小計（一般管理費）							

業務委託内訳書

費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	消火器取替			1	式			第4号内訳明細書
	小計(消火器取替)							
	業務価格計							千円止め
	消費税等相当額			1	式	-----		8%
保全業務費								

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	処理場(雲出川左岸浄化センター)								
A	自動火災報知設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		受信機	P型1級	40回線	1	面			
		受信機	P型1級	15回線	4	面			
		受信機	P型1級	10回線	1	面			
		受信機	P型1級	5回線	1	面			
		受信機	P型2級	1回線	1	面			
		常用電源			8	組			
		非常電源			8	組			
		差動式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
		差動式スポット型感知器(51個以上100個以内)			50	個			
		差動式スポット型感知器(101個以上)			93	個			
		定温式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
		定温式スポット型感知器(51個以上100個以内)			50	個			
		定温式スポット型感知器(101個以上)			187	個			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			50	個			
		光電式スポット型煙感知器(51個以上100個以内)			50	個			
		光電式スポット型感知器(101個以上150以内)			12	個			
		発信機			55	個			
		表示灯			55	個			
		音響装置			56	個			
		小計							

第1号内訳明細書

費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
	受信機	P型1級	40回線	1	面			
	受信機	P型1級	15回線	4	面			
	受信機	P型1級	10回線	1	面			
	受信機	P型1級	5回線	1	面			
	受信機	P型2級	1回線	1	面			
	常用電源			8	組			
	非常電源			8	組			
	差動式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
	差動式スポット型感知器(51個以上100個以内)			50	個			
	差動式スポット型感知器(101個以上)			93	個			
	定温式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
	定温式スポット型感知器(51個以上100個以内)			50	個			
	定温式スポット型感知器(101個以上)			187	個			
	光電式スポット型煙感知器(50個以内)			50	個			
	光電式スポット型煙感知器(51個以上100個以内)			50	個			
	光電式スポット型感知器(101個以上150以内)			12	個			
	発信機			55	個			
	表示灯			55	個			
	音響装置			56	個			
	小計							
Aの計								

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
B	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯B	50灯以内		13	灯			
		誘導灯C	50灯以内		50	灯			
		誘導灯C	51～100灯以内		40	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯B	50灯以内		13	灯			
		誘導灯C	50灯以内		50	灯			
		誘導灯C	51～100灯以内		40	灯			
		小計							
	Bの計								
C	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		排煙窓			11	箇所			
		防火ダンパー			84	箇所			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		排煙窓			11	箇所			
		防火ダンパー			84	箇所			
		小計							
	Cの計								

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
D	非常警報設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		増幅器操作部	増幅器出力360W		1	組			
		スピーカー回線(スピーカー50個まで)			50	個			
		スピーカー回線(スピーカー51個～100個)			50	個			
		スピーカー回線(スピーカー101個以上)			9	個			
		スピーカー回線	音量調節器		12	組			
		常用電源	交流電源		1	組			
		非常電源			1	組			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		増幅器操作部	増幅器出力360W		1	組			
		スピーカー回線(スピーカー50個まで)			50	個			
		スピーカー回線(スピーカー51個～100個)			50	個			
		スピーカー回線(スピーカー101個以上)			9	個			
		スピーカー回線	音量調節器		12	組			
		常用電源	交流電源		1	組			
		非常電源			1	組			
		小計							
	Dの計								

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
F	屋内消火栓設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		加圧送水装置			3	組			
		制御盤			3	面			
		屋内消火栓			14	組			
		起動用スイッチ			14	個			
		水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)			3	組			
		充水装置			2	組			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		加圧送水装置			3	組			
		制御盤			3	面			
		屋内消火栓			14	組			
		起動用スイッチ			14	個			
		水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)			3	組			
		充水装置			2	組			
		放水試験(ホース点検含む)			1	式			
		小計							
	Fの計								

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
G	連結散水設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		連結送水口			1	組			
		充水装置			1	組			
		選択弁			9	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		連結送水口			1	組			
		充水装置			1	組			
		選択弁			9	個			
		小計							
	Gの計								
H	水圧シャッター設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		連結送水口			2	個			
		水圧シャッター			2	組			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		連結送水口			2	個			
		水圧シャッター			2	組			
		小計							
	Hの計								

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
場外ポンプ場(香良洲中継ポンプ場)									
A	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯B級・C級(50灯以内)			12	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯B級・C級(50灯以内)			12	灯			
		小計							
	Aの計								
B	消火器								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 加圧式		7	本			
			(内部確認、放射試験含む 消火器一覧参照)						
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 加圧式		7	本			
			(内部確認、放射試験含む 消火器一覧参照)						
		小計							
	Bの計								

消火器点検計画書

	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	番号	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
1	管理本館	B1階	階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090097					
2		1階	湯沸室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090090				本体交換	
3			空調機械室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094122				機能点検	本体交換
4			玄関	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191333				機能点検(放射試験)	
5		2階	電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090100				本体交換	
6			会議室2横	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191339				機能点検	
7			階段室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191317				機能点検	
8			中央監視室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090099		機能点検			本体交換
9		PH階	階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090089		機能点検(放射試験)			本体交換
10		LPG棟	1階	ボンベ庫	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	035463				本体交換
	1階		ガス置き場	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	27-53	3.0	2016	023298					
11	屋外		喫煙場所	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	23-53	3.0	2014	481389					機能点検(放射試験)
12	屋外		少量危険物取扱所	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094094			機能点検		
13	車庫棟	1階	車庫内	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090105				本体交換	
14			車庫内	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	027542				機能点検(放射試験)	本体交換
1	流入ポンプ室	B3階	ポンプ室前	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	079386			機能点検		
2			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663487K					
3		B2階	ポンプ室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077310					機能点検
4			ポンプ室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077281					機能点検
5			除塵機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191340				機能点検(放射試験)	
6			除塵機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	FM3000	11-7-1	3.0	2008	003581		本体交換			
7			除塵機室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	080938			機能点検(放射試験)		
8		B1階	換気機械室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077211					機能点検(放射試験)
9			換気機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191335					機能点検(放射試験)
10			換気脱臭消火水槽室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	011148					機能点検(放射試験)
11			換気脱臭消火水槽室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191351					機能点検(放射試験)
12			換気脱臭消火水槽室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	079384				機能点検	
13		1階	しき搬出室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	080947					機能点検(放射試験)
14			廊下	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077254		機能点検			
15			廊下	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027600					機能点検
16			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191349					機能点検
17			電気室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	0077307			機能点検(放射試験)		
18			搬入庫	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	080890		機能点検			
19		2階	受変電室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077298		機能点検(放射試験)			
20			受変電室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	V191344				機能点検	
21			ホッパー室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	080688		機能点検(放射試験)			
22		暫定流入ポンプ室	B2階	ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663429K				
23	B1階		ファン室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094101				機能点検	本体交換
24	1階		階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094080				機能点検(放射試験)	本体交換

	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	番号	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
1	送風機棟	B1階	階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090098			本体交換		
2			フィルター室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	V035466		本体交換			
3			フロア配管室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094135	機能点検(放射試験)				本体交換
4		1階	電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090106			本体交換		
5			電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094088			機能点検(放射試験)		
6			フロア室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090096				本体交換	
7			フロア室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094102	機能点検(放射試験)				本体交換
8			階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YA-10ES	11-7	3.0	2010	90091		本体交換			
9			フロア室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077295	機能点検				
10			発電機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094123			機能点検(放射試験)		本体交換
11			発電機室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027552			機能点検		
12			発電機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090088				本体交換	
13		2階	換気機械室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090087		本体交換			
14			換気機械室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094087				機能点検	
15			換気機械室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090093			本体交換		
16		3階	脱臭室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090092	機能点検			本体交換	
17			脱臭室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090103			本体交換		
18		PH階	階段室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090104				本体交換	
19		屋外	少量危険物貯蔵所	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094081		機能点検			本体交換
20			少量危険物貯蔵所	ハツタ	ABC粉末蓄圧式	PEP-10C	23-101	3.0	2014	47882				機能点検(放射試験)	

1	1系管廊・連絡管廊	B階	1系管廊内	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027562			機能点検		
2	(水処理電気室含む)		1系管廊内	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077330				機能点検	
3			1系管廊内	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090094		本体交換			
4			1系管廊内	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	011166			機能点検		
5			1系管廊内	ミヤタ	ABC粉末加圧式	YA-10ES	23-117	3.0	2013	079388		機能点検(放射試験)			
6			1系管廊内	ミヤタ	ABC粉末加圧式	YA-10ES	23-117	3.0	2013	077235	機能点検(放射試験)				
7			1系管廊内	ミヤタ	ABC粉末加圧式	YA-10ES	23-117	3.0	2013	077328					
8			1系管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	26-4-1	3.0	2015	098848					機能点検
9			1系管廊内	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077316	機能点検				
10			1系管廊内	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077294		機能点検(放射試験)			
11			連絡管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191322				機能点検(放射試験)	
12			連絡管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191331					機能点検(放射試験)
13			連絡管廊内	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027181					機能点検(放射試験)
14			連絡管廊内	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	011168					機能点検
15		1階	電気棟電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090102		本体交換			
16			電気棟電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090112		本体交換			
17	塩素混和池施設	1階	注入ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663548K					
18	汚泥スクリーン棟	B階	地下	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663536K					
19		1階	出入り口	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2010	090095		本体交換			

	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	番号	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
1	2系管廊	B階	2系管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	26-4-1	3.0	2015	098884				機能点検	
2	(水処理電気室含む)		2系管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	26-4-1	3.0	2015	247016					
3			2系管廊内	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027606			機能点検		
4			2系管廊内	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663544K					
5			2系管廊内	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663537K					
6			2系管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	26-4-1	3.0	2015	246993					
7			2系管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	26-4-1	3.0	2015	298915					
8			2系管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	26-4-1	3.0	2015	223297					
9			2系管廊内	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10A	26-26	3.0	2016	479651K					機能点検
10			2系管廊内	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10A	26-26	3.0	2016	479630K					
11			2系管廊内西階段横	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	26-4-1	3.0	2015	098873					
12			2系管廊内	ヤマト	ABC粉末加圧式	FM3000	11-7-1	3.0	2008	003527	本体交換				
13			2系管廊内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XⅢ	26-4-1	3.0	2015	098871					
14		1階	電気室1	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191316				機能点検(放射試験)	機能点検
15			電気室1	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027597					機能点検(放射試験)
16			電気室2	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191239					
17			電気室2	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	011160					

1	急速濾過棟	B階	管廊	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027607			機能点検		
2			管廊	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027572				機能点検(放射試験)	
3			ブロー室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191337				機能点検	
4		1階	電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	496926					機能点検(放射試験)
5			電気室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027596					機能点検
6			搬入室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191336					
7			搬入室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	188372					

1	汚泥処理棟	1階	廊下	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	027583		機能点検(放射試験)			本体交換
2			電気室	ミヤタ	ABC粉末加圧式	CA-10ED	23-117	3.0	2013	077314		機能点検(放射試験)			
3			電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094144			機能点検		本体交換
4			ポンプ室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094136			機能点検(放射試験)		
5			ポンプ室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	26-26	3.0	2016	479629K					
6			ポンプ室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	26-26	3.0	2016	479633K					
7			ポンプ室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	027537				機能点検(放射試験)	
8			ポンプ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191327					
9			ポンプ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191324					
10		2階	脱水機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663470K					
11			監視室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	28-5	3.0	2017	663550K					
12			監視室前	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094137		機能点検			本体交換
13			換気機械室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	027579				機能点検	
14			換気機械室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094095				機能点検	
15			脱水機室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	26-26	3.0	2016	479652K					
16			薬品倉庫	モリタ	ABC粉末蓄圧式	MEA10A	26-26	3.0	2016	479617K					
17		2階	脱水機室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	011174					機能点検(放射試験)
18			脱水機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191350					機能点検
19			脱水機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191346					
20		3階	脱臭機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	027574	機能点検(放射試験)				本体交換
21			脱臭機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10	23-106	3.0	2012	094142		機能点検			本体交換
22			換気機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10X	23-341	3.0	2014	191311					
23			換気機械室	モリタ	ABC粉末蓄圧式	ME10AL	23-404	3.0	2014	011188					

	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	番号	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
1	香良洲中継ポンプ場	B2階	ポンプ室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	035470	本体交換				
2		B1階	脱臭機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	035464		本体交換			
3		1階	発電機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	035472	本体交換				
4			発電機室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	035465	本体交換				
5			搬出場	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	035458	本体交換				
6		2階	電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	035459		本体交換			
7			電気室	ヤマト	ABC粉末加圧式	YP-10ET	11-7	3.0	2009	030461	本体交換				