

平成 30 年 7 月 27 日

入札参加予定事業者 各位

公益財団法人三重県下水道公社
北部浄化センター 所長

公告中の競争入札物件に関する質問に対する回答について
このことについて、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

記

- ・工事番号 平成 30 年度 三下北委 第 4 号
- ・工事名 北部浄化センター他防災設備点検業務

質問
ハロゲンガス容器 12 基、容器弁開放器（電磁弁）2 個、容器弁開放器（ガス圧式）2 個は点検しなくてもよろしいのでしょうか。
回答
ハロゲンガス設備については本年度に更新を計画しております。このため設備更新に伴い点検数量が変わる場合がありますので、その際には本業務受託者と協議するものとします。

【事務担当】

公益財団法人三重県下水道公社
北部浄化センター 運転管理課 山本 亮一
TEL : 059-365-3181 FAX : 059-365-3183