

防災設備点検数量表

志登茂川浄化センター

	合計	管理棟	ポンプ機械棟	北系水処理施設	急速ろ過棟	汚泥棟
自動火災報知設備						
複合型火災受信機 (P1-130)	1	1				
受信機 P1-40	1			1		
副受信機 (20回線)	1		1			
副受信機 (10回線)	1					1
総合盤 (発信機+表示灯+ベル)	17	3		14		
総合盤 (発信機+表示灯)	3		1		2	
表示灯	29		10	14		5
音響装置	1	1				
光電式煙感知器 (2信号式)	224	16	115	28		65
差動式分布型感知器						
差動式スポット型感知器	60	60				
定温式スポット型感知器 (露出)	527	11	82	434		
定温式スポット型感知器 (防爆)	83	3				80
常用電源	1	1				
予備電源	1	1				
表示機 (副受信機)						
非常警報設備						
増幅器操作部 (出力480W)	1	1				
増幅器操作部 (SP回線16)						
増幅器操作部 (作動試験)						
遠隔操作盤	3	2	1			
スピーカー回線	192	42	75	46	2	27
音量調整器 (スピーカー回線用)	56	11	30	3		12
起動装置 (リモコン・非常用電話)	4	2	2			
常用電源	4	1	1	1		1
非常電源 (蓄電池)	4	1	1	1		1
排煙設備						
排煙窓	21	21				
基本作業						
防火重量シャッター	4	4				
光電式煙感知器	4	4				
防火ダンパー	130	18	78	12		22
防火ダンパー (自火報感知連動)	3		3			
誘導灯設備						
誘導灯 (B級・中型) 20cm角	43		4	34		5
誘導灯 (C級・小型) 10cm角	116		55	22	1	38
屋内消火栓設備						
加圧送水装置 (ポンプユニット)	3		1	1		1
制御盤	3		1	1		1
消火栓 (屋内)	25		10	11		4
起動用スイッチ	25		10	11		4
ベル (音響設備)	15			11		4
水源 (貯水槽・給水装置、バルブ類等)	3		1	1		1
充水槽装置	3		1	1		1
表示灯	25		10	11		4
放水試験	3		1	1		1
呼水装置	3		1	1		1

防災設備点検数量表

志登茂川浄化センター

	合計	管理棟	ポンプ機械棟	北系水処理施設	急速ろ過棟	汚泥棟
粉末消化設備						
粉末タンク（操作部を含む）	1		1			
加圧用窒素容器	3		3			
容器弁開放装置	1		1			
起動用操作箱	1		1			
薬剤点検	1		1			
制御盤（5回線以下）	1		1			
電源装置	1		1			
圧力スイッチ	1		1			
開口部自動開閉装置	2		2			
放出表示箱	3		3			
ヘッド	16		16			
作動試験	1		1			
消火器具						
小型粉末（蓄圧式）	109	16	32	36	1	24
大型粉末（車載式）	7		6			1
ガス漏れ火災警報設備						
受信機（多重）	1	1				
検知器	3	3				
警報装置	1	1				
常用電源	1	1				
予備電源	1	1				
地下燃料タンク	1		1			