

回 答 書

業務の名称 志登茂川浄化センター防災設備点検業務
(契約の日から平成31年3月15日まで)

上記業務について下記のとおり質問がありましたので回答します。

平成30年7月31日

質問事項
<p>1. 点検時期について 特記仕様書 4 施工条件 (1) 点検時期 上半期 8月頃 下半期 1月頃 と記載されておりますが、点検時期を例えば、9月と2月のように変更することは可能でしょうか？</p> <p>2. 地下タンク漏洩点検について 仕様書記載の検査方法として、「聴音試験」と指定がありますが、聴音試験は一重殻タンクでの検査方法となります。 仕様書記載のタンク種類は、「二重殻タンク」となっていますので、二重殻タンクの場合には液相部聴音試験は行わず、検知層外殻の圧力検査を行う事となりますが、その方法でよろしいでしょうか？</p> <p>3. 地下タンク漏洩点検について 仕様書では、二次配管（ポンプからサービスタンク側配管）も検査対象となっています。埋設の場合には圧力検査が必要となりますが、露出の場合には圧力検査は不要です。二次側配管は、露出でしょうか？埋設でしょうか？</p>

回 答
<p>1. 契約後監督員との打ち合わせにより日程は調整が可能です。</p> <p>2. 圧力検査を用いる方法で問題はありません。</p> <p>3. 二次配管は露出配管です。</p>