

令和6年度	業務委託設計書				
委託番号	三下北委 第7号				
下水道名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）				
履行場所	三重県三重郡川越町亀崎新田地内ほか3ヵ所				
業務名	北部浄化センターほか計装・監視設備点検業務				
委託費	業務委託費	金	円	公益財団法人 三重県下水道公社	
	うち消費税及び地方消費税額	金	円	設計	令和6年4月1日
履行期間	契約の日から令和9年3月19日まで			設計	検算
業務の大要			施行理由		
北部浄化センター計装・監視設備点検業務 1式 汰上ポンプ場計装設備点検業務 1式 北勢幹線マンホールポンプ場計装設備点検業務 1式 員弁川幹線マンホールポンプ場計装設備点検業務 1式			計装設備・監視設備を点検整備することにより設備の維持保全を図り、信頼性を確保するため本業務を行う。 また、この業務は、令和6年度から令和8年度にわたる3か年の業務である。		

業務委託費内訳書

費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
北部浄化センターほか計装・監視設備点検業務								
本業務費								
業務原価								
直接業務費								
	令和6年度分 計装・監視制御設備点検			1	式	—		直接業務費内訳書(令和6年度)
	令和7年度分 計装・監視制御設備点検			1	式	—		直接業務費内訳書(令和7年度)
	令和8年度分 計装・監視制御設備点検			1	式	—		直接業務費内訳書(令和8年度)
直接業務費計								
間接業務費								
	共通仮設費							
	準備費			1	式	—		
	仮設費			1	式	—		
	技術管理費			1	式	—		
	安全費			1	式	—		
	共通仮設費 計							
	業務管理費			1	式	—		
間接業務費 計				1	式	—		
業務原価 計								
一般管理費等				1	式	—		
業務価格 計								千円止め
消費税等相当額				1	式	—		業務価格×10%
本業務費 計								

直接業務費内訳書(令和6年度)

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
直接業務費(令和6年度)								
	材料費	交換部品		式	1	—		交換部品内訳書(令和6年度)
	直接物品費			式	1	—		
	直接人件費							
	中央監視設備保守管理業務			式	1	—		
	北部浄化センター							
	管理本館			人				第1号明細書(令和6年度)
	スクリーンポンプ棟			人				第1～2号明細書(令和6年度)
	分配槽設備			人				第2～3号明細書(令和6年度)
	A系水処理設備			人				第3～12号明細書(令和6年度)
	A系送風機棟			人				第12～13号明細書(令和6年度)
	砂ろ過棟			人				第13号明細書(令和6年度)
	B系送風機棟			人				第13～14号明細書(令和6年度)
	B系水処理設備			人				第14～15号明細書(令和6年度)
	塩素混和池・滅菌設備			人				第15～16号明細書(令和6年度)
	汚泥スクリーン棟			人				第16号明細書(令和6年度)

直接業務費内訳書(令和6年度)

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	脱水機棟			人				第16～20号明細書(令和6年度)
	機械濃縮棟			人				第20～21号明細書(令和6年度)
	汰上ポンプ場			人				第21～22号明細書(令和6年度)
	北勢幹線マンホールポンプ場			人				第22号明細書(令和6年度)
	員弁川幹線マンホールポンプ場			人				第22号明細書(令和6年度)
	小計(直接人件費)							
	直接経費			式	1	—		
計(直接業務費)								

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
令和6年度 材料費(交換部品内訳書)								
計装設備 交換部品								
A系反応槽	No.11エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.12エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.21エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.22エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A31エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A32エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A33エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A34エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A41エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A42エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A43エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A44エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A51エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A52エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A53エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A54エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A21エアタンMLSS	OリングG40	115A167	個	1			
		OリングAN6227-7*NBR	115A902	個	2			
		OリングP26*NBR	115A058	個	1			
		セル*G7740	48183800	個	1			
		ワイパーASSY(6mm用)	593395K	組	1			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A21エアタンMLSS	ブラシレスギヤードモータ	107A323	個	1			
		PPYパッキン交換セットASSY	7219970K	組	1			
		SSD-1610/1620用バフファーチューブASSY	7189270K	組	1			
		OリングP20*NBR	115A043	個	1			
		バリスタUNIT	7128030U	個	1			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		シリカゲルFA 5G	143C212	個	1			
	No.A23エアタンMLSS	OリングG40	115A167	個	1			
		OリングAN6227-7*NBR	115A902	個	2			
		OリングP26*NBR	115A058	個	1			
		セル*G7740	48183800	個	1			
		ワイパーASSY(6mm用)	593395K	組	1			
		ブラシレスギヤードモータ	107A323	個	1			
		PPYパッキン交換セットASSY	7219970K	組	1			
		SSD-1610/1620用バフファーチューブASSY	7189270K	組	1			
		OリングP20*NBR	115A043	個	1			
		バリスタUNIT	7128030U	個	1			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		シリカゲルFA 5G	143C212	個	1			
	No.A41エアタンMLSS	OリングG40	115A167	個	1			
		OリングAN6227-7*NBR	115A902	個	2			
		OリングP26*NBR	115A058	個	1			
		セル*G7740	48183800	個	1			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A41エアタンMLSS	ワイパーASSY(6mm用)	593395K	組	1			
		ブラシレスギヤードモータ	107A323	個	1			
		PPY/パッキン交換セットASSY	7219970K	組	1			
		SSD-1610/1620用バッファークューブASSY	7189270K	組	1			
		OリングP20*NBR	115A043	個	1			
		バリスタUNIT	7128030U	個	1			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		シリカゲルFA 5G	143C212	個	1			
	No.A42エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A43エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A43エアタンMLSS	シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A44エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A21エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			
	No.A22エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			
	No.A23エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			
	No.A24エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A41エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A42エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A43エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A44エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
B系反応槽	B1系No.11好気槽DO	DO用電極	7533L	本	1			
	B1系No.21好気槽DO	DO用電極	7533L	本	1			
	B1系好気槽MLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	B1系嫌気槽ORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-10F型	EL2605-0-MF	本	1			
最初沈殿池	No.A41生汚泥引抜濃度	Oリング(大)		個	2			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A41生汚泥引抜濃度	Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
最終沈殿池	No.1返送汚泥濃度 消泡式超音波汚泥濃度計	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
	No.2返送汚泥濃度 消泡式超音波汚泥濃度計	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
	No.A31返送汚泥濃度 消泡式超音波汚泥濃度計	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
	No.A51返送汚泥濃度	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
滅菌棟	B・C系放流UV・COD・負荷量UV計	OリングP140*FPM	115A158	個	1			
		OリングP8*NBR	115A016	個	1			
		OリングS10*FPM	115A326	個	3			
		OリングP16*FKM	115A641	個	2			
		OリングP20*FPM	115A045	個	2			
		キャップシールCAP-7BI-8	115H259	個	1			
		ミニチュアベアリングW684ZZA	123A286	個	2			
		ルーロンベアリングR-AR0808	123E060	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	2			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	B・C系放流UV・COD・負荷量UV計	ペン型水銀ランプASSY	476195K	組	1			
		REF検出用フォトダイオードASSY	6012100K	組	1			
		UV検出用フォトダイオードASSY	6012110K	組	1			
		VIS検出用フォトダイオードASSY	6012120K	組	1			
		OPM-410AモータASSY	6429150K	組	1			
		蛇腹*EPDM	90126700	個	1			
		純水(10L入り)	6092010K	本	1			
		25ミリ用ワイパ*FPM	57469900	個	1			
		OPM410スパン校正液ASSY 10L セル長25mm	6269880K	組	1			
		OリングIN45*FPM	115A786	個	1			
		シリコングリスG-40M 100G	141D004	個	1			
		セル窓ASSY	6114420K	組	2			
		金属干渉フィルタ	60242100	枚	2			
		プリンタロール紙STH-771幅58mm	131H4051	個	8			
	B・C系放流水残塩有試薬残留塩素計	残留塩素計用検出電極	EL2133-P	本	1			
		テフロンチューブ 3X4	116D010	本	1			
		ポリエチレンチューブ 4X6	116B150	本	1			
		ピンチバルブ用チューブ 6X8*SI	126A152	本	1			
		ポンプチューブASSY 試料水	6499090K	組	1			
		ポンプチューブASSY 試薬水	6499100K	組	1			
		Zユニオン用スリーブ 4マル*PP	117B402	個	10			
		Zユニオン用スリーブ 6マル*PP	117K041	個	10			
		Zユニオン用スリーブ 8マル*PP	117B858	個	2			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	B・C系放流水残塩 有試薬残留塩素計	Zユニオン用スリーブ 10マル*PP	117B999	個	6			
		ガラスビーズ	123G008	組	1			
		リング	117B052	個	2			
		活性炭 500g 洗浄済	136A075	個	1			
		ユニチューブ #30	116E063	本	1			
		ろ砂1 φ0.8 均等係数1.5	461741K	本	1			
		ろ砂2 φ1.0 均等係数1.5	461757K	本	1			
		フィルター *SUS304-CP	53715300	枚	2			
		テクノプレートホース 25X33	116B0531	本	1			
		プレートチューブ 15X22	116B050	本	1			
		ユニチューブ #15	116E034	本	1			
		ハイプレチューブ 7X11	116E022	本	1			
		防錆剤 VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	2			
		Oリング P110*NBR	115A145	個	4			
SP棟	No.1脱臭洗浄棟PH(酸)	ガラス電極	K9142TN	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			
		KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			
	No.2脱臭洗浄棟PH(アルカリ)	ガラス電極	K9142TN	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			
		KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
分配槽	主分配槽PH	中性りん酸塩pH標準液(PH6.86)	143F192	本	1			
		ほう酸塩pH標準液(PH9.18)	143F193	本	1			
		pH電極5910-10F型	EL5910-1-MF	本	1			
各棟	ワンループコントローラー	メモリーバッテリー	CR2025	個	46			
SP棟	流入渠水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.1ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.2ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
脱水機棟	No.11余剰汚泥貯留槽液位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.12余剰汚泥貯留槽液位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
中央監視制御装置 交換部品								
	フィルタ	T9003BY		枚	66			
	バッテリー	S9548FA		個	24			
	HDD	M3061SK		台	6			

交換部品内訳書（令和6年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	HDD	M3061SQ		台	6			
	エアフィルタ	M3061RV		枚	6			
	エアフィルタ	M3061RU		枚	6			
	フィルタ	T9070CB		枚	4			
小計								
汰上ポンプ場	流入渠水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.1ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.2ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
北勢幹線マンホールポンプ場	ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
員弁川幹線マンホールポンプ場	ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
小計								
計								

第1号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
管理本館							
受変電・自家発電設備	FCS0101	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
特高受変電設備	FCS0102	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
スクリーンポンプ設備	FCS0103	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A系送風機設備	FCS0104	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
1系水処理設備	FCS0105	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A2系水処理設備	FCS0106	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A3系水処理設備	FCS0107	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A4系水処理設備	FCS0108	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A5系水処理設備	FCS0109	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A系滅菌・放流ポンプ設備	FCS0110	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
受電・B系送風機設備	FCS0111	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
B1系初沈・反応タンク設備	FCS0112	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
データサーバPC1	STN0159	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
データサーバPC2	STN0158	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(1)	HIS0164	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(2)	HIS0163	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(3)	HIS0162	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
情報処理端末	PC0165	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
プリンター(1)及び(2)	プリンタ	LBP5910	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
風向風速雨量計	風向風速雨量計		台	1			
管理本館 計							
スクリーンポンプ棟							

第2号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
流入渠水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A/Z	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.1ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	差圧伝送器	EDR-N7F	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A/Z	台	1			
	警報設定器		台	3			
No.2ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	差圧伝送器	EDR-N6F	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.1脱臭洗浄棟PH(酸)	PH計	PH8EFP/PH400G	台	1			
	指示計		台	1			
No.2脱臭洗浄棟PH(アルカリ)	PH計	PH8EFP/PH400G	台	1			
	指示計		台	1			
し渣ホツパ重量	検出器	ロードセル検出器	台	1			
スクリーンポンプ棟 計							
分配槽設備							
A系初沈分配槽流入量	電磁流量計	LF230ABA111ABA	台	1			

第3号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
主分配槽PH計	PH計	HBM-310(S)	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
分配槽設備 計							
A系水処理設備							
No.1生汚泥引抜流量	電磁流量計	AXF100G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.1生汚泥引抜濃度	濃度計	LQ165E10ABAC2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.2-1エアタン送風量	差圧伝送器	EJX110J	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.11エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.12エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.21エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.22エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			

第4号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1返送汚泥流量	電磁流量計	AXF150G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.2返送汚泥流量	電磁流量計	AXF150G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.1返送汚泥濃度	濃度計	162B15A5C1A 消泡式超音波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.2返送汚泥濃度	濃度計	162B15A5C1A 消泡式超音波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.1-1汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232ABC311A	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1-2汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232ABC311C	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1-3汚泥引抜流量	電磁流量計	373DA12AA11AA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1-4汚泥引抜流量	電磁流量計	373DA12AA11AA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-1汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232ABC311A	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-2汚泥引抜流量	電磁流量計	373DA12AA11AA	台	1			

第5号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-3汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-4汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1余剰汚泥流量	電磁流量計	LF232ABC3111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.A23エアタン送風量	差圧伝送器	EJX110J-DLH2G-3B5DD	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A21エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A22エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A23エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A24エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			

第6号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A21エアタンMLSS	MLSS計	SSD-1620	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A23エアタンMLSS	MLSS計	SSD-1620	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A21エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A22エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A23エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A24エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A33エアタン送風量	差圧伝送器	EJX110J-DLH2G-3B5DD	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			

第7号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A31エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A32エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A33エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A34エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A31返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A32返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A33返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A34返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A31返送汚泥流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			

第8号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.A31返送汚泥濃度	濃度計	LQ165C30ABDA1AA マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.A31終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A32終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.41生汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW100	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.41生汚泥引抜濃度	濃度計	マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.A43エアタン送風量	差圧伝送器	EJA110J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A41エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A42エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			

第9号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.A43エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A44エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A41エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A42エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A43エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A44エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A41エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A42エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			

第10号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A43エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A44エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A41余剰汚泥流量	電磁流量計	AXG1A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.A53エアタン送風量	差圧伝送器	EJA110J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A51エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A52エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A53エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			

第11号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A54エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A51返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A52返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A53返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A54返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A51返送汚泥流量	電磁流量計	AXW300	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計		台	1			
No.A51返送汚泥濃度	濃度計	マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.A51終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A52終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A53終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A54終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.A55終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A56終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A57終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A58終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
A系水処理設備 計							
A系送風機棟							
No.4-1ブロウ送風量	差圧伝送器	JTD215-E1Q-0000-LM-XX	台	1			
	調節計	211D11AAAA1 DDLC	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.4-2ブロウ送風量	差圧伝送器		台	1			
	調節計		台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.3-1ブロウ送風量	差圧伝送器	EJX110J-DFS2G-2A0DD	台	1			
	調節計	211D11AAAA1 DDLC	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.3-2ブロウ送風量	差圧伝送器	EJX110J-DFS2G-2A0DD	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
A系送風機棟 計							

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
砂ろ過棟							
No.2二次処理水槽水位	液位伝送器	387110LADA3	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.13砂ろ過水槽液位	液位伝送器	EJX210J-DMS2G-2A0DN-WJ13B2S/WAO-B	台	1			
	指示警報計		台	1			
No.13原水注入量	電磁流量計		台	1			
	指示計		台	1			
	積算計		台	1			
No.13砂ろ過器内差圧	差圧伝送器		台	1			
	指示警報計		台	1			
砂ろ過棟 計							
B系送風機棟							
B・C系No.11送風機吸込風量	差圧伝送器	AP3051CD1A02A1DC1M5BADFH2L4T1P1D9Q4J9	台	1			
	演算器	XJP-1T-50 乗除演算器	台	1			
	演算器	QJP-1T-5-8 開平演算器	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	LC511 DDLC	台	1			
B・C系No.12送風機吸込風量	差圧伝送器	AP3051CD1A02A1DC1M5BADFH2L4T1P1D9Q4J9	台	1			
	演算器	XJP-1T-50 乗除演算器	台	1			
	演算器	QJP-1T-5-8 開平演算器	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	LC511 DDLC	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
B系送風機棟 計							
B系水処理設備							
B1・3系初沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B1系No.21反応タンク風量	差圧伝送器	AP3051CD1A02A1DC1M5BADFH2L4T1P1D9Q4J9	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系No.21風量調節弁開度	アイソレータ	リバースアイソレータ	台	2			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	1			
B1系No.11好気槽DO	DO計	LQ102BSB1A3111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系No.21好気槽DO	DO計	LQ102BSB1A3111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系好気槽MLSS	MLSS計	LQ145B2A1BA111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B1系嫌気槽ORP	MLSS計	HDM-138A ORP計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B1系No.21終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
B1系返送汚泥流量演算	演算器	WJP-1T-50 加減演算器	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B1系返送汚泥流量制御	調節計	DI01 DDLC	台	1			
B1系No.21返送汚泥ポンプ回転数	アイソレータ	DJP-2	台	4			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	1			
B1・3系余剰汚泥流量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B系水処理設備 計							
塩素混和池・滅菌設備							
B・C系No.22次亜塩素酸ソーダ液位	液位伝送器	フランジ	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器		台	2			
B・C系No.21次亜塩素酸ソーダ注入量	アイソレータ	DJP-1TB-8-81-2	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系No.22次亜塩素酸ソーダ注入量	アイソレータ	DJP-1TB-8-81-2	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系総次亜注入量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	広角度指示計	台	1			
B・C系No.21次亜塩素酸ソーダ注入量制御	調節計	LC511 DDLC	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	2			
B・C系No.22次亜塩素酸ソーダ注入量制御	調節計	LC511 DDLC	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	2			
B・C系放流流量	電磁流量計	DVFM 面速式流量計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
B・C系放流UV・COD・負荷量	UV計	OPM-410A	台	1			
	負荷量演算器	CALD-2021	台	1			
全窒素・全リン・負荷量	自動全窒素全リン計		台	1			
B・C系放流水残塩	UV計	LQ151B4B2AA111 有試薬残留塩素計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
塩素混和池・滅菌設備 計							
汚泥スクリーン棟							
し渣ホッパ重量	検出器	CB-2-5 ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRM-110H1H2 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
No.21濃縮汚泥引抜ポンプ回転数設定	アイソレータ	200DL ディストリビュータ	台	1			
No.22濃縮汚泥引抜ポンプ回転数設定	アイソレータ	200DL ディストリビュータ	台	1			
汚泥スクリーン棟 計							
脱水機棟							

第17号明細書(令和6年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.12薬品溶解タンク液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.14薬品溶解タンク液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.11薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.12薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.13薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.14薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.15薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.16薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.11薬品注入率・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.12薬品注入率・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.13薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.14薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.15薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.16薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.11汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.12汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.13汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.14汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.15汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.16汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.11汚泥供給量・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.12汚泥供給量・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.13汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.14汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.15汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.16汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
1系汚泥供給濃度	濃度計	μ -001E10BBAC1R マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計		台	3			
2系汚泥供給濃度	濃度計	μ -001C10BADA2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計		台	4			
No.11汚泥受槽液位	静電容量式水位計	GWS-3300	台	1			
	警報設定器		台	3			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計		台	3			
No.12汚泥受槽液位	静電容量式水位計	GWS-3300	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	3			
No.13汚泥受槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	指示計		台	4			
	警報設定器		台	3			
No.14汚泥受槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	指示計		台	4			
	警報設定器		台	3			
No.11脱水受水槽液位	液位伝送器	AP3051L2AA04D21ADC1M5DFDQ4J9	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.12脱水受水槽液位	液位伝送器	EDR-75F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.12排水槽水位	投込式水位計	ELR200	台	1			
	警報設定器		台	3			
No.14排水槽水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.11ケーキホツバ重量	検出器	KC141-10T ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRW-110HL 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	警報設定器		台	1			
No.12ケーキホツバ重量	検出器	CMM1-10TF ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRW-110HL 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
初沈返流水流量	電磁流量計	FMR-7	台	1			
	指示計		台	1			
脱水機棟 計							
機械濃縮棟							
No.11起泡助剤希釈槽液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	2			
No.12起泡助剤希釈槽液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	2			
No.11余剰汚泥貯留槽液位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計/Z	台	1			
	警報設定器		台	4			
No.12余剰汚泥貯留槽液位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計/Z	台	1			
	警報設定器		台	4			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.11汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	3			
No.12汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	3			
No.13汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	2			
No.11汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.12汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.13汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.11濃縮汚泥貯留槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	2			
No.12濃縮汚泥貯留槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	2			
機械濃縮棟 計							
北部浄化センター 合計							
汰上ポンプ場							
流入渠水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	1			
No.1ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
No.2ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.1送水流量	電磁流量計	AXFA11G	台	1			
	指示計		台	1			
	積算計		台	1			
	指示計		台	1			
No.2送水流量	電磁流量計	AXFA11P	台	1			
	指示計		台	1			
送水流量	演算器	MXT 加減演算器	台	1			
TM装置	ベーシックコントローラ	親局	台	1			
	ベーシックコントローラ	子局	台	1			
	システム電源	電源装置	台	1			
汰上ポンプ場 計							
北勢幹線マンホールポンプ場							
ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
北勢幹線マンホールポンプ場 計							
員弁川幹線マンホールポンプ場							
ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器	SDLC-105A 液晶アラームセッター	台	1			
員弁川幹線マンホールポンプ場 計							

直接業務費内訳書(令和7年度)

費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
直接業務費(令和7年度)								
	材料費	交換部品		式	1	—		交換部品内訳書(令和7年度)
	直接物品費			式	1	—		
	直接人件費							
	中央監視設備保守管理業務			式	1	—		
	北部浄化センター							
	管理本館			人				第1号明細書(令和7年度)
	スクリーンポンプ棟			人				第1～2号明細書(令和7年度)
	分配槽設備			人				第2～3号明細書(令和7年度)
	A系水処理設備			人				第3～11号明細書(令和7年度)
	A系送風機棟			人				第11号明細書(令和7年度)
	砂ろ過棟			人				第12号明細書(令和7年度)
	B系送風機棟			人				第12～13号明細書(令和7年度)
	B系水処理設備			人				第13～14号明細書(令和7年度)
	塩素混和池・滅菌設備			人				第14～15号明細書(令和7年度)
	汚泥スクリーン棟			人				第15号明細書(令和7年度)
	脱水機棟			人				第15～19号明細書(令和7年度)

直接業務費内訳書(令和7年度)

費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	機械濃縮棟			人				第19～21号明細書(令和7年度)
	汰上ポンプ場			人				第21～22号明細書(令和7年度)
	北勢幹線マンホールポンプ場			人				第22号明細書(令和7年度)
	員弁川幹線マンホールポンプ場			人				第22号明細書(令和7年度)
	小計(直接人件費)							
	直接経費			式	1	—		
計(直接業務費)								

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
令和7年度 材料費(交換部品内訳書)								
計装設備 交換部品								
A系反応槽	No.11エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.12エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.21エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.22エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A21エアタン出口DO	LDO2センサーキャップ	HACH5151	個	1			
	No.A22エアタン出口DO	LDO2センサーキャップ	HACH5151	個	1			
	No.A23エアタン出口DO	LDO2センサーキャップ	HACH5151	個	1			
	No.A24エアタン出口DO	LDO2センサーキャップ	HACH5151	個	1			
	No.A31エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A32エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A33エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A34エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A41エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A42エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A43エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A44エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A51エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A52エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A53エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A54エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A51エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A51エアタンMLSS	ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A52エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A53エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A53エアタンMLSS	防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A54エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A31エアタンORP	指示電極(白金)	K9142TS	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			
		KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			
	No.A32エアタンORP	指示電極(白金)	K9142TS	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A32エアタンORP	KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			
	No.A33エアタンORP	指示電極(白金)	K9142TS	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			
		KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			
	No.A34エアタンORP	指示電極(白金)	K9142TS	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			
		KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			
	No.A51エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A52エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A53エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A54エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
B系反応槽	B1系No.11好気槽DO	DO用電極	7533L	本	1			
	B1系No.21好気槽DO	DO用電極	7533L	本	1			
最初沈殿池	No.A21生汚泥引抜濃度	リング(大)		個	2			
		リング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
最終沈殿池	No.A41返送汚泥濃度	リング(大)		個	2			

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A41返送汚泥濃度	Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
滅菌棟	B・C系放流UV・COD・負荷量UV計	OリングP140*FPM	115A158	個	1			
		OリングP8*NBR	115A016	個	1			
		OリングS10*FPM	115A326	個	3			
		OリングP16*FKM	115A641	個	2			
		OリングP20*FPM	115A045	個	2			
		キャップシールCAP-7BI-8	115H259	個	1			
		ミニチュアベアリングW684ZZA	123A286	個	2			
		ルーロンベアリングR-AR0808	123E060	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	2			
		ペン型水銀ランプASSY	476195K	組	1			
		REF検出用フォトダイオードASSY	6012100K	組	1			
		UV検出用フォトダイオードASSY	6012110K	組	1			
		VIS検出用フォトダイオードASSY	6012120K	組	1			
		OPM-410AモータASSY	6429150K	組	1			
		蛇腹*EPDM	90126700	個	1			
		純水(10L入り)	6092010K	本	1			
		25ミリ用ワイパ*FPM	57469900	個	1			
		OPM410スパン校正液ASSY 10L セル長25mm	6269880K	組	1			
		OリングIN45*FPM	115A786	個	1			
		シリコングリスG-40M 100G	141D004	個	1			
		セル窓ASSY	6114420K	組	2			

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	B・C系放流UV・COD・負荷量UV計	金属干渉フィルタ	60242100	枚	2			
		プリンタロール紙STH-771幅58mm	131H4051	個	8			
	B・C系放流水残塩有試薬残留塩素計	残留塩素計用検出電極	EL2133-P	本	1			
		テフロンチューブ 3X4	116D010	本	1			
		ポリエチレンチューブ 4X6	116B150	本	1			
		ピンチバルブ用チューブ 6X8*SI	126A152	本	1			
		ポンプチューブASSY 試料水	6499090K	組	1			
		ポンプチューブASSY 試薬水	6499100K	組	1			
		Zユニオン用スリーブ 4マル*PP	117B402	個	10			
		Zユニオン用スリーブ 6マル*PP	117K041	個	10			
		Zユニオン用スリーブ 8マル*PP	117B858	個	2			
		Zユニオン用スリーブ 10マル*PP	117B999	個	6			
		ガラスビーズ	123G008	組	1			
		リング	117B052	個	2			
		活性炭 500g 洗浄済	136A075	個	1			
		ユニチューブ #30	116E063	本	1			
		ろ砂1 φ0.8 均等係数1.5	461741K	本	1			
		ろ砂2 φ1.0 均等係数1.5	461757K	本	1			
		フィルター *SUS304-CP	53715300	枚	2			
		テクノプレートホース 25X33	116B0531	本	1			
		プレートチューブ 15X22	116B050	本	1			
		ユニチューブ #15	116E034	本	1			
		ハイプレチューブ 7X11	116E022	本	1			

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	B・C系放流水残塩 有試薬残留塩素計	防錆剤 VC1-1	143B055	個	2			
		シカゲル袋入り20G	143C065	個	2			
		Oリング P110*NBR	115A145	個	4			
		電磁弁AB41	126A064	個	2			
		電磁弁AD11	126A112	個	2			
分配槽	主分配槽PH	中性りん酸塩pH標準液(PH6.86)	143F192	本	1			
		ほう酸塩pH標準液(PH9.18)	143F193	本	1			
		pH電極5910-10F型	EL5910-1-MF	本	1			
SP棟	流入渠水位	ペロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.1ポンプ井水位	ペロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.2ポンプ井水位	ペロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
脱水機棟	No.11余剰汚泥貯留槽液位	ペロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.12余剰汚泥貯留槽液位	ペロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			

交換部品内訳書（令和7年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
中央監視制御装置 交換部品								
	フィルタ	T9003BY		枚	66			
	エアフィルタ	M3061RV		枚	6			
	エアフィルタ	M3061RU		枚	6			
	フィルタ	T9070CB		枚	4			
小計								
汰上ポンプ場	流入渠水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.1ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.2ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
北勢幹線マンホールポンプ場	ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
員弁川幹線マンホールポンプ場	ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
小計								
計								

第1号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
管理本館							
受変電・自家発電設備	FCS0101	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
特高受変電設備	FCS0102	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
スクリーンポンプ設備	FCS0103	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A系送風機設備	FCS0104	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
1系水処理設備	FCS0105	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A2系水処理設備	FCS0106	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A3系水処理設備	FCS0107	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A4系水処理設備	FCS0108	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A5系水処理設備	FCS0109	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A系滅菌・放流ポンプ設備	FCS0110	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
受電・B系送風機設備	FCS0111	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
B1系初沈・反応タンク設備	FCS0112	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
データサーバPC1	STN0159	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
データサーバPC2	STN0158	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(1)	HIS0164	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(2)	HIS0163	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(3)	HIS0162	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
情報処理端末	PC0165	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
プリンター(1)及び(2)	プリンタ	LBP5910	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
風向風速雨量計	風向風速雨量計		台	1			
管理本館 計							
スクリーンポンプ棟							

第2号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
流入渠水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A/Z	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.1ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	差圧伝送器	EDR-N7F	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A/Z	台	1			
	警報設定器		台	3			
No.2ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	差圧伝送器	EDR-N6F	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
し渣ホツパ重量	検出器	ロードセル検出器	台	1			
スクリーンポンプ棟 計							
分配槽設備							
A系初沈分配槽流入量	電磁流量計	LF230ABA111ABA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
主分配槽PH計	PH計	HBM-310(S)	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
B系スクラムホツパ質量	検出器	NZ-2T ロードセル検出器	台	1			

第3号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	縦型指示計	台	1			
分配槽設備 計							
A系水処理設備							
No.2-2反応タンク送風量	差圧伝送器	EJX110J-DLH2G-3B5DD	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.11エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.12エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.21エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.22エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.11エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.12エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			

第4号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.21エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.22エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A21生汚泥引抜流量	電磁流量計	AXF100G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.A21生汚泥引抜濃度	濃度計	LQ165E10ABAC2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.A24反応タンク送風量	差圧伝送器	EJX110J-DFS2G-3B5DD	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A21エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A22エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A23エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			

第5号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2	台	1			
No.A24エアタンク出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2	台	1			
No.A21返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXF200G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
No.A22返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXF200G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
No.A23返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXF200G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
No.A24返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXF200G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
No.A21返送汚泥流量	電磁流量計	AXF300G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A21返送汚泥濃度	濃度計	LQ165A30A5CA1A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.A21終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A22終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A21余剰汚泥流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.A34反応タンク送風量	差圧伝送器	AP3103FC67HK	台	1			

第6号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A31エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A32エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A33エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A34エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A31エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A32エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			

第7号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A33エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A34エアタンMLSS	MLSS計	SS300G-NN-10-PN/JTJ	台	1			
	変換器	SS400G-N-1-J/U/H4/AFTG/SPS	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A31エアタンORP	MLSS計	OR8EFG-PT-07-TT1-G*A ORP計	台	1			
	変換器	PH450G-A-J/U/H5/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A32エアタンORP	MLSS計	OR8EFG-PT-07-TT1-G*A ORP計	台	1			
	変換器	PH450G-A-J/U/H5/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A33エアタンORP	MLSS計	OR8EFG-PT-07-TT1-G*A ORP計	台	1			
	変換器	PH450G-A-J/U/H5/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A34エアタンORP	MLSS計	OR8EFG-PT-07-TT1-G*A ORP計	台	1			
	変換器	PH450G-A-J/U/H5/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A44反応タンク送風量	差圧伝送器	EJA110J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A41エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			

第8号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A42エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A43エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A44エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A41返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A42返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A43返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A44返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A41返送汚泥流量	電磁流量計	AXW300	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計		台	1			
No.A41返送汚泥濃度	濃度計	マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			

第9号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	警報設定器		台	1			
No.A41終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A42終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A43終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A44終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A45終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A46終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A47終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A48終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A54反応タンク送風量	差圧伝送器	EJA110J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A51エアタンク出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			

第10号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	調節計		台	1			
No.A52エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A53エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A54エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A51エアタンMLSS	MLSS計	LQ145B2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A52エアタンMLSS	MLSS計	LQ145B2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A53エアタンMLSS	MLSS計	LQ145B2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A54エアタンMLSS	MLSS計	LQ145B2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A51エアタンORP	MLSS計	HDM-138A(S) ORP計	台	1			
	指示計		台	1			
No.A52エアタンORP	MLSS計	HDM-138A ORP計	台	1			
	指示計		台	1			
No.A53エアタンORP	MLSS計	HDM-138A(S) ORP計	台	1			
	指示計		台	1			
No.A54エアタンORP	MLSS計	HDM-138A(S) ORP計	台	1			
	指示計		台	1			
A系水処理設備 計							
A系送風機棟							
ブロウ吸込温度	測温抵抗体	RM-21-13J13-TA-L0300	台	1			
	変換器	RTD/I変換器	台	1			
	指示計		台	1			
ブロウ吐出圧力	圧力伝送器	EJX110J-DMS2G-3B5DD	台	1			
	調節計	211D01AAAA1 DDLC	台	1			
No.4-1インレットベーン開度	指示計	広角度指示計	台	1			
	ベーシックコントローラ	214D01NNNA1	台	1			
No.3-1インレットベーン開度	指示計	広角度指示計	台	1			
	ベーシックコントローラ	214D01NNNA1	台	1			
No.3-2インレットベーン開度	指示計	広角度指示計	台	1			
A系送風機棟 計							

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
砂ろ過棟							
No.1二次処理水槽水位	液位伝送器		台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.11砂ろ過水槽液位	液位伝送器	EJX210J-DMS2G-2A0DN-WJ13B2S/WAO-B	台	1			
	指示警報計		台	1			
No.11原水注入量	電磁流量計		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	積算計		台	1			
No.11砂ろ過器内差圧	差圧伝送器		台	1			
	指示警報計		台	1			
砂ろ過棟 計							
B系送風機棟							
B・C系送風機吸込温度	测温抵抗体	3121G12CBDA3AAA	台	1			
	変換器	CJP-1T-29-8 RTD/I変換器	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系送風機吐出圧力	圧力伝送器	AP3051CG3A021DC1M5BADFH2L4T1P1D9Q4J9	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器	RSJP-1TB-5-B	台	1			
B・C系No.11インレットベン開度	指示計	SF8-A 広角度指示計	台	1			
	変換器	RKMP-2 アナログバックアップ	台	1			
B・C系No.12インレットベン開度	指示計	広角度指示計	台	1			
	変換器	RKMP-2 アナログバックアップ	台	1			
B系送風機棟 計							

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
B系水処理設備							
B1系初沈流入量	電磁流量計	LF803B1180FC3B 超音波式流量計	台	1			
	演算器	乗除演算器	台	1			
B1・3系初沈汚泥引抜濃度	濃度計	LQ165E10ABAC1R マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
B1系No.11好気槽DO	DO計	LQ102BSB1A3111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系No.21好気槽DO	DO計	LQ102BSB1A3111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系No.11終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	LC511 DDLC	台	1			
B1系No.11返送汚泥ポンプ回転数	アイソレータ	DJP-2	台	4			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	1			
B1系返送汚泥濃度	濃度計	LQ165E10ABAC3R マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
B系水処理設備 計							
塩素混和池・滅菌設備							
B・C系No.11次亜塩素酸ソーダ液位	液位伝送器	フランジ	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器		台	2			
B・C系No.11次亜塩素酸ソーダ注入量	アイソレータ	DJP-1TB-8-81-2	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系No.12次亜塩素酸ソーダ注入量	アイソレータ	DJP-1TB-8-81-2	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系No.41次亜塩素酸ソーダ注入量	アイソレータ	DJP-1TB-8-81-2	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系No.11次亜塩素酸ソーダ注入量制御	調節計	LC511 DDLC	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	2			
B・C系No.12次亜塩素酸ソーダ注入量制御	調節計	LC511 DDLC	台	1			
	停電保護ユニット		台	2			
B・C系No.41次亜塩素酸ソーダ注入量制御	調節計	LC511 DDLC	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	2			
B・C系放流量	電磁流量計	DVFM 面速式流量計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	警報設定器		台	1			
B・C系放流UV・COD・負荷量	UV計	OPM-410A	台	1			
	負荷量演算器	CALD-2021	台	1			
全窒素・全リン・負荷量	自動全窒素全リン計		台	1			
B・C系放流水残塩	UV計	LQ151B4B2AA111 有試薬残留塩素計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
塩素混和池・滅菌設備 計							
汚泥スクリーン棟							
し渣ホツパ重量	検出器	CB-2-5 ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRM-110H1H2 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
No.11分配生汚泥受槽液位	液位伝送器	EDR-N6F	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	3			
No.12分配生汚泥受槽液位	液位伝送器	EDR-NF	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	3			
汚泥スクリーン棟 計							
脱水機棟							
No.11薬品溶解タンク液位	差圧伝送器	EDR-N6F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			

第16号明細書(令和7年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.13薬品溶解タンク液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.11薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.12薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.13薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.14薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.15薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.16薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.11薬品注入率・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.12薬品注入率・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.13薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.14薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.15薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.16薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.11汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.12汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計		台	1			
No.13汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.14汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.15汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.16汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.11汚泥供給量・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.12汚泥供給量・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.13汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.14汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.15汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.16汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
1系汚泥供給濃度	濃度計	μ -001E10BBAC1R マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計		台	3			
2系汚泥供給濃度	濃度計	μ -001C10BADA2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計		台	4			
No.11汚泥受槽液位	静電容量式水位計	GWS-3300	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	3			
No.12汚泥受槽液位	静電容量式水位計	GWS-3300	台	1			
	警報設定器		台	3			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計		台	3			
No.13汚泥受槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	指示計		台	4			
	警報設定器		台	3			
No.14汚泥受槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	指示計		台	4			
	警報設定器		台	3			
No.11脱水受水槽液位	液位伝送器	AP3051L2AA04D21ADC1M5DFDQ4J9	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.12脱水受水槽液位	液位伝送器	EDR-75F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.11排水槽水位	投込式水位計	ELR200	台	1			
	警報設定器		台	3			
No.13排水槽水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
濃縮汚泥引抜量	電磁流量計	LF602ABC111A	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
濃縮汚泥濃度	濃度計	LQ600A10BAAA マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.11ケーキホツバ重量	検出器	KC141-10T ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRW-110HL 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
No.12ケーキホツバ重量	検出器	CMM1-10TF ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRW-110HL 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
脱水機棟 計							
機械濃縮棟							
No.11凝集剤溶解槽液位	差圧伝送器	EDR510F	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	3			
No.12凝集剤溶解槽液位	差圧伝送器	EDR510F	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	3			
No.11余剰汚泥貯留槽液位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計/Z	台	1			
	警報設定器		台	4			
No.12余剰汚泥貯留槽液位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計/Z	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	警報設定器		台	4			
No.11凝集剤注入量・積算	電磁流量計	FMR-204W-15	台	1			
	積算計	ESU100	台	1			
	指示計		台	3			
No.12凝集剤注入量・積算	電磁流量計	FMR-204W-15	台	1			
	積算計	ESU100	台	1			
	指示計		台	3			
No.13凝集剤注入量・積算	電磁流量計	FMR-204W-15	台	1			
	積算計	ESU100	台	1			
	指示計		台	2			
No.11汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	3			
No.12汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	3			
No.13汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	2			
No.11汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.12汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.13汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
汚泥供給濃度	濃度計	μ -001C25BADA2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計		台	2			
No.11濃縮汚泥貯留槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	2			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.12濃縮汚泥貯留槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	2			
脱水機棟汚泥移送量制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
脱水機棟汚泥移送量	電磁流量計	FMR-204W-150	台	1			
	積算計		台	1			
	指示計		台	2			
脱水機棟汚泥移送濃度	濃度計	μ -001C15BADA2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	警報設定器		台	1			
	指示計		台	2			
機械濃縮棟 計							
北部浄化センター 合計							
汰上ポンプ場							
流入渠水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	1			
No.1ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
No.2ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
No.1送水流量	電磁流量計	AXFA11G	台	1			
	指示計		台	1			
	積算計		台	1			
	指示計		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.2送水流量	電磁流量計	AXFA11P	台	1			
	指示計		台	1			
送水流量	演算器	MXT 加減演算器	台	1			
TM装置	ベーシックコントローラ	親局	台	1			
	ベーシックコントローラ	子局	台	1			
	システム電源	電源装置	台	1			
汰上ポンプ場 計							
北勢幹線マンホールポンプ場							
ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
北勢幹線マンホールポンプ場 計							
員弁川幹線マンホールポンプ場							
ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器	SDLC-105A 液晶アラームセッター	台	1			
員弁川幹線マンホールポンプ場 計							

直接業務費内訳書(令和8年度)

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
直接業務費(令和8年度)								
	材料費	交換部品		式	1	—		交換部品内訳書(令和8年度)
	直接物品費			式	1	—		
	直接人件費							
	中央監視設備保守管理業務			式	1	—		
	北部浄化センター							
	管理本館			人				第1号明細書(令和8年度)
	スクリーンポンプ棟			人				第1～2号明細書(令和8年度)
	分配槽設備			人				第2～3号明細書(令和8年度)
	A系水処理設備			人				第3～12号明細書(令和8年度)
	A系送風機棟			人				第12～13号明細書(令和8年度)
	砂ろ過棟			人				第13号明細書(令和8年度)
	B系送風機棟			人				第13～14号明細書(令和8年度)
	B系水処理設備			人				第14～15号明細書(令和8年度)
	塩素混和池・滅菌設備			人				第15～16号明細書(令和8年度)
	汚泥スクリーン棟			人				第16～17号明細書(令和8年度)

直接業務費内訳書(令和8年度)

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	脱水機棟			人				第17～20号明細書(令和8年度)
	機械濃縮棟			人				第20～21号明細書(令和8年度)
	汰上ポンプ場			人				第21～22号明細書(令和8年度)
	北勢幹線マンホールポンプ場			人				第22号明細書(令和8年度)
	員弁川幹線マンホールポンプ場			人				第22～23号明細書(令和8年度)
	小計(直接人件費)							
	直接経費			式	1	—		
計(直接業務費)								

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
令和8年度 材料費(交換部品内訳書)								
計装設備 交換部品								
A系反応槽	No.11エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.12エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.21エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.22エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A31エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A32エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A33エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A34エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A41エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A42エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A43エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A44エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A51エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A52エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A53エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A54エアタン出口DO	センサキャップ	K9679AN	個	1			
	No.A21エアタンMLSS	OリングG40	115A167	個	1			
		OリングAN6227-7*NBR	115A902	個	2			
		OリングP26*NBR	115A058	個	1			
		セル*G7740	48183800	個	1			
		ワイパーASSY(6mm用)	593395K	組	1			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A21エアタンMLSS	ブラシレスギヤードモータ	107A323	個	1			
		PPYパッキン交換セットASSY	7219970K	組	1			
		SSD-1610/1620用バッファークューブASSY	7189270K	組	1			
		OリングP20*NBR	115A043	個	1			
		バリスタUNIT	7128030U	個	1			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		シリカゲルFA 5G	143C212	個	1			
	No.A23エアタンMLSS	OリングG40	115A167	個	1			
		OリングAN6227-7*NBR	115A902	個	2			
		OリングP26*NBR	115A058	個	1			
		セル*G7740	48183800	個	1			
		ワイパーASSY(6mm用)	593395K	組	1			
		ブラシレスギヤードモータ	107A323	個	1			
		PPYパッキン交換セットASSY	7219970K	組	1			
		SSD-1610/1620用バッファークューブASSY	7189270K	組	1			
		OリングP20*NBR	115A043	個	1			
		バリスタUNIT	7128030U	個	1			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		シリカゲルFA 5G	143C212	個	1			
	No.A41エアタンMLSS	OリングG40	115A167	個	1			
		OリングAN6227-7*NBR	115A902	個	2			
		OリングP26*NBR	115A058	個	1			
		セル*G7740	48183800	個	1			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A41エアタンMLSS	ワイパーASSY(6mm用)	593395K	組	1			
		ブラシレスギヤードモータ	107A323	個	1			
		PPY/パッキン交換セットASSY	7219970K	組	1			
		SSD-1610/1620用バッドファーチューブASSY	7189270K	組	1			
		OリングP20*NBR	115A043	個	1			
		バリスタUNIT	7128030U	個	1			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		シリカゲルFA 5G	143C212	個	1			
	No.A42エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A43エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A43エアタンMLSS	シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A44エアタンMLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	No.A21エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			
	No.A22エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			
	No.A23エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			
	No.A24エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-5F型	EL2605-0-KF	本	1			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A41エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A42エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A43エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
	No.A44エアタンORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極6491-5F型	EL6491-0-KF	本	1			
B系反応槽	B1系No.11好気槽DO	DO用電極	7533L	本	1			
	B1系No.21好気槽DO	DO用電極	7533L	本	1			
	B1系好気槽MLSS	モーターAssy	491609K	組	1			
		ベアリング603ZZ	123A001	個	1			
		ランプキットAssy	389093K	組	1			
		ワイパーAssy 6mm	593395K	組	1			
		防錆剤VC1-1	143B055	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	1			
		測定セルキット1/4インチ	389095K	個	1			
		OリングP140*SI	115A669	個	1			
		OリングP48*NBR	115A104	個	1			
		OリングG35*NBR	115A165	個	1			
	B1系嫌気槽ORP	ORP標準液500ML	143F196	本	1			
		ORP電極2605-10F型	EL2605-0-MF	本	1			
最初沈殿池	No.A41生汚泥引抜濃度	Oリング(大)		個	2			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	No.A41生汚泥引抜濃度	Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
最終沈殿池	No.1返送汚泥濃度 消泡式超音波汚泥濃度計	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
	No.2返送汚泥濃度 消泡式超音波汚泥濃度計	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
	No.A31返送汚泥濃度 消泡式超音波汚泥濃度計	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
	No.A51返送汚泥濃度	Oリング(大)		個	2			
		Oリング(小)		個	2			
		ガスチューブアレスタ	SR3YP-400A	個	1			
滅菌棟	B・C系放流UV・COD・負荷量UV計	OリングP140*FPM	115A158	個	1			
		OリングP8*NBR	115A016	個	1			
		OリングS10*FPM	115A326	個	3			
		OリングP16*FKM	115A641	個	2			
		OリングP20*FPM	115A045	個	2			
		キャップシールCAP-7BI-8	115H259	個	1			
		ミニチュアベアリングW684ZZA	123A286	個	2			
		ルーロンベアリングR-AR0808	123E060	個	2			
		シリカゲル袋入り20G	143C065	個	2			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	B・C系放流UV・COD・負荷量UV計	ペン型水銀ランプASSY	476195K	組	1			
		REF検出用フォトダイオードASSY	6012100K	組	1			
		UV検出用フォトダイオードASSY	6012110K	組	1			
		VIS検出用フォトダイオードASSY	6012120K	組	1			
		OPM-410AモータASSY	6429150K	組	1			
		蛇腹*EPDM	90126700	個	1			
		純水(10L入り)	6092010K	本	1			
		25ミリ用ワイパ*FPM	57469900	個	1			
		OPM410スパン校正液ASSY 10L セル長25mm	6269880K	組	1			
		OリングIN45*FPM	115A786	個	1			
		シリコングリスG-40M 100G	141D004	個	1			
		セル窓ASSY	6114420K	組	2			
		金属干渉フィルタ	60242100	枚	2			
		プリンタロール紙STH-771幅58mm	131H4051	個	8			
	B・C系放流水残塩有試薬残留塩素計	残留塩素計用検出電極	EL2133-P	本	1			
		テフロンチューブ 3X4	116D010	本	1			
		ポリエチレンチューブ 4X6	116B150	本	1			
		ピンチバルブ用チューブ 6X8*SI	126A152	本	1			
		ポンプチューブASSY 試料水	6499090K	組	1			
		ポンプチューブASSY 試薬水	6499100K	組	1			
		Zユニオン用スリーブ 4マル*PP	117B402	個	10			
		Zユニオン用スリーブ 6マル*PP	117K041	個	10			
		Zユニオン用スリーブ 8マル*PP	117B858	個	2			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	B・C系放流水残塩 有試薬残留塩素計	Zユニオン用スリーブ 10マル*PP	117B999	個	6			
		ガラスビーズ	123G008	組	1			
		リング	117B052	個	2			
		活性炭 500g 洗浄済	136A075	個	1			
		ユニチューブ #30	116E063	本	1			
		ろ砂1 φ0.8 均等係数1.5	461741K	本	1			
		ろ砂2 φ1.0 均等係数1.5	461757K	本	1			
		フィルター *SUS304-CP	53715300	枚	2			
		テクノプレートホース 25X33	116B0531	本	1			
		プレートチューブ 15X22	116B050	本	1			
		ユニチューブ #15	116E034	本	1			
		ハイプレチューブ 7X11	116E022	本	1			
		防錆剤 VC1-1	143B055	個	2			
		シカゲル袋入り20G	143C065	個	2			
		Oリング P110*NBR	115A145	個	4			
SP棟	No.1脱臭洗浄棟PH(酸)	ガラス電極	K9142TN	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			
		KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			
	No.2脱臭洗浄棟PH(アルカリ)	ガラス電極	K9142TN	本	1			
		ジャンクション	K9142TH	個	1			
		ボトル	K9084KQ	本	1			
		KCLチューブ(7m)	K9142NH	本	1			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
分配槽	主分配槽PH	中性りん酸塩pH標準液(PH6.86)	143F192	本	1			
		ほう酸塩pH標準液(PH9.18)	143F193	本	1			
		pH電極5910-10F型	EL5910-1-MF	本	1			
各棟	ワンループコントローラー	メモリーバッテリー	CR2025	個	46			
SP棟	流入渠水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.1ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.2ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
脱水機棟	No.11余剰汚泥貯留槽液位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.12余剰汚泥貯留槽液位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
中央監視制御装置 交換部品								
	フィルタ	T9003BY		枚	66			
	ファン	A1025EM		個	102			
	ファン	AIP611		個	48			

交換部品内訳書（令和8年度）

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
	直流電源ユニット	R9351UD		台	11			
	直流電源ユニット	R9337UD		台	2			
	電源ユニット	PW481-50		個	34			
	電源ユニット	PW484-50		個	2			
	HDD	M3061SK		台	6			
	HDD	M3061SQ		台	6			
	エアフィルタ	M3061RV		枚	6			
	エアフィルタ	M3061RU		枚	6			
	フィルタ	T9070CB		枚	4			
	ファン	AIP601		個	8			
小計								
汰上ポンプ場	流入渠水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.1ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
	No.2ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			
北勢幹線マンホール ポンプ場	ポンプ井水位	ベロフラム		個	1			
		圧力伝達液		本	1			
		Oリング		個	1			

第1号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
管理本館							
受変電・自家発電設備	FCS0101	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
特高受変電設備	FCS0102	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
スクリーンポンプ設備	FCS0103	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A系送風機設備	FCS0104	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
1系水処理設備	FCS0105	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A2系水処理設備	FCS0106	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A3系水処理設備	FCS0107	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A4系水処理設備	FCS0108	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A5系水処理設備	FCS0109	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
A系滅菌・放流ポンプ設備	FCS0110	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
受電・B系送風機設備	FCS0111	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
B1系初沈・反応タンク設備	FCS0112	AFV30D-S41152	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
データサーバPC1	STN0159	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
データサーバPC2	STN0158	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(1)	HIS0164	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(2)	HIS0163	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
LCD監視制御装置(3)	HIS0162	HTHIS6545-R6-M08GD1TBDV2W7J/M1W24/VI/TS/SWN/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
情報処理端末	PC0165	HTTF6545-V5-Y5M08GD320DV1W7J/TF/EX13A	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
プリンター(1)及び(2)	プリンタ	LBP5910	式	1	—	—	中央監視設備保守管理業務に含む
風向風速雨量計	風向風速雨量計		台	1			
管理本館 計							
スクリーンポンプ棟							

第2号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
流入渠水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A/Z	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.1ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	差圧伝送器	EDR-N7F	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A/Z	台	1			
	警報設定器		台	3			
No.2ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	差圧伝送器	EDR-N6F	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.1脱臭洗浄棟PH(酸)	PH計	PH8EFP/PH400G	台	1			
	指示計		台	1			
No.2脱臭洗浄棟PH(アルカリ)	PH計	PH8EFP/PH400G	台	1			
	指示計		台	1			
し渣ホツパ重量	検出器	ロードセル検出器	台	1			
スクリーンポンプ棟 計							
分配槽設備							
A系初沈分配槽流入量	電磁流量計	LF230ABA111ABA	台	1			

第3号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
主分配槽PH計	PH計	HBM-310(S)	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
分配槽設備 計							
A系水処理設備							
No.1生汚泥引抜流量	電磁流量計	AXF100G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.1生汚泥引抜濃度	濃度計	LQ165E10ABAC2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.1-1エアタン送風量	差圧伝送器	EJX110J	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.11エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.12エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.21エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.22エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			

第4号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1返送汚泥流量	電磁流量計	AXF150G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.2返送汚泥流量	電磁流量計	AXF150G-NNAL2S-BG11-0NA/EG	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.1返送汚泥濃度	濃度計	162B15A5C1A 消泡式超音波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.2返送汚泥濃度	濃度計	162B15A5C1A 消泡式超音波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.1-1汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232ABC311A	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1-2汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232ABC311C	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1-3汚泥引抜流量	電磁流量計	373DA12AA11AA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1-4汚泥引抜流量	電磁流量計	373DA12AA11AA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-1汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232ABC311A	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-2汚泥引抜流量	電磁流量計	373DA12AA11AA	台	1			

第5号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-3汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.2-4汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.1余剰汚泥流量	電磁流量計	LF232ABC3111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.A21エアタン送風量	差圧伝送器	EJX110J-DLH2G-3B5DD	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A21エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A22エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A23エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A24エアタン出口DO	DO計	LDO2	台	1			

第6号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	変換器	SC200	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	215D01AAAA2 DDLC	台	1			
No.A21エアタンMLSS	MLSS計	SSD-1620	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A23エアタンMLSS	MLSS計	SSD-1620	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A21エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A22エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A23エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A24エアタンORP	MLSS計	HBM-162 ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A31エアタン送風量	差圧伝送器	EJX110J-DLH2G-3B5DD	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			

第7号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A31エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A32エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A33エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A34エアタン出口DO	DO計	DO70G-120-E-10E-N/S3	台	1			
	変換器	DO402G-1-5-J/U/H4/AFTG	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			
No.A31返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A32返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A33返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A34返送汚泥管路流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
No.A31返送汚泥流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	YS1700-200 ワンループコントローラ	台	1			

第8号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.A31返送汚泥濃度	濃度計	LQ165C30ABDA1AA マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器	MVHK-006-A1NO/R250	台	1			
No.A31終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.A32終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF230AAA111AAA	台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計	台	1			
No.41生汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW100	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.41生汚泥引抜濃度	濃度計	マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.A41エアタン送風量	差圧伝送器		台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A41エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A42エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			

第9号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.A43エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A44エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A41エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A42エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A43エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A44エアタンMLSS	MLSS計	LQ145A2A1BA111	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
No.A41エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A42エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			

第10号明細書(令和8年度)

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A43エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A44エアタンORP	MLSS計	HDM-138(S) ORP計	台	1			
	変換器		台	1			
	指示計		台	1			
No.A41余剰汚泥流量	電磁流量計	AXG1A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.A51エアタン送風量	差圧伝送器	EJA110J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A51エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A52エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A53エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A54エアタン出口DO	DO計	DO72	台	1			
	変換器	FLXA402	台	1			
	指示計		台	1			
	調節計		台	1			
No.A51返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A52返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A53返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A54返送汚泥管路流量	電磁流量計	AXW200	台	1			
No.A51返送汚泥流量	電磁流量計	AXW300	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計		台	1			
No.A51返送汚泥濃度	濃度計	マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
No.A51終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A52終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A53終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A54終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.A55終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A56終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A57終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
No.A58終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	AXW150	台	1			
	指示計		台	1			
1系・A2系No.1凝集剤貯留タンク液位	液位伝送器	EJX210J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
1系・A2系No.2凝集剤貯留タンク液位	液位伝送器	EJX210J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
A3～5系No.1凝集剤貯留タンク液位	液位伝送器	EJX210J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
A3～5系No.2凝集剤貯留タンク液位	液位伝送器	EJX210J	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
A系水処理設備 計							
A系送風機棟							
No.4-1ブロワ送風量	差圧伝送器	JTD215-E1Q-0000-LM-XX	台	1			
	調節計	211D11AAAA1 DDLC	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.4-2ブロワ送風量	差圧伝送器		台	1			
	調節計		台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.3-1ブロウ送風量	差圧伝送器	EJX110J-DFS2G-2A0DD	台	1			
	調節計	211D11AAAA1 DDLC	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.3-2ブロウ送風量	差圧伝送器	EJX110J-DFS2G-2A0DD	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
A系送風機棟 計							
砂ろ過棟							
No.2二次処理水槽水位	液位伝送器	387110LADA3	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
No.12砂ろ過水槽液位	液位伝送器	EJX210J-DMS2G-2A0DN-WJ13B2S/WAO-B	台	1			
	指示警報計		台	1			
No.12原水注入量	電磁流量計		台	1			
	指示計		台	1			
	積算計		台	1			
No.12砂ろ過器内差圧	差圧伝送器		台	1			
	指示警報計		台	1			
砂ろ過棟 計							
B系送風機棟							
B・C系No.11送風機吸込風量	差圧伝送器	AP3051CD1A02A1DC1M5BADFH2L4T1P1D9Q4J9	台	1			
	演算器	XJP-1T-50 乗除演算器	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	演算器	QJP-1T-5-8 開平演算器	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	LC511 DDLC	台	1			
B・C系No.12送風機吸込風量	差圧伝送器	AP3051CD1A02A1DC1M5BADFH2L4T1P1D9Q4J9	台	1			
	演算器	XJP-1T-50 乗除演算器	台	1			
	演算器	QJP-1T-5-8 開平演算器	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	LC511 DDLC	台	1			
B系送風機棟 計							
B系水処理設備							
B1・3系初沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232AAC1111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B1系No.11好気槽DO	DO計	LQ102BSB1A3111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系No.21好気槽DO	DO計	LQ102BSB1A3111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系好気槽MLSS	MLSS計	LQ145B2A1BA111	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B1系嫌気槽ORP	MLSS計	HDM-138A ORP計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
B1系No.21終沈汚泥引抜流量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	調節計	DDLC	台	1			
B1系返送汚泥流量演算	演算器	WJP-1T-50 加減演算器	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B1系返送汚泥流量制御	調節計	DI01 DDLC	台	1			
B1系No.21返送汚泥ポンプ回転数	アイソレータ	DJP-2	台	4			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	1			
B1・3系余剰汚泥流量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B系水処理設備 計							
塩素混和池・滅菌設備							
B・C系No.21次亜塩素酸ソーダ液位	液位伝送器	フランジ	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器		台	2			
B・C系No.21次亜塩素酸ソーダ注入量	アイソレータ	DJP-1TB-8-81-2	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系No.22次亜塩素酸ソーダ注入量	アイソレータ	DJP-1TB-8-81-2	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計	広角度指示計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B・C系総次垂注入量	電磁流量計	LF232AAC111A	台	1			
	指示計	広角度指示計	台	1			
B・C系No.21次垂塩素酸ソーダ注入量制御	調節計	LC511 DDLC	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	2			
B・C系No.22次垂塩素酸ソーダ注入量制御	調節計	LC511 DDLC	台	1			
	停電保護ユニット	アナログバックアップ	台	2			
B・C系放流流量	電磁流量計	DVFM 面速式流量計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
	警報設定器		台	1			
B・C系放流UV・COD・負荷量	UV計	OPM-410A	台	1			
	負荷量演算器	CALD-2021	台	1			
全窒素・全リン・負荷量	自動全窒素全リン計		台	1			
B・C系放流水残塩	UV計	LQ151B4B2AA111 有試薬残留塩素計	台	1			
	指示計	縦型指示計	台	1			
B系塩素混和池・滅菌設備 計							
汚泥スクリーン棟							
し渣ホッパ重量	検出器	CB-2-5 ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRM-110H1H2 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
No.21濃縮汚泥引抜ポンプ回転数設定	アイソレータ	200DL ディストリビュータ	台	1			
No.22濃縮汚泥引抜ポンプ回転数設定	アイソレータ	200DL ディストリビュータ	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
汚泥スクリーン棟 計							
脱水機棟							
No.12薬品溶解タンク液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.14薬品溶解タンク液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.11薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.12薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.13薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.14薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.15薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.16薬品供給流量	電磁流量計	FMR-204W-25	台	1			
	指示計		台	1			
No.11薬品注入率・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.12薬品注入率・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.13薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.14薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.15薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.16薬品注入率・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.11汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.12汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.13汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.14汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.15汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.16汚泥供給流量	電磁流量計	FMR-204AW-80	台	1			
	指示計		台	1			
No.11汚泥供給量・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.12汚泥供給量・濃度制御	調節計	指示調節計	台	1			
No.13汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.14汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.15汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
No.16汚泥供給量・濃度制御	調節計	ECU100M 指示調節計	台	1			
1系汚泥供給濃度	濃度計	μ -001E10BBAC1R マイクロ波汚泥濃度計	台	1			
	指示計		台	3			
2系汚泥供給濃度	濃度計	μ -001C10BADA2A マイクロ波汚泥濃度計	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計		台	4			
No.11汚泥受槽液位	静電容量式水位計	GWS-3300	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	3			
No.12汚泥受槽液位	静電容量式水位計	GWS-3300	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	3			
No.13汚泥受槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	指示計		台	4			
	警報設定器		台	3			
No.14汚泥受槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	指示計		台	4			
	警報設定器		台	3			
No.11脱水受水槽液位	液位伝送器	AP3051L2AA04D21ADC1M5DFDQ4J9	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.12脱水受水槽液位	液位伝送器	EDR-75F	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			
No.12排水槽水位	投込式水位計	ELR200	台	1			
	警報設定器		台	3			
No.14排水槽水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	3			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
No.11ケーキホツバ重量	検出器	KC141-10T ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRW-110HL 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
No.12ケーキホツバ重量	検出器	CMM1-10TF ロードセル検出器	台	1			
	指示計	NRW-110HL 広角度メーターリレー	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
初沈返流水流量	電磁流量計	FMR-7	台	1			
	指示計		台	1			
脱水機棟 計							
機械濃縮棟							
No.11起泡助剤希釈槽液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	2			
No.12起泡助剤希釈槽液位	差圧伝送器	EDR510-F	台	1			
	指示計		台	2			
	警報設定器		台	2			
No.11余剰汚泥貯留槽液位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計/Z	台	1			
	警報設定器		台	4			
No.12余剰汚泥貯留槽液位	投込式水位計	SL-130C	台	1			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	指示計		台	1			
	指示計	SHIN-102*A 縦型指示計/Z	台	1			
	警報設定器		台	4			
No.11汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	3			
No.12汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	3			
No.13汚泥供給量	電磁流量計	FMR-204W-100	台	1			
	指示計		台	2			
No.11汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.12汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.13汚泥供給積算	積算計	ESU100	台	1			
No.11濃縮汚泥貯留槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	2			
No.12濃縮汚泥貯留槽液位	静電容量式水位計	LM-301M	台	1			
	警報設定器		台	3			
	指示計		台	2			
機械濃縮棟 計							
北部浄化センター 合計							
汰上ポンプ場							
流入渠水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	2			

工種	種別(機器名称)	形式	単位	数量	歩掛	工数	摘要
	警報設定器		台	1			
No.1ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
No.2ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
No.1送水流量	電磁流量計	AXFA11G	台	1			
	指示計		台	1			
	積算計		台	1			
	指示計		台	1			
No.2送水流量	電磁流量計	AXFA11P	台	1			
	指示計		台	1			
送水流量	演算器	MXT 加減演算器	台	1			
TM装置	ベーシックコントローラ	親局	台	1			
	ベーシックコントローラ	子局	台	1			
	システム電源	電源装置	台	1			
汰上ポンプ場 計							
北勢幹線マンホールポンプ場							
ポンプ井水位	投込式水位計	SL-180C	台	1			
	指示計		台	1			
	警報設定器		台	1			
北勢幹線マンホールポンプ場 計							
員弁川幹線マンホールポンプ場							
ポンプ井水位	投込式水位計	SL-130C	台	1			
	指示計		台	1			

