

宮川浄化センター 消火器点検計画書

		棟名	階	場所	管理番号ラベル	場所ラベル	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	本体記載の 期限(10年)	番号	R07 2025 第1回	R07 2025 第2回
1	1	管理本館	B1階		管理本館1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	810723		
2	2		1階	通用口前廊下	管理本館2	1階通用口	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	810727		
3	3			電気室変電設備用	管理本館3	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2020	2030年末まで	V034610		
4	4			玄関ホール	管理本館4	1階玄関	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	810728		
5	5		2階	中央監視室前	管理本館5	2階監視前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	810738		
6	6			データロガー室蓄電池設備	管理本館6	2階データロガー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2020	2030年末まで	280300		
7	7			データロガー室	管理本館50型1	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XIV	消第25～1～1号	20.0	2025	2035年末まで	000093		
8	8			エレベーターホール	管理本館7	2階エレベーターホール	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	810739		
9	9		3階	換気機械室前	管理本館8	3階機械室前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	810742		
10	1	管廊 I		管理棟～SP棟間	管廊 I-1	本館-SP間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	819315		
11	2			管理棟～SP棟間	管廊 I-2	本館-SP間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	819326		
12	3			管理棟～SP棟間	管廊 I-3	本館-SP間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057062		
13	4			SP棟～第1プロウ棟間	管廊 I-4	SP-プロウ間	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057063		
14	1	機器倉庫	1階	C倉庫	機器倉庫1	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057067		
15	1	発電機棟	B1階	地下室	発電機1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2020	2030年末まで	280302		
16	2		1階	入口	発電機2	1階入口	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057068		
17	3			燃料小出槽室 少量危険物	発電機3	1階小出槽	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057069		
18	4			発電機室蓄電池設備用	発電機4	1階発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2020	2030年末まで	280303		
19	5			発電機室	発電機5	1階発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111679		
20	6			発電機室発電機設備用	発電機6	1階発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110577		
21	7			発電機室	発電機7	1階発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX		3.0	2025	2035年末まで		新規増設	
22	8	(2Fから1Fへ移動)		サイレンサー室	発電機50型1	2階サイレンサー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XIV	消第25～1～1号	20.0	2025	2035年末まで	000094		
23	9		2階	サイレンサー室	発電機8	2階サイレンサー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057074		
24	10			サイレンサー室	発電機9	2階サイレンサー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX		3.0	2025	2035年末まで		新規増設	
25	11			サイレンサー室	発電機10	2階サイレンサー	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX		3.0	2025	2035年末まで		新規増設	
26	12			換気ファン室	発電機11	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057075		
27	13		屋外	地下タンク横	発電機12	地下タンク貯蔵所	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110578		
28	14			地下タンク横	発電機13	地下タンク貯蔵所	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第26-4-1号	3.0	2015	2025年末まで	160212	放射・内部・機能	
29	1	スクリーンポンプ棟	B4階	主ポンプ室	SP1	ポンプ側B4F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	057104		
30	2			主ポンプ室	SP2	ポンプ側B4F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711177		
31	3		B3階	主ポンプモーター室	SP3	ポンプ側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711184		
32	4			主ポンプモーター室	SP4	ポンプ側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711185		
33	5			スクリーン室	SP5	スクリーン側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711186		
34	6			スクリーン室	SP6	スクリーン側B3F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711187		
35	7		B2階	配管室	SP7	ポンプ側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711188		

宮川浄化センター 消火器点検計画書

		棟名	階	場所	管理番号ラベル	場所ラベル	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	本体記載の 期限(10年)	番号	R07 2025 第1回	R07 2025 第2回
36	8			配管室	SP8	ポンプ側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711189		
37	9			脱臭機室	SP9	スクリーン側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711199		
38	10			脱臭機室	SP10	スクリーン側B2F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110579		
39	11		B1階	配管室B(軸封水ユニット)	SP11	ポンプ側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110580		
40	12			配管室B(軸封水ユニット)	SP12	ポンプ側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110583		
41	13			換気機械室A	SP13	スクリーン側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110584		
42	14			消火栓ポンプ室	SP14	スクリーン側B1F	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110585		
43	15		1階	搬入室B	SP15	1階搬入室B	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110600		
44	16			トイレ前通路	SP16	1階トイレ前通路	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110605		
45	17			換気機械室B	SP17	1階換気B	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110612		
46	20			電気室A変電設備用	SP18	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2021	2031年末まで	444104		
47	19			電気室A	SP50型1	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年末まで	003758		
48	18			搬出室	SP19	1階搬出室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645893		
49	21		2階	通路	SP20	2階通路	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645894		
50	24			電気室B蓄電池設備用	SP21	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111680		
51	25			電気室B	SP50型2	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年末まで	003757	内部・機能	
52	22			換気機械室D	SP22	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	654895		
53	23			ホッパ－室	SP23	2階ホッパ－室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645896		
54	26		R階	通路	SP24	R階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645905		
55	1	第1ブロワ棟	B1階	ブロワ補機室	ブロワ1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645906		
56	2			ブロワ補機室	ブロワ2	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645907		
57	3			ブロワ補機室	ブロワ3	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～59～1号	3.0	2018	2028年末まで	043231		内部・機能
58	4		1階	電気室A	ブロワ4	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645908		
59	5			電気室A蓄電池設備用	ブロワ5	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	819327		
60	6			ブロワ室	ブロワ6	1階ブロワ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	153482		
61	7			ブロワ室	ブロワ7	1階ブロワ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～59～1号	3.0	2018	2028年末まで	043234		
62	8		2階	電気室B	ブロワ8	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～59～1号	3.0	2019	2029年末まで	V053412		
63	9			電気室B変電設備用	ブロワ9	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	124986		
64	10			電気室B	ブロワ50型2	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XⅢ	消第25～1号	20.0	2016	2026年末まで	003755		内部・機能
65	11			換気機械室B	ブロワ10	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060885		
66	1	水処理施設	地上	電気室1	水処理地上1	電気室1	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060886		
67	2			電気室1	水処理地上2	電気室1	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060887		
68	3			脱臭機室	水処理地上3	脱臭機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060888		
69	4	(R7より点検開始)		新脱臭気室	水処理地上4	新脱臭気室	ハツタ	ABC粉末蓄圧式	PEP-10N	消第29～1号	3.0	2023	2033年末まで	052516		
70	5			電気室2	水処理地上5	電気室2	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060889		

宮川浄化センター 消火器点検計画書

		棟名	階	場所	管理番号ラベル	場所ラベル	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	本体記載の 期限(10年)	番号	R07 2025 第1回	R07 2025 第2回
71	6			電気室2	水処理地上6	電気室2	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060890		
72	7			初沈階段室	水処理地上7	初沈階段室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111681		
73	8			6池反応槽階段室	水処理地上8	6池反応槽階段室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060891		
74	9			4池終沈階段室	水処理地上9	4池終沈階段室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111682		
75	10			6池終沈階段室	水処理地上10	6池終沈階段室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060892		
76	1	水処理施設	管廊	初沈-横管廊	水処理管廊1	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111683		
77	2			初沈-縦管廊	水処理管廊2	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060893		
78	3			反応槽-横管廊	水処理管廊3	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～59～1号	3.0	2017	2027年末まで	085009	放射・内部・機能	
79	4			反応槽-横管廊	水処理管廊4	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060894		
80	5			反応槽-横管廊	水処理管廊5	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060895		
81	6			反応槽-縦管廊	水処理管廊6	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127212	放射・内部・機能	
82	7			反応槽-縦管廊	水処理管廊7	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127220	放射・内部・機能	
83	8			反応槽-縦管廊	水処理管廊8	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127221	放射・内部・機能	
84	9			反応槽-縦管廊	水処理管廊9	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127222	放射・内部・機能	
85	10			終沈-横管廊	水処理管廊10	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111684		
86	11			終沈-横管廊	水処理管廊11	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060896		
87	12			終沈-横管廊	水処理管廊12	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060901		
88	13			終沈-縦管廊	水処理管廊13	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127224	放射・内部・機能	
89	14			終沈-縦管廊	水処理管廊14	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127231	放射・内部・機能	
90	1	第1砂ろ過棟	B1階	ポンプ室	砂ろ過1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127219	放射・内部・機能	
91	2			ポンプ室	砂ろ過2	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127232	放射・内部・機能	
92	3		1階	受信機前	砂ろ過3	1階受信機	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127234		内部・機能
93	4			電気室A	砂ろ過4	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127235		内部・機能
94	5			電気室A蓄電池設備用	砂ろ過5	1階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2023	2033年末まで	711200		
95	6			ブロワ室前	砂ろ過6	1階ブロワ室前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127259		内部・機能
96	7			ブロア室	砂ろ過7	1階ブロワ	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127271		内部・機能
97	8		2階	通路	砂ろ過8	2階通路	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127272		内部・機能
98	9			電気室B変電設備用	砂ろ過9	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	110624		
99	10			電気室B	砂ろ過50型1	2階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XIII	消第25～1号	20.0	2016	2026年末まで	003756		
100	11			換気機械室	砂ろ過10	2階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127284		内部・機能
101	1	管廊Ⅱ	管廊Ⅱ	終沈-砂ろ過間	管廊Ⅱ-1	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127243		内部・機能
102	2			砂ろ過	管廊Ⅱ-2	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2024	2034年末まで	645909		
103	3			汚泥スクリーン扉	管廊Ⅱ-3	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127249		内部・機能
104	4			スクリーナー汚泥間	管廊Ⅱ-4	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127254		
105	5			汚泥処理扉	管廊Ⅱ-5	—	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127258		

宮川浄化センター 消火器点検計画書

		棟名	階	場所	管理番号ラベル	場所ラベル	製造者	分類	機種	型式	容量	製造年	本体記載の 期限(10年)	番号	R07 2025 第1回	R07 2025 第2回
106	1	汚泥スクリーン棟	B1階	ポンプ室	汚泥スクリーン1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127237		
107	2		1階	し渣搬出室	汚泥スクリーン2	1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127268		
108	3		2階	換気ファンスペース	汚泥スクリーン3	2階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127269		
109	1	汚泥処理棟	B1階	配管室	汚泥処理1	B1階	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127223		
110	2		1階	補機室	汚泥処理2	1階補機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127225		
111	3			補機室	汚泥処理3	1階補機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127229		
112	4			ケーキ搬出室	汚泥処理4	1階ケーキ搬出室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127240		
113	5			ケーキ移送ポンプ室	汚泥処理5	1階ケーキ移送ポンプ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111691		
114	6			ケーキ移送ポンプ室	汚泥処理6	1階ケーキ移送ポンプ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111692		
115	7			上部貯留槽点検台A	汚泥処理7	中2階トンボ側 点検台A	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127245		
116	8			上部貯留槽点検台B	汚泥処理8	中2階メダカ側 点検台B	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127253		
117	9		2階	通路消火栓横	汚泥処理9	2階通路消火栓横	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2020	2030年末まで	280301		
118	10			作業員控え室兼食堂	汚泥処理10	2階控え室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127263		
119	11			南階段	汚泥処理11	2階南階段	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127265		
120	12			脱水機室	汚泥処理12	2階脱水機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127273		
121	13			脱水機室(増築部)	汚泥処理13	2階脱水機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111693		
122	14			脱水機室(増築部)	汚泥処理14	2階脱水機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111694		
123	15		3階	換気機械室B	汚泥処理15	3階換気	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127281		
124	16			電気室	汚泥処理16	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10XIII	消第27～53号	3.0	2016	2026年末まで	127282		
125	17			電気室蓄電池設備用	汚泥処理17	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2022	2032年末まで	111696		
126	18			電気室変電設備用	汚泥処理18	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	消第27～60～1号	3.0	2025	2035年末まで	060908		
127	19			電気室	汚泥処理50型1	3階電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-50XIII	消第25～1号	20.0	2016	2026年末まで	003762		