

志登茂川浄化センター（1・2号）逆洗排水ポンプ調達業務
特記仕様書

1 納入場所

志登茂川浄化センター内 北系急速ろ過施設

2 機器仕様

逆洗排水ポンプ

製造会社：株式会社鶴見製作所

型 式：TOS80BG41.5-62

吐出口径：65 mm

吐出量：0.35 m³/min

全揚程：10 m

出 力：1.5kW

電 圧：440 V

3 納入数量

2台

4 納入費用

納入費用は納入者負担

5 納入期日

令和8年9月30日（水）まで

6 提出書類

（1）機器仕様書

（2）検査成績書

（3）その他監督員の指示するもの