

## 令和8年度防災設備点検数量表

## 志登茂川浄化センター

	合計	管理棟	ポンプ機械棟	北系水処理施設	ろ過施設	汚泥棟
消火器具						
(1)機器点検						
粉末ABC10型消火器（蓄圧式）	86	14	27	21	1	23
粉末ABC20型消火器（蓄圧式）	1	1				
粉末ABC50型消火器（車載式）	6		5			1
(2)機器点検及び総合点検						
粉末ABC10型消火器（蓄圧式）	108	14	34	36	1	23
粉末ABC20型消火器（蓄圧式）	1	1				
粉末ABC50型消火器（車載式）	7		6			1
屋内消火栓設備（1）機器点検（2）機器点検及び総合点検						
加圧送水装置（ポンプユニット）	3		1	1		1
制御盤	3		1	1		1
消火栓（屋内）	25		10	11		4
起動用スイッチ	25		10	11		4
表示灯	25		10	11		4
水源（消火水槽、給水装置等）	3		1	1		1
充水槽	3		1	1		1
放水試験	1					
粉末消化設備（1）機器点検（2）機器点検及び総合点検						
粉末タンク（操作部を含む）	1		1			
加圧用窒素ガス容器	3		3			
起動用二酸化炭素ガス容器	2		2			
容器弁開放装置（電磁式）	1		1			
容器弁開放装置（ガス圧式）	3		3			
手動起動操作箱	1		1			
差動式分布型感知器（熱電対式）	3		3			
制御盤	1		1			
非常電源装置	1		1			
スピーカー	3		3			
放出表示灯	3		3			
圧力スイッチ	1		1			
ガス圧ダンパー（開口部自動閉鎖装置）	2		2			
噴射ヘッド	16		16			

令和8年度防災設備点検数量表

志登茂川浄化センター

	合計	管理棟	ポンプ機械棟	北系水処理施設	ろ過施設	汚泥棟
自動火災報知設備 (1)機器点検(2)機器点検及び総合点検						
複合火災受信機 P1-95L	1	1				
火災受信機 P1-50L	1			1		
表示機 20L (副受信機 P1)	1		1			
表示機 10L (副受信機 P1)	1					1
差動式スポット型感知器	60	60				
定温式スポット型感知器 (露出型)	608	11	82	435		80
定温式スポット型感知器 (防爆型)	3	3				
光電式スポット型感知器 (煙)	222	16	115	26		65
発信機 (P型1級 埋込型)	43	3	11	25		4
表示灯	43	3	11	25		4
電鈴 (音響装置)	33	4		25		4
非常電源 (蓄電池)	1	1				
ガス漏れ火災警報設備 (1)機器点検(2)機器点検及び総合点検						
受信機 (個別 3L)	1	1				
検知器 (警報付)	3	3				
非常警報設備 (1)機器点検(2)機器点検及び総合点検						
非常放送増幅器 990W (自動火災報知設備連動)	1	1				
非常放送操作部 30L	1	1				
スピーカー	75		75			
音量調整器 (スピーカー回線用 別置)	1		1			
非常放送遠隔操作部 30L	1		1			
非常電話機	2	1	1			
誘導灯及び誘導標識 (1)機器点検(2)機器点検及び総合点検						
誘導灯20B型 (B級・中型・20cm角)	44		4	35		5
誘導灯10C型 (C級・小型・10cm角)	118		55	24	1	38
誘導標識 (蓄光式)	1			1		

令和8年度防災設備点検数量表

志登茂川浄化センター

	合計	管理棟	ポンプ機械棟	北系水処理施設	ろ過施設	汚泥棟
排煙設備・防火設備・建築設備						
(1)機器点検						
制御盤（10回線以下）	7		4	2		1
遠隔操作盤	5		2	2		1
排煙機・給気機（機械排煙設備モーター駆動）	20		12	4		4
排気口・給気口（排煙口）	96		50	28		18
(2)機器点検及び総合点検						
制御盤（10回線以下）	7		4	2		1
遠隔操作盤	5		2	2		1
排煙機・給気機（機械排煙設備モーター駆動）	20		12	4		4
排気口・給気口（排煙口）	96		50	28		18
防火戸（ドア式片開き扉・常開）	3	3				
防火シャッター（電動式）	4	4				
手動起動装置	4	4				
光電式スポット型感知器（煙）	5	4	1			
排煙窓（自然式）	53	51				2
排煙窓手動開放装置	24	23				1
電動重量シャッター	4	1				3
電動式重量オーバースライダー	3		1			2
防火ダンパー（ヒューズ式）	138	18	84	12		24
防火ダンパー（ガス圧式）	2		2			
防煙ダンパー（電気式）	3		3			
連結送水管（1）機器点検（2）機器点検及び総合点検						
送水口	3		1	1		1
放水口	10		5	4		1
表示灯	10		5	4		1
直流電源装置	1			1		
配線（1）機器点検（2）機器点検及び総合点検						
絶縁抵抗測定及び配線点検	5	1	1	1	1	1
自家発電設備						
消防用設備点検	1		1			