

令和 8 年 度		業 務 委 託 設 計 書			
業 務 番 号		三下松委第 5 号			
下 水 道 名		中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）			
施 行 場 所		三重県松阪市高須町地内ほか 9 か所			
業 務 名		松阪浄化センター防災設備点検業務			
業 務 委 託 費		円		公益財団法人 三重県下水道公社	
		うち消費税等相当額 円		設 計	令和8年7月16日
履 行 期 間		契約の日から令和9年3月19日まで		設 計	検 算
業 務 の 概 要			起 工 理 由		
・松阪浄化センター、場外ポンプ場消防設備等の法定点検業務 1. 管理本館 1 0. 車庫 2. ブロワー棟 1 1. スクリーンポンプ棟 3. 水処理施設 1 2. 三渡川ポンプ場 4. 連絡管廊 1 3. 中川ポンプ場 5. 1 系急速ろ過施設 1 4. 井生ポンプ場 6. 2 系急速ろ過施設 1 5. 二本木ポンプ場 7. 消毒・放流ポンプ施設 1 6. 山添ポンプ場 8. 汚泥処理棟 1 7. 川口ポンプ場 9. 汚泥濃縮施設 1 8. 多気幹線マンホールポンプ場			消防法第 1 7 条の 3 の 3、消防法施行規則第 3 1 条の 6 第 1 項及び第 3 項の規定に基づく消防設備等の点検、建築基準法、同施行令による建築設備の定期点検を専門業者に委託するものである。		

公益財団法人 三重県下水道公社

委託業務内訳書								
費目	工種	種別		数量	単位	単価	金額	摘要
	委託業務名		令和8年度 業務委託設計書					
			松阪浄化センター防災設備点検業務					
保全業務費								
	1 直接業務費（防災設備点検業務）							
	(1) 直接人件費							
	1) 処理場							
		A	自動火災報知設備	1	式			第1号内訳明細書
		B	誘導灯	1	式			第1号内訳明細書
		C	排煙設備	1	式			第1号内訳明細書
		D	放送設備	1	式			第1号内訳明細書
		E	消火器具（消火器）	1	式			第1号内訳明細書
		F	粉末消火設備	1	式			第1号内訳明細書
		G	パッケージ型消火設備	1	式			第1号内訳明細書
		H	屋内消火栓設備	1	式			第1号内訳明細書
		I	ガス漏れ火災警報設備	1	式			第1号内訳明細書
		J	配線	1	式			第1号内訳明細書
		K	非常用照明設備	1	式			第1号内訳明細書
		L	水圧開放シャッター	1	式			第1号内訳明細書
		M	地下タンク等定期点検	1	式			第1号内訳明細書
			1) の計					

委託業務内訳書								
費目	工種	種別		数量	単位	単価	金額	摘要
	2) 場外ポンプ場							
	ア 三渡川ポンプ場							
		A	自動火災報知設備	1	式			第2号内訳明細書
		B	誘導灯	1	式			第2号内訳明細書
		C	排煙設備	1	式			第2号内訳明細書
		D	消火器具（消火器）	1	式			第2号内訳明細書
		E	配線	1	式			第2号内訳明細書
		F	非常用照明設備	1	式			第2号内訳明細書
		G	地下タンク等定期点検	1	式			第2号内訳明細書
			小計					
	イ 中川ポンプ場							
		A	自動火災報知設備	1	式			第2号内訳明細書
		B	誘導灯	1	式			第2号内訳明細書
		C	排煙設備	1	式			第2号内訳明細書
		D	消火器具（消火器）	1	式			第2号内訳明細書
		E	配線	1	式			第2号内訳明細書
		F	非常用照明設備	1	式			第2号内訳明細書
			小計					
	ウ 井生ポンプ場							
		A	誘導灯	1	式			第2号内訳明細書
		B	排煙設備	1	式			第2号内訳明細書

委託業務内訳書								
費目	工種	種別		数量	単位	単価	金額	摘要
		C	消火器具（消火器）	1	式			第2号内訳明細書
		D	配線	1	式			第2号内訳明細書
		E	非常用照明設備	1	式			第2号内訳明細書
			小計					
	エ 二本木ポンプ場							
		A	誘導灯	1	式			第2号内訳明細書
		B	排煙設備	1	式			第2号内訳明細書
		C	消火器具（消火器）	1	式			第2号内訳明細書
		D	配線	1	式			第2号内訳明細書
		E	非常用照明設備	1	式			第2号内訳明細書
			小計					
	オ 山添ポンプ場							
		A	誘導灯	1	式			第2号内訳明細書
		B	排煙設備	1	式			第2号内訳明細書
		C	消火器具（消火器）	1	式			第2号内訳明細書
		D	配線	1	式			第2号内訳明細書
		E	非常用照明設備	1	式			第2号内訳明細書
			小計					
	カ 川口ポンプ場							
		A	誘導灯	1	式			第2号内訳明細書

委託業務内訳書								
費目	工種	種別		数量	単位	単価	金額	摘要
		B	排煙設備	1	式			第2号内訳明細書
		C	消火器具（消火器）	1	式			第2号内訳明細書
		D	配線	1	式			第2号内訳明細書
		E	非常用照明設備	1	式			第2号内訳明細書
			小計					
	キ 多気幹線マンホールポンプ場							
		A	自動火災報知設備	1	式			第2号内訳明細書
		B	消火器具（消火器）	1	式			第2号内訳明細書
		C	配線	1	式			第2号内訳明細書
			小計					
			2) の計					
	(1) の計		直接人件費					
	(2) 直接物品費							
	1) 直接物品費(率)			1	式			
	2) 直接物品費			1	式			第3号内訳明細書
	(2) の計							
	1 の計		直接業務費					
	2 業務管理費			1	式			
	2 の計							
	業務原価							
	3 一般管理費			1	式			

委託業務内訳書

[illegible]

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	1) 処理場								
A	自動火災報知設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		受信機	P型 1級	49回線以下	1	面			
		受信機	P型 1級	29回線以下	1	面			
		受信機	P型 1級	19回線以下	2	面			
		受信機	P型 1級	10回線以下	5	面			
		副受信盤		副39回線以下	1	面			
		副受信盤		副29回線以下	2	面			
		常用電源			9	組			
		予備電源			9	組			
		差動式分布型感知器(50個以内)			50	個			
		差動式分布型感知器(51個以上100個以内)			30	個			
		差動式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
		差動式スポット型感知器(51個以上100個以内)			5	個			
		定温式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
		定温式スポット型感知器(51個以上100個以内)			50	個			
		定温式スポット型感知器(101個以上)			68	個			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			50	個			
		光電式スポット型煙感知器(51個以上100個以内)			50	個			
		光電式スポット型煙感知器(101個以上150個以内)			50	個			
		光電式スポット型煙感知器(151個以上)			291	個			
		発信機			49	個			
		表示灯			49	個			
		音響装置			71	個			
		小計							

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		受信機	P型 1級	49回線以下	1	面			
		受信機	P型 1級	29回線以下	1	面			
		受信機	P型 1級	19回線以下	2	面			
		受信機	P型 1級	10回線以下	5	面			
		副受信盤		副39回線以下	1	面			
		副受信盤		副29回線以下	2	面			
		常用電源			9	組			
		予備電源			9	組			
		差動式分布型感知器(50個以内)			50	個			
		差動式分布型感知器(51個以上100個以内)			30	個			
		差動式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
		差動式スポット型感知器(51個以上100個以内)			5	個			
		定温式スポット型感知器(50個以内)			50	個			
		定温式スポット型感知器(51個以上100個以内)			50	個			
		定温式スポット型感知器(101個以上)			68	個			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			50	個			
		光電式スポット型煙感知器(51個以上100個以内)			50	個			
		光電式スポット型煙感知器(101個以上150個以内)			50	個			
		光電式スポット型煙感知器(151個以上)			291	個			
		発信機			49	個			
		表示灯			49	個			
		音響装置			71	個			
		小計							
	Aの計								

第1号内訳明細書									
	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
B	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯B(50灯以内)			50	灯			
		誘導灯B(51～100灯)			50	灯			
		誘導灯B(100灯以上)			46	灯			
		誘導灯C(50灯以内)			50	灯			
		誘導灯C(51～100灯)			5	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯B(50灯以内)			50	灯			
		誘導灯B(51～100灯)			50	灯			
		誘導灯B(100灯以上)			46	灯			
		誘導灯C(50灯以内)			50	灯			
		誘導灯C(51～100灯)			5	灯			
		小計							
	Bの計								
C	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		防火戸	ドア式温度ヒューズ形		2	枚			
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		143	個			
		排煙窓			18	箇所			
		ハッチ(排煙窓)	手動式		2	台			
		小計							

[illegible]

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		増幅器操作部	増幅器出力960W		1	組			
		スピーカー回線(スピーカー50個まで)			50	個			
		スピーカー回線(スピーカー51個～100個)			50	個			
		スピーカー回線(スピーカー101個以上)			29	個			
		音量調節器			22	組			
		遠隔操作部			2	台			
		常用電源	交流電源		2	組			
		非常電源			1	組			
		小計							
	Dの計								
E	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 畜圧式		147	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 畜圧式		147	本			
		小計							
	Eの計								
F	粉末消火設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		粉末消火設備			7	基			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		粉末消火設備			7	基			
		小計							
	Fの計								

第1号内訳明細書									
	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
G	パッケージ型消火設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		パッケージ型消火設備			4	基			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		パッケージ型消火設備			4	基			
		小計							
	Gの計								
H	屋内消火栓設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		加圧送水装置			1	組			
		制御盤			1	面			
		消火栓			18	組			
		起動用スイッチ			1	個			
		水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)			1	組			
		充水装置			1	組			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		加圧送水装置			1	組			
		制御盤			1	面			
		消火栓			18	組			
		起動用スイッチ			1	個			
		水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)			1	組			
		充水装置			1	組			
		放水試験			1	式			
		小計							
	Hの計								

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
I	ガス漏れ火災警報装置								
	①第1回点検(機器点検)								
		受信機	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		表示盤	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		警報器	警報付き		10	個			
		中継器			2	個			
		常用電源	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		非常電源	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		受信機	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		表示盤	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		警報器	警報付き		10	個			
		中継器			2	個			
		常用電源	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		非常電源	総合盤として火災報知設備で計上		1	組	—	—	
		小計							
	Iの計								

第1号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
J	配線								
	総合点検								
		配線点検			9	棟			
		小計							
	Jの計								
K	非常用照明設備								
	非常照明	(年1回点検)							
		外観及び点灯テスト	全灯点灯点検		506	灯			
		小計							
	Kの計								
L	水圧開放シャッター								
	①第1回点検(機器点検)								
		水圧開放シャッター			2	台			
		送水口			2	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		水圧開放シャッター			2	台			
		送水口			2	個			
		小計							
	Lの計								
M	地下タンク等定期点検								
		予備発電機用地下タンク	A重油	15,000ℓ	1	基			
		冷暖房用燃料地下タンク	灯油	950ℓ	1	基			
		小計							

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	2) 場外ポンプ場								
	ア 三渡川ポンプ場								
A	自動火災報知設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		受信機	P型 1級	10回線以下	1	面			
		常用電源			1	組			
		予備電源			1	組			
		定温式スポット型感知器(50個以内)			15	個			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			21	個			
		発信機			4	個			
		表示灯			4	個			
		音響装置			4	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		受信機	P型 1級	10回線以下	1	面			
		常用電源			1	組			
		予備電源			1	組			
		定温式スポット型感知器(50個以内)			15	個			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			21	個			
		発信機			4	個			
		表示灯			4	個			
		音響装置			4	個			
		小計							
	Aの計								

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
B	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯B			1	灯			
		誘導灯C			6	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯B			1	灯			
		誘導灯C			6	灯			
		小計							
	Bの計								
C	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		小計							
	Cの計								
D	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		16	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		16	本			
		小計							
	Dの計								

第2号内訳明細書									
	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
E	配線								
	総合点検								
		配線点検			1	棟			
		小計							
	Eの計								
F	非常用照明設備								
	非常照明	(年1回点検)							
		外観及び点灯テスト	全灯点灯点検		25	灯			
		小計							
	Fの計								
G	地下タンク等定期点検								
		予備発電機用地下タンク	A重油	3,000ℓ	1	基			
		小計							
	Gの計								
	アの計								

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	イ 中川ポンプ場								
A	自動火災報知設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		受信機	P型 1級	10回線以下	1	面			
		常用電源			1	組			
		予備電源			1	組			
		差動式スポット型感知器(50個以内)			4	個			
		定温式スポット型感知器(50個以内)			37	個			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			6	個			
		発信機			3	個			
		表示灯			3	個			
		音響装置			4	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		受信機	P型 1級	10回線以下	1	面			
		常用電源			1	組			
		予備電源			1	組			
		差動式スポット型感知器(50個以内)			4	個			
		定温式スポット型感知器(50個以内)			37	個			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			6	個			
		発信機			3	個			
		表示灯			3	個			
		音響装置			4	個			
		小計							
	Aの計								

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
B	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯B			2	灯			
		誘導灯C			7	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯B			2	灯			
		誘導灯C			7	灯			
		小計							
	Bの計								
C	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		排煙窓			1	箇所			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		排煙窓			1	箇所			
		小計							
	Cの計								
D	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		6	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		6	本			

[illegible]

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	ウ 井生ポンプ場								
A	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯C			4	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯C			4	灯			
		小計							
	Aの計								
B	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		小計							
	Bの計								
C	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		5	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		5	本			
		小計							
	Cの計								

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
D	配線								
	総合点検								
		配線点検			1	棟			
		小計							
	Dの計								
E	非常用照明設備								
	非常照明	(年1回点検)							
		外観及び点灯テスト	全灯点灯点検		6	灯			
		小計							
	Eの計								
	ウの計								
エ 二本木ポンプ場									
A	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯C			5	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯C			5	灯			
		小計							
	Aの計								

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
B	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		6	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		6	個			
		小計							
	Bの計								
C	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		4	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		4	本			
		小計							
	Cの計								
D	配線								
	総合点検								
		配線点検			1	棟			
		小計							
	Dの計								
E	非常用照明設備								
	非常照明	(年1回点検)							
		外観及び点灯テスト	全灯点灯点検		12	灯			
		小計							
	Eの計								
	エの計								

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	オ 山添ポンプ場								
A	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯B			3	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯B			3	灯			
		小計							
	Aの計								
B	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		2	個			
		小計							
	Bの計								
C	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		4	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		4	本			
		小計							
	Cの計								

[illegible]

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	カ 川口ポンプ場								
A	誘導灯								
	①第1回点検(機器点検)								
		誘導灯B			2	灯			
		誘導灯C			3	灯			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		誘導灯B			2	灯			
		誘導灯C			3	灯			
		小計							
	Aの計								
B	排煙設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		5	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		防火ダンパー	温度ヒューズ形		5	個			
		小計							
	Bの計								
C	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		6	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		6	本			
		小計							
	Cの計								

第2号内訳明細書

[illegible]

第2号内訳明細書

	費目	工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
	キ 多気幹線マンホールポンプ場								
A	自動火災報知設備								
	①第1回点検(機器点検)								
		受信機	P型 1級	10回線以下	1	面			
		常用電源			1	組			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			1	個			
		小計							
	②第2回点検(機器点検及び総合点検)								
		受信機	P型 1級	10回線以下	1	面			
		常用電源			1	組			
		光電式スポット型煙感知器(50個以内)			1	個			
		小計							
	Aの計								
B	消火器具(消火器)								
	①第1回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		3	本			
		小計							
	②第2回点検(機器点検)								
		消火器	粉末消火器 蓄圧式		3	本			
		小計							
	Bの計								
C	配線								
	総合点検								
		配線点検			1	棟			
		小計							
	Cの計								
	キの計								

[illegible]

防災設備保守点檢機器数量表

[illegible]

防災設備保守点検機器数量表

[illegible]

消火器維持管理台帳(松阪)

										2023	2024	2025	2026
	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	製造年	番号	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1	管理本館	1階	機器分析室前	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116471K	本体交換			
2		1階	水質試験室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032366K		本体交換		
3			正面玄関	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0664391K	本体交換			
4			トイレ前	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116461K	本体交換			
5			通用口	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0664394K	本体交換			
6			自家発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116460K	本体交換			
7			自家発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0661269K	本体交換			
8			自家発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510684			本体交換	
9			自家発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510678			本体交換	
10			自家発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510681			本体交換	
11			重油タンク用	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2020	66850				本体交換
12			自家発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116449K	本体交換			
13			自家発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004332			本体交換	
14			自家発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2020	V094923				本体交換
15			自家発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0664400K	本体交換			
16			自家発電機室(倉庫内)	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004331			本体交換	
17			救急保安器具庫	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004330			本体交換	
18		2階	廊下西	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843601K				本体交換
19			廊下中央	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843651K				本体交換
20			廊下東	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843616K				本体交換
21			監視室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843657K				本体交換
22			監視室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843613K				本体交換
23		3階	電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0660631K	本体交換			
24			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0660615K	本体交換			
25			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0663260K	本体交換			
26			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0664399K	本体交換			
27			廊下西	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	0661600K	本体交換			
28		3階	空調機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116459K	本体交換			
29			空調機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018622	本体交換			
30		屋外	少量危険物・東	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018614	本体交換			
31			少量危険物・東	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018560	本体交換			
32			地下タンク用・西	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018632	本体交換			
33			地下タンク用・西	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018633	本体交換			
1	ブローヤ棟	B1階	地下前室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510688			本体交換	
2			地下配管室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510676			本体交換	
3			地下配管室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843611K				本体交換
4			地下配管室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843622K				本体交換
5			地下配管室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032355K		本体交換		
6		1階	ブローヤ機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032369K		本体交換		
7			ブローヤ機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032316K		本体交換		
8			換気脱臭機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032350K		本体交換		
9			換気脱臭機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166193K	本体交換			
10			換気脱臭機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166218K	本体交換			
11		2階	電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166248K	本体交換			
12			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166247K	本体交換			
13			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510675			本体交換	
14			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	156870				本体交換
15			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	156859				本体交換
16			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	156871				本体交換
17			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018548				
18		3階	換気機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018554				
1	連絡管廊	B1階	A階段室前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004317			本体交換	
2			A～C階段室間①	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004316			本体交換	
3			初沈管廊	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004315			本体交換	
4			A～C階段室間②	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004327			本体交換	
5			C階段室前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004328			本体交換	
6			C～G階段室間①	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166223K	本体交換			
7			1系管廊内	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166211K	本体交換			

	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	製造年	番号	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
8			C～G階段室間②	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843643K				本体交換
9			C～G階段室間③	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843624K				本体交換
10			C～G階段室間④	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843588K				本体交換
11			G階段室前	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843607K				本体交換
12			初沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843642K				本体交換
13			G～1階段室間①	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843637K				本体交換
14			G～1階段室間②	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	156857				本体交換
15			I階段室前	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032329K		本体交換		
16			第3初沈横階段室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032365K		本体交換		
17			初沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032353K		本体交換		
18			初沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032327K		本体交換		
19			初沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032358K		本体交換		
20			第2反応タンク管廊①	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032324K		本体交換		
21			第2反応タンク管廊②	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032315K		本体交換		
22			第2終沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032367K		本体交換		
23			第2終沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0016250K		本体交換		
24			第2終沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032328K		本体交換		
25			第3終沈管廊	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032347K		本体交換		
26		1階	A階段室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1228449K	本体交換			
27			C階段室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1238662K	本体交換			
28			G階段室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1227728K	本体交換			
29			I階段室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032339K		本体交換		
1	1系急速ろ過棟	B1階	ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166201K	本体交換			
2			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166256K	本体交換			
3			管部	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510686			本体交換	
4			管部	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	156847				本体交換
5		1階	電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843598K				本体交換
6			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116527K	本体交換			
7			搬入室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018563				
1	2系急速ろ過棟	B1階	ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843623K				本体交換
2			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843636K				本体交換
3			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843638K				本体交換
4		1階	電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843594K				本体交換
5			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843612K				本体交換
6			薬品注入機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843632K				本体交換
7			倉庫	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843625K				本体交換
1	放流ポンプ棟	1階	電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116463K	本体交換			
2			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510680			本体交換	
3			放流ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0844882K				本体交換
4			放流ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116425K	本体交換			
5			消毒機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018619	本体交換			
1	汚泥処理棟	B1階	配管室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116491K	本体交換			
2		1階	ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116469K	本体交換			
3			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116450K	本体交換			
4			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116465K				
5			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843603K				本体交換
6			ポンプ室(ホッパー室入口前)	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116479K	本体交換			
7			ポンプ室(脱臭機室)	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116472K	本体交換			
8			ポンプ室(搬入室前)	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116481K	本体交換			
9		中2階	ホッパー室側階段上	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510682			本体交換	
10			汚泥貯留槽上部(南)	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510683			本体交換	
11			事務室前廊下	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	148845				本体交換
12			洗濯室前廊下	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	148842				本体交換

	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	製造年	番号	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
13		2階	脱臭機室①	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004349			本体交換	
14			脱臭機室②	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004337			本体交換	
15			脱臭機室③	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	148823				本体交換
16			脱臭機室④	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843648K				本体交換
17			換気機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843586K				本体交換
18			監視室前室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843627K				本体交換
19			電気室①	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843671K				本体交換
20			電気室②	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843626K				本体交換
21			受変電室①	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843599K				本体交換
22			受変電室②	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843644K				本体交換
23		3階	西階段室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1238663K	本体交換			
24			換気チャンパー室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1166255K	本体交換			
25		1階	機材倉庫(外部より)	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032378K		本体交換		
26			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032325K		本体交換		
27			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032346K		本体交換		
28			ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032352K		本体交換		
29		中2階	汚泥貯留槽上部(北)	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032364K		本体交換		
30			ホッパー室(3)	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032377K		本体交換		
31			脱水機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032359K		本体交換		
32			脱水機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032361K		本体交換		
33			脱水機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032368K		本体交換		
34			脱水機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032357K		本体交換		
35		3階	換気機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032351K		本体交換		
1	汚泥濃縮施設	B1階		モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0844896K				本体交換
2		2階		ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510679			本体交換	
1	車庫棟	1階	工作室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116455K	本体交換			
2			材料室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510687			本体交換	
3			車庫	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	084669K				本体交換
1	スクリーンポンプ棟	B3階	A階段ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116462K	本体交換			
2		B2階	A階段電動機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116458K	本体交換			
3			B階段沈砂池機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004309			本体交換	
4		B1階	A階段換気機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004310			本体交換	
5			B階段換気脱臭機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843652K				本体交換
6		1階	電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116473K	本体交換			
7			階段(C)前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	18561	本体交換			
8		2階	C階段ホッパー室前	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	18562				
1	三渡川ポンプ場	B2階	室内	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018634				
2		B1階	室内	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116457K	本体交換			
3		1階		モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116501K	本体交換			
4			換気機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116499K	本体交換			
5			階段上①	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116456K	本体交換			
6			階段上②	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2026	004338			本体交換	
7		2階	電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510671			本体交換	
8			電気室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510670			本体交換	
9			変電設備	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2019	V029544				本体交換
10			変電設備	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843602K				本体交換
11			発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843666K				本体交換
12			発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843618K				本体交換
13			発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116424K	本体交換			
14			発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116477K	本体交換			
15		屋外	危険物地下タンク	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018620	本体交換			
16			危険物地下タンク	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2023	018616	本体交換			

	棟名	階	場所	製造者	分類	機種	型式	製造年	番号	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1	早馬瀬ポンプ場	1階	自家発電機室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510668			本体交換	
1	朝長ポンプ場	1階	ポンプ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2019	V029539				本体交換
1	弟国ポンプ場	1階	発電機用	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	119003K	本体交換			
1	中川ポンプ場	B2階	前処理室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510669			本体交換	
2		B1階	脱臭機排気ファン室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～59～1	2019	V036368				本体交換
3		1階	自家発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0844894K				本体交換
4			自家発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032391K		本体交換		
5			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032392K		本体交換		
6			作業員控室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1116470K	本体交換			
1	井生ポンプ場	B1階	沈砂池機械室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510666			本体交換	
2		1階	搬出入兼脱臭室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843604K				本体交換
3			搬出入兼脱臭室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032340K		本体交換		
4			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032356K		本体交換		
5			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2023	1119012K	内部及び機能(放射)			
1	二本木ポンプ場	B1階	ポンプ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2019	V033984				本体交換
2		1階	発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0844906K				本体交換
3			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032348K		本体交換		
4			電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032362K		本体交換		
1	山添ポンプ場	B2階	ポンプ室	ヤマト	ABC粉末蓄圧式	YA-10NX	27～60～1	2025	510667			本体交換	
2		B1階	脱臭機械室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2020	0843635K				本体交換
3		1階	電気室兼搬出入室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032349K		本体交換		
4			電気室兼搬出入室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10B	29～7	2025	0032363K		本体交換		
1	川口ポンプ場	B2階	ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10D	26～31	2021	001533K				
2		B1階	ポンプ室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10D	26～31	2021	001562K				
3		1階	電気室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10D	26～31	2021	001561K				
4		1階	発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10D	26～31	2021	001560K				
5		1階	発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10D	26～31	2021	001536K				
6		1階	発電機室	モリタ宮田	ABC粉末蓄圧式	MEA10D	26～31	2021	001534K				

地下タンクの漏洩点検(3年に1回実施、在庫管理計画を届出済み)

		2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度
松阪浄化センター	予備発電機用燃料(A重油)(15, 000ℓ)	点検実施			点検実施
	冷暖房用燃料(灯油)(950ℓ)	点検実施			点検実施
三渡川ポンプ場	予備発電機用燃料(A重油)(3, 000ℓ)	点検実施			点検実施

屋内消火栓ホース耐圧試験(10年経過後から3年毎に実施)

	棟名	階	場所	製造者	品名	呼称	使用圧力	長さ	製造年	本数	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1	管理本館	1階	水質試験室前	Hosho	スプリームホース	40A	0.7MPa	15m	2026	2	耐圧試験		交換	
2		1階	自家発電電気室前	Hosho	スプリームホース	40A	0.7MPa	15m	2026	2	耐圧試験		交換	
3		2階	通用口	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	15m	1997	2	耐圧試験			交換
4		2階	事務室前	Hosho/キンバイ	ムホース/テイゼンbuilding	40A	0.7MPa	15m	026/194	2	耐圧試験		交換(1本)	交換(2本)
5		3階	階段室前	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	15m	1997	2	耐圧試験			交換
6		3階	換気・空調機械室	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	15m	1997	2	耐圧試験			交換
1	ブロー一棟	B1階	配管室	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1996	2	耐圧試験			交換
2		1階	送風機室	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1996	2	耐圧試験			交換
1	汚泥処理棟	B1階	階段室前	アジモリ	ジェットホース	40A	0.7MPa	20m	1997	2	耐圧試験			耐圧試験
2		1階	ポンプ室	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1997	2	耐圧試験			耐圧試験
3		1階	ポンプ室	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1997	2	耐圧試験			耐圧試験
4		1階	ポンプ室	キンバイ	キンバイホース	40A	0.7MPa	20m	2005	3			耐圧試験	
5		中2階	玄関ホール	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1997	2	耐圧試験			耐圧試験
6		2階	換気機械室	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1997	2	耐圧試験			耐圧試験
7		2階	脱水機室	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1997	2	耐圧試験			耐圧試験
8		2階	脱水機室	キンバイ	キンバイホース	40A	0.7MPa	20m	2005	2			耐圧試験	
9		3階	排気チャンバー室前	キンバイ	テイゼンbuilding SP hose	40A	0.7MPa	20m	1997	2	耐圧試験			耐圧試験
10		3階	換気機械室	キンバイ		40A	0.7MPa	20m	2005	2			耐圧試験	